

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
ESTADO DE JALISCO
Comité Técnico de Evaluación
Proceso de invitación a cuando menos 3 proveedores
"Reparación y Mantenimiento de Planta No. CPASA-2016-08-00037"**

ACTA DE DICTAMEN TÉCNICO

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:00 (once horas) del día 17 de octubre del 2016, y de conformidad a los artículos 52, 53, 54 y 55 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, se reunieron en la sala de juntas de la Subdirección General Administrativa del Sistema DIF los miembros del Comité Técnico de Evaluación ubicado en la calle Alcalde con número 1220 en la colonia Miraflores, para celebrar el acto de dictamen técnico del proceso de invitación a cuando menos 3 proveedores para la adquisición y/o contratación de reparación y mantenimiento de planta, con la finalidad de evaluar técnicamente las propuestas de los participantes. Para tal efecto se encuentran presentes miembros del Comité Técnico de Evaluación, por lo que existe quórum legal para llevarse a cabo esta reunión, según el artículo 54 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco; por lo que los acuerdos tendrán plena validez. Para llevar a cabo el Dictamen, se hace la siguiente relación de:

ANTECEDENTES:

Que el Organismo convocó a las compañías interesadas en participar en el proceso de invitación a cuando menos 3 proveedores citado en la parte introductoria del presente, cumpliéndose con los requisitos a que se refieren los Artículos (1, 3, 8 frac. III) de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, del cual 3 empresas recogieron la solicitud de compra con las especificaciones requeridas siendo las siguientes:

- 1.-CHRISTOPHER MIGUEL LEAL LÓPEZ.
- 2.-DISTRIBUIDORA MEGAMAK SA DE CV.
- 3.-IGSA SA DE CV.

Con fecha 14 de octubre del 2016, se abrieron los sobres con las propuestas técnicas y económicas, de las empresas antes mencionadas, siendo los únicos que presentaron propuestas técnicas, mismas que se analizan en este acto por los integrantes del Comité técnico de Evaluación que asisten a esta reunión, el cual emite el siguiente:

DICTAMEN TÉCNICO

Con base en el análisis de las propuestas técnicas elaborado por el Comité Técnico de Evaluación (se adjunta cuadro comparativo), se determinó por sus miembros:





Que la empresa, CHRISTOPHER MIGUEL LEAL LÓPEZ de la partida única, de la CPASA-2016-08-00037, cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.

Que la empresa, DISTRIBUIDORA MEGAMAK SA DE CV, de la partida única, de la CPASA-2016-08-00037, cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.

Que la empresa, IGSA SA DE CV, de la partida única, de la CPASA-2016-08-00037, cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.

En tal virtud el Comité Técnico de Evaluación emite el presente dictamen para que la Dirección de Recursos Materiales realice los procesos que en su caso procedan.

Con lo anterior se da por terminado el presente dictamen técnico mismo que firman los integrantes del Comité Técnico de Evaluación que asisten a esta reunión.

 <u>C. LIC. NORMA ZÚÑIGA MIRAMONTES</u> SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y REPRESENTANTE DESIGNADA DEL SISTEMA DIF JALISCO	 <u>C. ING. JESÚS ARMANDO FLORES</u> RÍOS JEFE DE MANTENIMIENTO Y REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR
 <u>C. LIC. ADOLFO GAMEZ ESTRADA</u> REPRESENTANTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE GUADALAJARA	TESTIGOS  <u>C. LIC. HÉCTOR MANUEL MONTES</u> GUERRERO DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES




2



PROCESO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES
No. CPASA-2016-08-00037 "REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA"

SOLICITUD DE COMPRA	CPAREQ-2016-08-00034	CPACT-2016-10-00067 - PROVEEDOR: LEAL LOPEZ CHRISTOPHER MIGUEL CLAVE: 07442 CALLE: PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE NUMERO: # 3700 INT.: 358 COLONIA: HOGARES NUEVO MEXICO CIUDAD: CP: 0000 REPRESENTANTE LEGAL: CONTACTO PRINCIPAL: TELEFONO: EMAIL:	CPACT-2016-10-00068 - PROVEEDOR: DISTRIBUIDORA MEGAMAK SA DE CV CLAVE: 07441 CALLE: ANILLO PERIFERICO SUR NUMERO: # 6380 INT.: COLONIA: LOMAS DEL CUATRO CIUDAD: CP: 45599 REPRESENTANTE LEGAL: CONTACTO PRINCIPAL: TELEFONO: EMAIL:	CPACT-2016-10-00069 - PROVEEDOR: IGSA SA DE CV CLAVE: 07440 CALLE: PROL. PASEO DE LA REFORMA NUMERO: # 2977 INT.: COLONIA: CUAJIMALPA CIUDAD: CP: 05000 REPRESENTANTE LEGAL: CONTACTO PRINCIPAL: TELEFONO: EMAIL:
SOLICITUD DE ADJUDICACION	CPASA-2016-08-00037			
DEPARTAMENTO SOLICITANTE	MANTENIMIENTO			
COTIZADOR	CORONEL MADERO FELIPE DE JESUS			
FECHA	17/10/2016			

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	1	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PLANTA DE EMERGENCIA DE 20 KW, INCLUYE: MANTENIMIENTO A MOTOR DIÉSEL (Cambio de filtros, aceite y diésel, cambio de anticongelante, reapriete de conexiones eléctricas y mecánicas, medición de densidad específica de electrolitos en batería, prueba de protecciones, prueba en manual, automático, en vacío y con carga, purgado de sistema de combustible, revision de bandas y mangueras, limpieza general, lavado con hidrolavadora); TABLERO DE TRASFERENCIA (Revisión de operación, sensor de voltaje, tiempo de trasferencia, re-transferencia, arranque y paro, simulación de fallas, baja presión de aceite, alta temperatura de anticongelante, sobre velocidad y tiempo de arranque, ajuste de temporizador de trasferencia y re-transferencia, limpieza de tablero reapriete de conexiones; MANTENIMIENTO DE GENERADOR (Revisión visual de fijación y posicionamiento de accesorios, revisión del nivel de tensión de salida del generador, chequeo de cables sueltos, flojos, pelados, quemados, chamuscados, chequeo de terminales flojos, rotos, verificación de ruidos anormales, prueba de funcionamiento de los indicadores luminosos, medición del voltaje, frecuencia y amperaje, chequeo, limpieza y prueba de interruptores automáticos, AFINACIÓN MAYOR (Desmontaje y montaje de bomba, desmontaje y montaje de inyectores, ajustes del caudal máximo, cambio de 4 repuestos de inyectores, verificación del suministro en relanti, ajuste del caudal de arranque, calibración de inyectores, limpieza de inyectores, limpieza de línea de inyección en motor, puesta a tiempo del caudal de arranque, calibración de inyectores, limpieza de inyectores en motor, puesta a tiempo del motor). NOTA: ESTE SERVICIO SE APLICARA EL RETIRO DE BOMBA E INYECTORES A LABORATORIO, POR HABER ENCONTRADO AGUA DENTRO DEL MOTOR.	SERVICIO	X		X		X	

Sistema DIF Jalisco
 AV. ALCALDE #1220, Col. COL. MIRAFLORES CP
 44270, GUADALAJARA JALISCO
 Tel. 3030-4613 <http://sistemadif.jalisco.gob.mx>

