

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE
JALISCO**
Comité Técnico de Evaluación
Proceso de invitación a cuando menos 3 proveedores
**“MANTENIMIENTO RED HIDRÁULICA Y EQ. CONTRA INCENDIOS CPASA -2016-09-
00022 Y 00029”**

ACTA DE DICTAMEN TÉCNICO

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:00 (Once horas) del día 13 Septiembre del 2016, y de conformidad a los artículos 52, 53, 54 y 55 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, se reunieron en la sala de juntas de la Subdirección General Administrativa del Sistema DIF los miembros del Comité Técnico de Evaluación ubicado en la calle Alcalde con número 1220 en la colonia Miraflores, para celebrar el acto de dictamen técnico del proceso de invitación a cuando menos 3 proveedores para la adquisición y/o contratación de Mantenimiento red hidráulica y EQ. Contra incendios con la finalidad de evaluar técnicamente las propuestas de los participantes. Para tal efecto se encuentran presentes miembros del Comité Técnico de Evaluación, por lo que existe quórum legal para llevarse a cabo esta reunión, según el artículo 54 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco; por lo que los acuerdos tendrán plena validez. Para llevar a cabo el Dictamen, se hace la siguiente relación de:

ANTECEDENTES:

Que el Organismo convocó a las compañías interesadas en participar en el proceso de invitación a cuando menos 3 proveedores citado en la parte introductoria del presente, cumpliéndose con los requisitos a que se refieren los Artículos (1, 3, 8 frac. III) de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, del cual 3 empresas recogieron la solicitud de compra con las especificaciones requeridas siendo las siguientes:

- 1.-GALLO GONZÁLEZ TERESA ELIZABETH
- 2.-JPR SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV
- 3.-ORTIZ ESPINOSA FARID

Con fecha 12 de Septiembre del 2016, se aperturaron los sobres con las propuestas técnicas y económicas, las empresas antes mencionadas, siendo los únicos que presentaron propuestas técnicas, mismas que se analizan en este acto por los integrantes del Comité Técnico de Evaluación que asisten a esta reunión, el cual emite el siguiente:

DICTAMEN TÉCNICO

Con base en el análisis de las propuestas técnicas elaborado por el Comité Técnico de Evaluación (se adjunta cuadro comparativo), se determinó por sus miembros:

Que la empresa GALLO GONZÁLEZ TERESA ELIZABETH, de la partida única de la CPASA 2016-09-00022 cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.

De las partidas 1 a la 3 de la CPASA 2016-09-00029 cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas.

La presente hoja forma parte integral de acta de dictamen técnico de fecha 13 de Septiembre del 2016 relativa al proceso de invitación a cuando menos 3 proveedores CPASA -2016-09-00022 y 00029 relativo a la adquisición de Mantenimiento red hidráulica y EQ. Contra incendios

Que la empresa JPR SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV, de la partida única de la CPASA 2016-09-00022 cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.
De las partidas 1 a la 3 de la CPASA 2016-09-00029 cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas.

Que la empresa ORTIZ ESPINOSA FARID, de la partida única de la CPASA 2016-09-00022 cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.
De las partidas 1 a la 3 de la CPASA 2016-09-00029 cumplen con las especificaciones técnicas solicitadas.

En tal virtud el Comité Técnico de Evaluación emite el presente dictamen para que la Dirección de Recursos Materiales realice los procesos que en su caso procedan.

Con lo anterior se da por terminado el presente dictamen técnico mismo que firman los integrantes del Comité Técnico de Evaluación que asisten a esta reunión.

 <u>C. LIC. NORMA ZUNIGA MIRAMONTES</u> SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y REPRESENTANTE DESIGNADA DEL SISTEMA DIF JALISCO	<p>REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR</p>  <u>C. ING JESÚS ARMANDO FLORES RÍOS</u> JEFE DE MANTENIMIENTO
 <u>C. LIC. ADOLFO GAMEZ ESTRADA</u> REPRESENTANTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE GUADALAJARA	<p>TESTIGO</p>  <u>C. LIC. HÉCTOR MANUEL MONTES GUERRERO</u> DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

PROCESO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES
 "MANTENIMIENTO RED HIDRÁULICA No. CPASA-2016-09-00022"

PROCESO	CPASA-2016-09-00022	PROVEEDOR	GALLO GONZALEZ TERESA ELIZABETH	JPR SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	ORTIZ ESPINOSA FARID
DEPARTAMENTO SOLICITANTE	PROTECCION CIVIL				
FECHA	13 de septiembre de 2016				

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	1	Mantenimiento a red hidráulica para hidrante que incluye: Mantenimiento a moto-bombas eléctricas, lubricación del sistema, revisión de impulsores, giro presión de descarga, consumo de amperaje pintura de equipo terminado esmalte alquidamico anticorrosivo, mantenimiento a moto-bombas con motor de combustión interna que incluye servicio de afinación mayor a unidad, cambio de aceites y filtros, revisión de niveles , presión de descarga, revisión de impulsores y giro,; las refacciones mayores y servicios adicionales se cotizaran por independiente y se realizaran previa autorización del departamento se realizara en edificio central	SERVICIO	X		X		X	

4

MA



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

PROCESO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES
 "MANTENIMIENTO EQ. CONTRA INCENDIOS No. CPASA-2016-09-00029"

PROCESO	CPASA-2016-09-00029	PROVEEDOR	GALLO GONZALEZ TERESA ELIZABETH	JPR SOLUCIONES INTEGRALES SA DE CV	ORTIZ ESPINOSA FARID
DEPARTAMENTO SOLICITANTE	MANTENIMIENTO				
FECHA	13 de septiembre de 2016				

PARTIDA	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	1	DE REVISION DE TABLEROS DE CONTROL DE BOMBAS DE COMBUSTION Y ELECTRICA DE SISTEMA CONTRA INCENDIO, INCLUYE CAMBIO DE PASTILLA TERMOMAGNETICA 250A SQUARE D (JDL36250 Molded Case Circuit Breaker, 600VAC/250VDC), SE REALIZARAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO Y LAS PIEZAS O ELEMENTOS ELECTRICOS QUE RESULTEN CON DAÑOS SE COTIZARAN POR SEPARADO.	SERVICIO	X		X		X	
2	1	A MOTOR DE COMBUSTION MARCA CLARK MOD. JU1H-UF40, DE SISTEMA CONTRA INCENDIO; CONSTA DE: CAMBIO DE ACEITE; CAMBIO DE FILTRO DE ACEITE; CAMBIO DE FILTRO DE AIRE; CAMBIO DE FILTRO DE COMBUSTIBLE; CAMBIO DE ANTICONGELANTE.; CAMBIO DE BATERIA; REVISION DE TERMINALES U CONEXIONES; REVISION DE MOTOBOMBA Y AJUSTE DE ESTOPERO; PRUEBA DEL BUEN FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO.. Y TODO LO NECESARIO PARA SU BUEN FUNCIONAMIENTO.	SERVICIO	X		X		X	
3	1	CORRECTIVO A EQUIPO DE BOMBEO HIDRONEUMATICO, CONSTA DE LO SIGUIENTE: CAMBIO DE SELLOS MECANICOS DE LAS 3 BOMBAS; CAMBIO DE BALEROS; CAMBIO DE SENSOR DE PRESION MARCA DANFOSS; CAMBIO DE TANQUE PRECARGADO DAÑADO POR UNO DE 44 GALONES; CAMBIO DE VALVULA CHECK DE 1" VERTICAL.	SERVICIO	X		X		X	

1

MA

Jay

~~[Signature]~~

2