

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE
JALISCO**

**Comité Técnico de Evaluación
Proceso de invitación a cuando menos 3 proveedores
"MANTENIMIENTOS VARIOS / CPASA 2016-09-00033"**

ACTA DE DICTAMEN TÉCNICO

En la ciudad de Guadalajara, Jalisco, siendo las 11:15 (Once horas con quince minutos) del día 10 de Noviembre del 2016, y de conformidad a los artículos 52, 53, 54 y 55 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, se reunieron en la sala de juntas de la Subdirección General Administrativa del Sistema DIF los miembros del Comité Técnico de Evaluación ubicado en la calle Alcalde con número 1220 en la colonia Miraflores, para celebrar el acto de dictamen técnico del proceso de invitación a cuando menos 3 proveedores para la adquisición y/o contratación de Mantenimientos varios con la finalidad de evaluar técnicamente las propuestas de los participantes. Para tal efecto se encuentran presentes miembros del Comité Técnico de Evaluación, por lo que existe quórum legal para llevarse a cabo esta reunión, según el artículo 54 del Reglamento de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco; por lo que los acuerdos tendrán plena validez. Para llevar a cabo el Dictamen, se hace la siguiente relación de:

ANTECEDENTES:

Que el Organismo convocó a las compañías interesadas en participar en el proceso de invitación a cuando menos 3 proveedores citado en la parte introductoria del presente, cumpliéndose con los requisitos a que se refieren los Artículos (1, 3, 8 frac. III) de la Ley de Adquisiciones y Enajenaciones del Estado de Jalisco, del cual 3 empresas recogieron la solicitud de compra con las especificaciones requeridas siendo las siguientes:

- 1.- DESARROLLO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION ELECTRO MECANICA SA DE CV
- 2.- MORFIN VEGA HORTENCIA
- 3.- RAMOS CHAVEZ AURELIO

Con fecha 09 de Noviembre del 2016, se abrieron los sobres con las propuestas técnicas y económicas, las empresas antes mencionadas, siendo los únicos que presentaron propuestas técnicas, mismas que se analizan en este acto por los integrantes del Comité Técnico de Evaluación que asisten a esta reunión, el cual emite el siguiente:

DICTAMEN TÉCNICO

Con base en el análisis de las propuestas técnicas elaborado por el Comité Técnico de Evaluación (se adjunta cuadro comparativo), se determinó por sus miembros:





Que la empresa DESARROLLO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION ELECTRO MECANICA SA DE CV de la partida 1 a la 3 de la CPASA 2016-09-00033 cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.

Que la empresa MORFIN VEGA HORTENCIA de la partida 1 a la 3 de la CPASA 2016-09-00033 cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.

Que la empresa RAMOS CHAVEZ AURELIO de la partida 1 de la 3 de la CPASA 2016-09-00033 cumple con las especificaciones técnicas solicitadas.

En tal virtud el Comité Técnico de Evaluación emite el presente dictamen para que la Dirección de Recursos Materiales realice los procesos que en su caso procedan.

Con lo anterior se da por terminado el presente dictamen técnico mismo que firman los integrantes del Comité Técnico de Evaluación que asisten a esta reunión.

 <u>C. LIC. NORMA ZÚNIGA MIRAMONTES</u> SUBDIRECTORA GENERAL ADMINISTRATIVA Y REPRESENTANTE DESIGNADA DEL SISTEMA DIF JALISCO	 <u>C. LIC. VICENTE RAFAEL ROMÁN GARCÍA</u> DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES Y REPRESENTANTE DEL ÁREA TÉCNICA DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR
 <u>C. LIC. ADOLFO GAMEZ ESTRADA</u> REPRESENTANTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE GUADALAJARA	TESTIGO  <u>C. LIC. HÉCTOR MANUEL MONTES GUERRERO</u> DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE JALISCO

PROCESO DE INVITACION A CUANDO MENOS 3 PROVEEDORES
No. CPASA-2016-09-00033 "

PROCESO	CPASA-2016-09-00033	PROVEEDOR	DESARROLLO DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION ELECTRO MECANICA SA DE CV	MORFIN VEGA BORTENCIA	RAMOS CHAVEZ AURELIO		
DEPARTAMENTO SOLICITANTE	MANTENIMIENTO						
FECHA	10 NOVIEMBRE DE 2016						
PARTE	CANTIDAD	DESCRIPCION	UNIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	1	PLANTA DE EMERGENCIA, MOTOR CUMINS 6 CILINDROS NS 7317533E, QUE CONSTA DE : SE HARA AFINACION MENOR, INCLUYE: CAMBIO DE FILTROS, ANTICONGELANTES, CAMBIO DE ACEITE, REVISION DE BANDAS Y MANGUERAS LIMPIEZA GENERAL Y REVISION DE PRECALENTADORES SONDEO DE RADIADOR, AJUSTE DE BOMBA DE ELEVACION Y CALIBRACION A 1800 RPM.	SERVICIO	X		X	
2	1	GENERADOR CONTROL VISUAL DE FIJACION Y POSICION DE ACCESORIOS CONTROL DE NIVEL DE TENSION SALIDA DEL GENERADOR REVISION DE CABLES SUELTOS, RECALENTADOS, PELADOS O DAMNADOS VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO O RUIDOS EN EL INTERIO DEL GENERADOR Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS.		X		X	
3	1	REVISION DE TRANSFERENCIA Y RETRANSFERENCIA, PRUEBAS CON CARGA Y VACIO DE SIMULACION DE FALLA DE REVISION DE INDICADORES (NIVELES, TEMPERATURA INTERNA, BAJA PRESION DE ACEITE Y LIMPIEZA DE INTERFAZ), LIMPIEZA DE TABLERO Y AJUSTE DE TEMPORIZADOR		X		X	

[Handwritten signature]