



ANÁLISIS DE AGUA, S.A.DEC.V.

Tels. Fax: 01(33) 3673-3588 y 3673-3589

Av. Circunvalación Pte. 231-E 45010 Cd. Granja, Zapopan, Jalisco.

e-mail: anasa@sypysa.com.mx

No. DE LAB: 31259-1

GUADALAJARA, JAL. 14 DE FEBRERO DEL 2011

INFORME DE RESULTADOS

CLIENTE: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TEQUILA
DIRECCIÓN: DOCTOR JOEL MAGALLANES RUBIO No. 501, LOMAS DEL PARAISO
MUNICIPIO: TEQUILA
ESTADO: JALISCO, 46400 TEL: 013747421888 email: .
AT'N: ING. HUGO PULIDO MONTEON

FECHA Y HORA DE MUESTREO: 09/02/11

MUESTREADO POR: INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR MUESTREADOR:

FECHA RECEPCIÓN: 09/02/11

MATRIZ: AGUA RESIDUAL

IDENTIFICACIÓN DE LA MUESTRA: AGUA RESIDUAL

DESCRIPCIÓN DE LA MUESTRA: LÍQUIDO TURBIO

PROCEDENCIA: PLANTA DE TRATAMIENTO

AA	PARAMETRO	METODO ANALITICO	UNIDADES	RESULTADO	U. (+/-)	LDM	LPC	ANALIZADO
FISICOQUIMICOS								
1.2	GRASAS Y ACEITES	NMX-AA-005-SCFI-2000	mg/L	25.57	0.81	0.0000	7.44	10/02/11 EAM
1.2	MATERIA FLOTANTE	NMX-AA-006-SCFI-2000	AUS/PRES	AUSENTE	NA	0.0000	NA	09/02/11 EAM
1.2	NITRITOS (Como N)	NMX-AA-099-SCFI-2006	mg/L	0.0160	0.0010	0.0006	0.0010	10/02/11 VGM
1.2	NITRATOS (Como N)	NMX-AA-079-SCFI-2001	mg/L	0.164	0.021	0.0340	0.070	10/02/11 VGM
1.2	NITROGENO TOTAL	NMX-AA-026-SCFI-2001	mg/L	75.26	NA	0.0000	NA	10/02/11 MGM
1.2	FOSFORO TOTAL	NMX-AA-029-SCFI-2001	mg/L	7.875	0.345	0.0310	0.250	11/02/11 GRS
1.2	SOLIDOS SEDIMENTABLES	NMX-AA-004-SCFI-2000	mL/L	1.5	NA	0.0000	0.1	10/02/11 EAM
1.2	SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	NMX-AA-034-SCFI-2001	mg/L	145.00	10.67	0.0000	5.00	09/02/11 EAM
MICROBIOLOGIA								
1.2	COLIFORMES FECALES	NMX-AA-042-1987	NMP/100 mL	46000	NA	0.0000	2	09/02/11 COG

***** FIN DE PARAMETROS *****

OBSERVACIONES ANALITICAS:

--

