



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
UNIDAD CONSTITUCIONAL DE ZAPOPAN  
SECRETARÍA PARTICULAR

10 MAR. 2015  
11:03

RECIBIDO  
OFICIALÍA DE PARTES

DICTAMEN NEGATIVO DE ESTUDIO DE  
RIESGOS ER-022-02/2015

UEPCB/DG-0797/CSVA-0587/2015

10 MAR. 2015

monia 1318

ING. JUAN JORGE ÁLVAREZ PÉREZ

REPRESENTANTE LEGAL

SERVICIO NÉCTAR 58, S.A. DE C.V., C.T. 11270

AV. PATRIA, COCAL 5, ZONA E (PLAZA PATRIA)

COLONIA JACARANDAS, C.P. 45430

ZAPOPAN, JALISCO

TELÉFONO: 01 (33) 3648-0040

ACUSE

10-03

10-03

10-03

000811

Con fundamento en los Artículos 2 primer párrafo, 3, así como en base a las atribuciones que se confieren a esta Institución en los Artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracciones VII, XVII, XVIII, 40 fracción I y VIII, además de acatar las obligaciones que se especifican en el artículo 7 fracción III, 13 tercer párrafo de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco; así como en el artículo 7 fracción I del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel; se le comunica que en referencia a lo manifestado en el Estudio de Riesgos, se procedió con su revisión y evaluación para constatar su viabilidad; verificando que cumpla con los Artículos 6, 7 fracciones I, II, 8, 8 bis, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 36, 56, 59 y 60 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, por lo que se **DICTAMINA NO PROCEDENTE** el proyecto para el establecimiento y operaciones de la Estación de Servicio de la empresa "Servicio Néctar 58, S.A. de C.V.", con pretendida ubicación en **Prolongación Avenida Mariano Otero N° 6700, esquina calle Río Lerma, en el Municipio de Zapopan, en el Estado de Jalisco**, donde se plantean instalar 03 (tres) tanques nuevos de doble pared, tipo cilíndricos subterráneos, confinados en fosas de concreto armado, el primero con capacidad para 60,000 litros de gasolina magna, el segundo con capacidad para 40,000 litros de gasolina premium y el tercer tanque con capacidad para 40,000 litros de diesel, para tener una capacidad nominal en la Estación de 140,000 litros de combustibles. Al respecto se le notifica que el Proyecto **NO CUMPLE** con lo establecido en los artículos **8 bis y 16 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos, en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel**, considerando lo siguiente:

De acuerdo a la visita en campo y al levantamiento de coordenadas geográficas realizadas con el GPS Portátil de la Marca Garmin, se determina que a 771 metros al oriente del predio donde se plantea el proyecto sujeto a dictaminación se encuentran las instalaciones de una Estación de Servicio con numero de franquicia PEMEX 12197, a nombre de la empresa **Cajivhe, S.A. de C.V., C.T. 8599**, con domicilio en **Prolongación Mariano Otero No. 1509, entre las Calles Azaleas y Sienita, en la Colonia Mariano Otero, del Municipio de Zapopan, Jalisco**, la cual cuenta con documento de autorización de inicio de operaciones emitido por esta Unidad Estatal el día **25 de noviembre de 2014** ( por lo que **no se cumple** el radio de amortiguamiento de 1,500 metros que establece el Artículo 8 bis del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos, en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, acuerdo del Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el día 01 de Diciembre de 2011).

JALISCO  
GOBIERNO DEL ESTADO



RECIBIÓ ORIGINAL

3/MARZO/2015

Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.  
Av. 18 de Marzo No. 750, Col. La Nogalera.  
C.P. 44470. Guadalajara, Jalisco, México.  
Tel. 01 (33) 3675-3060  
jalisco.gob.mx



2. **No cumple** con lo establecido en el artículo 16 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, que a la letra establece: "La isla de bombas más próxima al lindero del predio debe ubicarse a una distancia mínima de cuatro metros, así como el límite de la estación de servicio debe estar a una distancia mínima de treinta metros de cuerpos o corrientes de agua más cercanos", situación que no se cumple considerando que el predio donde se pretende el desarrollo del proyecto colinda al norte-noreste con el arroyo denominado Teistínque, el cual se origina en Bosque de La Primavera, observando en la visita en campo que el muro de límite de propiedad invade parte del área hidráulica del citado arroyo, situación que se deberá corregir para evitar riesgos a la población.

Además de encontrarse las siguientes irregularidades en el proyecto que se presenta:

- A. No presenta copias certificadas de los documentos que acreditan la capacidad jurídica del promovente y la posesión legal del predio por parte de la empresa Servicio Néctar 58, S.A. de C.V., conforme lo establecen, el inciso b) fracción II e inciso e) fracción III del artículo 19 del Reglamento en cita, observando que la información corresponde a copia de copia certificada.
- B. No coincide el domicilio especificado en el estudio de riesgos, contrato de compra-venta y planos, con el especificado en el dictamen de uso de suelo expediente Dic/2014/0001.
- C. No presenta copia del documento de asignación de número oficial, para corroborar que el número otorgado corresponde al predio en referencia, conforme al inciso e) de la fracción III del reglamento en referencia.
- D. Manifiesta que la trampa de grasas tendrá un volumen útil de 1.15 metros cúbicos, sin embargo no se acredita que cuente con la capacidad para contener el evento máximo probable de derrame de hidrocarburo conforme al artículo 59 del Reglamento en referencia.
- E. La profundidad máxima de exploración en el estudio de mecánica de suelos fue de 6 metros incumpliendo el inciso d) de la fracción IV del Reglamento en referencia.
- F. Se detectó espejo superficial a 3.70 metros, sin embargo no se presenta propuesta de la instalación de los pozos de monitoreo conforme al artículo 36 del Reglamento en cita.
- G. Se observó la existencia de poste de instalación eléctrica y telefonía en el ingreso al predio, sin embargo no especifica las acciones a realizar, para evitar riesgos a la población.
- H. No desarrolla el inciso f) de la fracción VIII del artículo 19 del Reglamento en referencia, correspondiente a la descripción de las condiciones de operación de la estación de servicio, anexando los diagramas de tuberías e instrumentación, legibles y con la nomenclatura y simbología correspondiente.
- I. No anexa copia simple del registro y cédula del perito responsable del proyecto (Ing. Rogelio Ochoa Galván), conforme la fracción VII del artículo 19 del Reglamento en referencia.





- J. Respecto al cálculo estructural de la fosa de concreto armado de confinamiento de tanques de almacenamiento, se deberá verificar la resistencia del concreto  $f'c = 200 \text{ Kg/cm}^2$  y adecuar el detallado del refuerzo en la fosa de tanques, conforme la fracción VII del artículo 19 del Reglamento en referencia.

El presente dictamen consta de 3 fojas, impreso por duplicado.

Así se resolvió el día de hoy, ordenando se le notifique y se dé el debido cumplimiento.

**ATENTAMENTE**

"Protección Civil Somos Todos"

Guadalajara, Jalisco, a 27 de Febrero de 2015

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL  
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS**

**C. J. TRINIDAD LÓPEZ RIVAS**

**EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,  
VIGILANCIA Y ASESORÍA**

**EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA  
PARA INSPECCIONES**

**ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA**

**I.Q. LUIS ALBERTO ZÚÑIGA NAVARRO**

- c.c.p. Mtro. Roberto López Lara.- Secretario General de Gobierno.- Para su Superior Conocimiento  
c.c.p. Lic. Martha Gloria Gómez Hernández.- Directora General Jurídico de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno.- Para su Conocimiento y Efectos Legales a que haya lugar.  
c.c.p. Bióloga María Magdalena Ruíz Mejía.- Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.- Para su Conocimiento y Efectos Legales a que haya lugar.  
c.c.p. Dr. Héctor Robles Peiro.- Presidente Municipal de Zapopan, Jalisco.- Para su Conocimiento y Restricciones.  
c.c.p. Ing. Carlos Eduardo Orive Gutiérrez.- Asesoría Comercial PEMEX, Zapopan.- Para su Conocimiento y Restricciones – Av. Aviación No. 999, San Juan de Ocotán, Jalisco.  
c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.-Para control.  
c.c.p. Expediente (C-10015, 0036)

JTLR/JPVL/LAZN/mlvz\*

