



C. MARCO ANTONIO GONZÁLEZ MORA
REPRESENTANTE LEGAL
JAL NORTE, S.A. DE C.V.", C.T. 10141
TESCALTITLÁN S/N
LOCALIDAD DE TESCALTITLÁN
IXTLAHUACÁN DEL RÍO, JALISCO
TELÉFONO: (33) 1594 2073

Con fundamento en las atribuciones que se confieren en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracción VII, 40 fracción I y VIII, de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, así como en el artículo 4 fracción I, del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, con base en la supervisión realizada en las instalaciones de las medidas de seguridad en materia de protección civil y a la documentación recibida en este Organismo, con número control **1573**, se evaluó el expediente de la empresa en cuestión, determinándose que cumple con los lineamientos de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, aplicables en la materia y lo determinado en el Dictamen de Estudio de Riesgos **ER-035-03/2014**, con número de oficio **UEPCB/DG-1277/CSVA-0945/2014**, emitido el **01 de Abril de 2014**; por lo que se otorga la **AUTORIZACIÓN PARA EL INICIO DE OPERACIONES** a la **Estación de Servicio denominada "Jal Norte, S.A. de C.V.", E.S. 12422**, con ubicación en **Carretera Guadalajara-Saltito Km. 46+500**, en el **Municipio de Ixtlahuacán del Río, Jalisco**; donde se plantea la instalación de **2 (dos) tanques nuevos de doble pared, tipo cilíndricos, subterráneos; uno de tipo bipartido con secciones para almacenar 40,000 litros de Gasolina Premium y 60,000 litros para Diesel, y el segundo tanque con capacidad para almacenar 100,000 litros de Gasolina Magna, con una capacidad nominal en las instalaciones para 200,000 litros de combustible; debiendo cumplir con los siguientes indicadores: En un plazo no mayor a 7 días naturales, deberá proporcionar la siguiente información de forma inmediata de acuerdo al oficio Nº UEPCB/DG-0832/CSVA-0608/2015:**

- **Planos y cálculos del proyecto civil de las áreas de almacenamiento, equipos de proceso y auxiliares, bardas o delimitación del predio, pozos de monitoreo, pozos de absorción; debiendo contar los documentos con la firma autógrafa del ingeniero civil o arquitecto responsable del proyecto.**

Se le notifica que este Organismo queda en espera de que se continúe dando seguimiento a lo establecido por esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, en el Dictamen Condicionado antes señalado y lo verificado en visita domiciliar para Inicio de Operaciones.

Así mismo, este Organismo se reserva el derecho de cancelar la presente Autorización por el mal uso que se dé a la misma, exhortándole a que sus trabajos cumplan con las medidas establecidas en el marco legal de la protección civil y con ética profesional; el no cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos, el mal uso y disposición de los materiales descritos, queda bajo su estricta responsabilidad y será objeto de la aplicación de las sanciones legales a que haya lugar.

El presente documento consta de 1 (una) foja, impresa a una cara y por duplicado.

ATENTAMENTE
"Protección Civil Somos Todos"
Guadalajara, Jalisco, a 10 Marzo de 2015
EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

C. J. TRINIDAD LOPEZ RIVAS

EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,
VIGILANCIA Y ASESORÍA

EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA PARA
INSPECCIONES

ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA

I.Q. LEONARDO PALOMINO PORRAS

c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.- Para su control.
c.c.p. Expediente (C-1573)
JTLLR/JPVL/LPP/migv*

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.
Av. 18 de Marzo No. 750, Col. La Nogalera.
C.P. 44470. Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3675-3060
jalisco.gob.mx