

Fecha Pago Anticipo	23/06/2016
Fecha Elab. Compro.	28/06/2016
N° de Oficio:	GAAP / C-0022 / 2016 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jun 28 2016 3:46PM

GERENTE O DIRECTOR:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	ENCARGADO DEL DESPACHO DE LA DIR. DE CUENCAS Y SU
COMISIONADO:	MA DEL CARMEN RAMOS RODRIGUEZ	PUESTO:	GERENTE DE ADMINISTRACION DEL AGUA
ACOMPANA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	MA DEL CARMEN RAMOS RODRIGUEZ - GERENTE DE ADMINISTRACION DEL AGUA	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
23/06/2016	MUNICIPIO: Cañadas de Obregón \$ 83.00 GD.: (1) 0.00	Cañadas de Obregón \$ 132.00 GASOLINA: 0.00	Cañadas de Obregón \$ 83.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	Gestionar servidumbres de paso para la obra de aguapotable en la localidad de Santa rosalia			

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:
FECHA SALIDA: 23/06/2016	VIÁTICOS \$:	298.00	298.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA: 7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO: /
DÍA(S) COMISIÓN: 1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO: 23/06/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.
HORA DE REGRESO: 20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
TIPO DE COMISIÓN: Otros	PROGRAMA:	RURAL 2016 (APARURAL S074) ATENCION SO	ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO = 0 + 0 + 0 = 0			
JUST. VALES EXCE:	HORÓMETRO COMPROBACIÓN: 0.00 Hrs.				GASOLINA POR KM RECORRIDO: 0.00	
						GASOLINA FACTURADA POR MANIOBRAS: 0.00
						SALDO EN VALES RECORRIDO = 0.00
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO: 0.00 - 0.00
						SALDO VALES MANIOBRAS: 0.00
						\$ VALES A REGRESAR: 0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 298.00 ( DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 298.00
MENOS ANTICIPO	\$ 298.00
SALDO	\$ 0.00

*MA DEL CARMEN RAMOS RODRIGUEZ*  
COMISIONADO  
MA DEL CARMEN RAMOS RODRIGUEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACION DEL AGUA

*[Firma]*  
AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN  
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.





## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

MA DEL CARMEN RAMOS RODRIGUEZ N° OFICIO: GAAP / C-0022 / 2016

DEL DÍA: 23/06/2016 AL DÍA: 23/06/2016

### RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Fecha: 23 de junio de 2016

Localidad: La Cueva (Santa Rosalía de la Cueva)

Municipio: Cañadas de Obregón

Asunto: Acreditación de predios, servidumbres de paso y uso de zona federal para obra de agua potable

Asistentes: por la localidad; Sra. Eugenia Avalos Magdaleno, regidora municipal, y Sr. Abel Gutiérrez Alvarado, fontanero.

Por la CEA: Lic. Ma. del Carmen Ramos Rodríguez, Gerente de Administración del Agua e Ing. Pedro Hernández López, Jefe de Programas Federalizados.

En la presidencia municipal de Cañadas de Obregón se entrevistó al Prof. Jaime Gustavo Casillas Vázquez, presidente municipal, a quien se le comentó el objeto de nuestra visita para que asignara personal del municipio a fin de acompañarnos a la localidad y se encargue de mediar entre la localidad y esta comisión con los documentos a requisitar para la construcción de la obra de rehabilitación del sistema de agua potable.

El ciudadano se comunicó por teléfono con la Regidora que vive en la localidad mencionada y le informó de nuestra visita a la localidad, para que nos acompañara tomando nota de los documentos que se tramitarán.

Al llegar a la Agencia Municipal de La Cueva ya se encontraba la regidora, con quien se platicó de los documentos que se requieren, ella mencionó que el contrato de donación del predio para el nuevo tanque si lo tienen, pero que no encuentran el expediente donde se guardó, en virtud de que la agente municipal se encuentra de permiso y la suplente no sabe donde se archivó. Se comentó así mismo que se requerirán los contratos de donación del predio donde su ubica el pozo profundo y la servidumbre de paso para la nueva línea de impulsión que cruza la mitad del terreno dentro del cual está el pozo profundo. Se decidió hacer recorrido por esta y otras partes de la localidad acompañándonos también el Sr. Abel Gutiérrez.

Se visitó el sitio donde se ubica el tanque existente, mismo que ya fue rebasado en nivel por viviendas construidas más arriba de este, en el cual se pretende construir una caja rompedora de presión para la zona baja de la red de distribución conforme al proyecto de rehabilitación. De aquí nos trasladamos al sitio donde se ubicará el tanque nuevo, encontrando que en la parte donada se encuentra una excavación de entre 2.00 a 3.00 metros de profundidad, por 40.00 m., de largo y aproximadamente 10.00 m., de ancho, comentando la regidora que el propietario les indicó que aquí podrían construir el tanque. Ante esto le comentamos que el proyecto no contempla el relleno y compactación del terreno, por lo que lo tendrían que ejecutar entre los beneficiarios y el municipio con la certeza de que la compactación cumpla con la normatividad para desplantar una estructura del tamaño y peso del tanque de 120 m<sup>3</sup> de capacidad. Se recorrió el terreno del mismo propietario, encontrando a 15 metros una parte adecuada en terreno natural y colindante con una construcción en obra negra del propio donante, donde se podría construir el tanque sin necesidad de rellenar, por lo que la regidora comentó que hablarían con el propietario para solicitarle el cambio de lugar esperando no se oponga. Aquí también se observó que tanto la línea de impulsión como las líneas de alimentación aumentarían su longitud en aproximadamente 20 metros, entrando a un predio colindante en aproximadamente 5 metros, de lo cual también se indicó se obtuviera el permiso de servidumbre de paso.

Se regresó al centro de la localidad, donde se ubicó la trayectoria de la línea de impulsión, así como la red de distribución.





### COMENTARIOS:

Ninguno



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:  
MA DEL CARMEN RAMOS RODRIGUEZ N° OFICIO: GAAP / C-0022 / 2016  
DEL DÍA: 22/06/2016 AL DÍA: 22/06/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	<p>OK.</p> <p>María Cristina Espinoza Hurtado <i>[Signature]</i></p>
	<p>EUGENIA L'VAZOS</p> <p><i>[Signature]</i> Regidor</p>