

DÍA	MES	AÑO
03	02	2017
N° DE OFICIO		GFP / C-0030 / 2017-F

GERENTE O DIRECTOR:	IGNACIO VELAZQUEZ SALCIDO	PUESTO:	GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS
COMISIONADO:	JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS	PUESTO:	PROYECTISTA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:		JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS - PROYECTISTA	
		STATUS: Anticipo Autorizado, x Cobrar en Caja	

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
07/02/2017	NA. \$ 0.00	Juanacatlán \$ 0.00	NA. \$ 0.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: revision de linea de conduccion de agua tratada				

FECHA SALIDA:	07/02/2017	VIÁTICOS \$:	0.00	VEHÍCULO - PLACAS:	
HORA SALIDA:	9:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	TIPO:	
DÍA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	MARCA / MODELO:	/
FECHA PROB. REGRESO:	07/02/2017	PEAJE \$:	0.00	CILINDRAJE:	
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	0.00
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES EXCEDENTE:	0
				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: \$ 0.00 ( CERO PESOS 00/100 )

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN

COMISIONADO  
JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS  
PROYECTISTA

AUTORIZA COMISIONADO  
DIRECTOR O GERENTE





COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO  
 RECIBO DE COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
 www.cejajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo:	03/02/2017
Fecha Elab. Compro:	09/02/2017
Nº de Oficio:	GFP / C-0030 / 2017 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Feb 9 2017 9:40AM

GERENTE O DIRECTOR:	IGNACIO VELAZQUEZ SALCIDO	PUESTO:	GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS
COMISIONADO:	JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS	PUESTO:	PROYECTISTA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS - PROYECTISTA	STATUS:	Comprobación Autorizada por Liquidar en Caja

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
08/02/2017	MUNICIPIO: Sin Desayuno. \$ 0.00 GD.: (1) 0.00	Juanacatlán \$ 0.00	Juanacatlán \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	revisión de línea de conducción de agua tratada			

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	
FECHA SALIDA:	08/02/2017	VIÁTICOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND: / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA:	9:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA Y MODELO: /
DIA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL: 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	08/02/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO: 0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017		ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.	GASOLINA POR KM RECORRIDO:		0.00			
JUST. VALES EXCE:	SALDO EN VALES RECORRIDO:		0.00				
VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:		0.00 - 0.00					
SALDO VALES MANIOBRAS:		0.00					
VALES A REGRESAR:		0.00 \$					

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 0.00 (CERO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN

EFFECTIVO A FAVOR  
 CEA

CARGO CONTABLE \$ 0.00  
 MENOS ANTICIPO \$ 0.00  
 SALDO \$ 0.00

*[Signature]*  
 COMISIONADO  
 JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS  
 PROYECTISTA

AUTORIZA COMPROBACION COMISION  
 DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



# COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS N° OFICIO: GFP / C-0030 / 2017

DEL DÍA: 08/02/2017 AL DÍA: 08/02/2017

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

En compañía del Director de Servicios generales de Juanacatlan Sr. Roberto Carlos Puente Muñiz se realizó el recorrido de la línea de impulsión de agua tratada de la planta de tratamiento a la unidad deportiva Blas Sánchez, se hizo una prueba de bombeo para verificar el gasto de llegada a la unidad, pero la línea sufrió una ruptura en su trayecto y el agua no llego, la línea tiene aproximadamente una longitud de 3,000 m y el diámetro de 2" en su mayoría.

el equipo instalado en la planta de tratamiento es de 15 HP y da servicio a la unidad reforma y puede también dar servicio a la unidad Juanacatlan

## COMENTARIOS:

Por indicaciones del Ing. Ignacio Velázquez Salcido se pospuso la comisión para el día miércoles 8 del presente

# COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

JOSE SEBASTIAN MARQUEZ CARLOS N° OFICIO: GFP / C-0030 / 2017

DEL DÍA: 07/02/2017 AL DÍA: 07/02/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

MUNICIPIO DE CATLÁN  
PRESIDENCIA MUNICIPAL  
06 FEB. 2017