

DÍA	MES	AÑO
02	03	2017
N° DE OFICIO		GFP / C-0061 / 2017 / F

GERENTE O DIRECTOR:	IGNACIO VELAZQUEZ SALCIDO	PUESTO:	GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS
COMISIONADO:	J GUADALUPE OCEGUEDA RAMIREZ	PUESTO:	PROYECTISTA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	J GUADALUPE OCEGUEDA RAMIREZ - PROYECTISTA	STATUS:	Anticipo Autorizado, <input checked="" type="checkbox"/> Cobrar en Caja

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE
07/03/2017	Mazamitla \$ 100.00	Mazamitla \$ 170.00	Mazamitla \$ 100.00	NA. \$ 0.00
ACTIVIDAD: REVISION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CAPACITACION A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA SU OPERACION EN LAS LOCALIDADES DE CORRAL FALSO Y EL MEZCAL, MUNICIPIO DE MAZAMITLA.				

FECHA SALIDA:	07/03/2017	VIATICOS \$:	370.00	VEHICULO PLACAS:	* Sin unidad.
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DIA(S) PROBABLES(S):	1	GASOLINA \$:	0.00	CILINDRAJE:	0
FECHA PROB. REGRESO:	07/03/2017	PEAJE \$:	0.00	KILOMETRAJE INICIAL:	0.00
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	EFFECTIVO EN VALES:	0.00
TIPO DE COMISION:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017	EFE. VALES EXCEDENTE:	0
JUST. VALES EXCE:				EFE. VALES MANIOBRA:	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: (TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100)
 COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN

[Signature]
 COMISIONADO:
 J GUADALUPE OCEGUEDA RAMIREZ
 PROYECTISTA

[Signature]
 AUTORIZA COMISION
 DIRECTOR O GERENTE



Fecha Pago/Anticipo:	03/03/2017
Fecha Elab./Compro:	08/03/2017
N° de Oficio:	GFP / C-0061 / 2017 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 8 2017 11:43AM

GERENTE O DIRECTOR:	IGNACIO VELAZQUEZ SANCIDO	PUESTO:	GERENTE DE FORMULACION DE PROYECTOS
COMISIONADO:	J GUADALUPE OCEGUEDA RAMIREZ	PUESTO:	PROYECTISTA
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	
ELABORÓ DOCUMENTO:	J GUADALUPE OCEGUEDA RAMIREZ - PROYECTISTA	STATUS:	Oficio Comprobado: Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA					
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO	
07/03/2017	Mazamitla \$ 100.00	Mazamitla \$ 170.00	Mazamitla \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS: EXCE: HOSP: 0.00		
ACTIVIDAD: REVISION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CAPACITACION A PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO PARA SU OPERACION EN LAS LOCALIDADES DE CORRAL FALSO Y EL MEZCAL, MUNICIPIO DE MAZAMITLA.					

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO PLACAS	* Sin unidad.	
FECHA SALIDA:	07/03/2017	VIÁTICOS \$:	370.00	370.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.	
HORA SALIDA:	8:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /	
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.	
FECHA DE REGRESO:	07/03/2017	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	0.00 Km.	
HORA DE REGRESO:	19:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN		
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SEPAF 2017				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROB.	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00	
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO:	0.00	
							VALES MANIOBRAS ANTIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 370.00 (TRESCIENTOS SETENTA PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
 CEA

CARGO CONTABLE \$370.00
 MENOS ANTIPO \$370.00
 SALDO \$0.00

COMISIONADO
 J GUADALUPE OCEGUEDA RAMIREZ
 PROYECTISTA

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
 DIRECTOR O GERENTE

(1) Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C

GUADALUPE OCEGUEDA RAMIREZ N° OFICIO: GFP / C-0061 / 2017

DEL DÍA: 07/03/2017 AL DÍA: 07/03/2017

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

En compañía del Lic. Martín Fernando Pelayo Valadez, Trabajador Social, EL Lic. Helios Alexander Santillán Valencia, Trabajador Social, ambos de La Comisión Estatal del Agua de Jalisco y autoridades de la cabecera municipal de Mazamitla, se acudió a las localidades de Corral Falso y El Mezcal. En entrevista con personal del comité del agua y fontaneros se realizó el aforo a la llegada al tanque de Corral Falso, proporcionando un gasto de 1.00 l.p.s, se encontró sucio y lleno de maleza donde se les indico la importancia de mantenimiento para no tener problemas de taponamientos en las tomas domiciliarias.

Se revisó la línea de conducción de la localidad de El Mezcal, encontrándose las válvulas de admisión y expulsión de aire cerradas en su llave de paso, lo cual ocasiona que no trabaje la válvula para expulsar el aire, se procedió a revisar todas las válvulas a excepción de una (tapada con balastre), trazo de la línea sobre un camino de terracería, donde se les indico que se localizará posteriormente para operarla y abrir la llave de paso con la finalidad de operar adecuadamente.

Se procedió a realizar el aforo en el tanque superficial de El Mezcal, proporcionando un gasto de 1.00 l.p.s., para posteriormente realizar pruebas en la red de distribución, el tanque se encontró sucio y con la válvula de seccionamiento tipo compuerta totalmente cerrada, por lo cual se procedió abrirla totalmente para realizar pruebas en la red de distribución, se checó la red de distribución tanto en la zona alta como en la zona baja, corroborando su servicio en cada toma domiciliaria, se les indico la operación de las válvulas de seccionamiento tipo compuerta, las cuales deben estar totalmente abiertas y operarse solo en caso de una fuga o ruptura en la tubería.

Cabe señalar que se dejó instalada una válvula de seccionamiento tipo compuerta sobre la línea de alimentación que va a la red de distribución de El Mezcal, donde la operan cerrándola totalmente para el llenado de una cisterna con capacidad de 45 m3, donde ocasiona que no se tenga un servicio continuo hacia la red de distribución de El Mezcal, esta válvula de seccionamiento tipo compuerta, no se tenía contemplada en el proyecto, mencionándoles que el agua es para uso doméstico, comentando el fontanero de la localidad de El Mezcal que también se le tiene que dar agua al dueño del predio, este comentario lo señaló ya que el como otras personas de EL Mezcal trabajan para el dueño del rancho donde se tiene la cisterna y el tanque.

Con estas pruebas que se realizaron se confirmó que la red de distribución de Corral Falso como la de El Mezcal trabajan adecuadamente, el problema es de operación y sobre todo en la localidad de El Mezcal (cisterna con capacidad 45 m3 de capacidad).

Quedo pendiente la revisión de línea de conducción proveniente del manantial, así como la captación en el manantial, mencionándoles cómo realizar su operación y mantenimiento.

COMENTARIOS:

SIN COMENTARIOS

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
J GUADALUPE OCEGUEDA RAMIREZ	Nº OFICIO: GFP / C-0061 / 2017
DEL DÍA: 07/03/2017	AL DÍA: 07/03/2017

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	 <p>Sindico de Mazamitla. Anette Angélica Chávez Arias</p>