

Fecha Pago Anticipo	13/12/2016
Fecha Elab. Compro.	02/01/2017
Nº de Oficio	GPT / C-0642 / 2016 B
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 2 2017 8:12AM

GERENTE O DIRECTOR:	VICTOR IGNACIO MENDEZ GOMEZ	PUESTO:	GERENTE DE PLANTAS DE TRATAMIENTO
COMISIONADO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS	PUESTO:	OPERADOR A
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	JOSE VENEGAS LUMBRERAS - OPERADORA	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	------------------------------------	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
14/12/2016	Jamay \$ 75.00	Jamay \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN LA PTAR DE JAMAY				
16/12/2016	Ocotlán \$ 100.00	Ocotlán \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: REALIZACION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE OCOTLAN				
19/12/2016	Ocotlán \$ 100.00	Ocotlán \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: REALIZACION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE OCOTLAN				
20/12/2016	Chapala \$ 75.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: REALIZACION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN				
21/12/2016	Mazamiña \$ 100.00	Mazamiña \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: SE PRESTO APOYO TECNICO A H AYUNTAMIENTO DE MAZAMITLA EN PTAR				
22/12/2016	Chapala \$ 75.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: REALIZACION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE SANTA CRUZ DE LA SLEDAD Y SAN NICOLAS DE IBARRA				
23/12/2016	Chapala \$ 75.00	Chapala \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: REALIZACION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD				
26/12/2016	Jamay \$ 75.00	La Barca \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: REALIZACION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE JAMAY Y LA BARCA				
27/12/2016	Ocotlán \$ 100.00	Ocotlán \$ 170.00	Ocotlán \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: REALIZACION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE OCOTLAN				
28/12/2016	Ocotlán \$ 100.00	Ocotlán \$ 170.00	Ocotlán \$ 100.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: REALIZACION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE OCOTLAN				
29/12/2016	Ocotlán \$ 100.00	Ocotlán \$ 170.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)	
	GD.: (1) 0.00	GASOLINA: 0.00	JUS. EXCE. HOSP:		
	ACTIVIDAD: REALIZACION DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO EN PTARS DE OCOTLAN				

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61041	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	14/12/2016	VIÁTICOS \$:	2,298.00	2,877.00	0.00	\$ -579.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007		
DÍA(S) COMISIÓN:	11	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	256,535.00 Km. / 257,762.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	29/12/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	1,227.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS-SEPAF 2016				Anticipo + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00		
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 2,298.00

(DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

JUENEGAS

EFFECTIVO A FAVOR
 EMPLEADO

CARGO CONTABLE \$ 2,877.00
 MENOS ANTICIPO \$ 2,298.00

J. VENEGAS

COMISIONADO
JOSE VENEGAS LUMBRERAS
OPERADOR A

[Handwritten Signature]

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.

[Handwritten Signature]

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
JOSE VENEGAS LUMBRERAS	N° OFICIO: GPT / C-0642 / 2016
DEL DÍA: 14/12/2016	AL DÍA: 29/12/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

Actividades realizadas por José Venegas I. del 14/12/2016 al 29/12/2016

- 14/12/2016. PTARS Jamay se elimina cortocircuito en líneas de alimentación eléctrica de sedimentador 1 y queda provisionalmente con arrancador de bomba de lixiviados 2 ya q se requiere relevador y contactor nuevos
- 15/12/2016. No se labora por día económico 31 de agosto.
- 16/12/2016. PTARS Ocotlán se instala bomba de lavado de bandas recién reparada probando su funcionamiento el cual es correcto y con buena presión y se revisa bomba hidráulica de filtro banda la cual requiere empaque nuevo.
- 19/12/2016. PTARS ocotlan se instala bomba para achicar sedimentador nuevo ya que al parecer le cayo algo y no da vuelta quedándose achicándose bajo observación de personal de planta y se ven medidas y cantidad de tornillos que se necesitaran para la fijación de las manparras y sus bases ya que los que tiene están en uy mal estado .
- 20/12/2016 se habilita funcionamiento de bomba de inyeccion de polímero y se le da limpieza poniendole parte nueva de acrílico y se hace barios ajustes quedando funcionando normal y a disposición de planta
- 21/12/2016. Se presta apoyo en planta de tratamiento de aguas residuales de mazamitla jal. En la instalación y conexión de mezclador de reactor probando su funcionamiento el cual es correcto y queda disposición de planta.
- 22/12/2016. PTARS santa cruz de la soledad se habilita funcionamiento de soplador no2 asiendo varios ajustes y queda funcionando normal. PTARS SAN NICOLAS DE IBARRA, se cambia cople de hule woosd de aerador no1 se hace la observación que el cople estaba usado pero en mejores condiciones que el que tenia se requiere uno nuevo
- 23/12/2016 PTARS SANTA CRUZ se habilita funcionamiento de bomba no1 de carcamo de influente ahaciendo varios ajustes quedando a disposicion de planta y la no2 se saca anualmente con polipasto se ajusta al impulsor y se limpia y se observa que tuberías de descarga esta tapada por lo cual se destapa. PTARS JAMAY, se deja vehiculo oficial en resguardo para contingencias del fin de semana con horometro 256748 km
- 26/12/2016 PTARS jamay se recojevehiculo oficial con horometro 256748 km para seguir con guardias de periodo vacacional y ahí mismo se saca boba no3 de carcamo de influentes y se revisa encontrando impulsor frenado y se lleva a taller para su reparación por mal funcionamiento y se coloca cable de línea de alimentacion de sedimentador de ducto y se coloca cable de alimentacion eléctrica en ducto de sedimentador no1. PTARS LA BARCA se revisan equipos electromecánicos los cuales trabajan sin problemas de funcionamiento
- 27/12/2016 PTARS OCOTLAN se empieza fijar mamparras y bases de mamparras de sedimentador nuevo taqueteando y poniendo tornillos y taquetes nuevos
- 28/12/2016 se sigue trabajos de fijación de mamparras y bases de mamparras de sedimentador nuevo taqueteando y poniendo tornillos y taquetes nuevos
- 29/12/2016 se terminan trabajos de de fijación de mamparras y bases de mamparras de sedimentador nuevo taqueteando y poniendo tornillos y taquetes nuevos. PTARS EL SALTO se revisa bomba no2 de clarificador la cual se encuentra dañada de baleros se desmonta y se traslada a GDL para su reparación. PTARS JAMAY se deja vehiculo oficial en resguardo en planta con placas JN-61-041 con un horometro 257762 km

J. VENEGAS

COMENTARIOS:

Actividades realizadas por José Venegas I. del 14/12/2016 al 29/12/2016

- 14/12/2016. PTARS Jamay se elimina cortocircuito en líneas de alimentación eléctrica de sedimentador 1 y queda provisionalmente con arrancador de bomba de lixiviados 2 ya q se requiere relevador y contactor nuevos
- 15/12/2016. No se labora por día económico 31 de agosto.
- 16/12/2016. PTARS Ocotlán se instala bomba de lavado de bandas recién reparada probando su funcionamiento el cual es correcto y con buena presión y se revisa bomba hidráulica de filtro banda la cual requiere empaque nuevo.
- 19/12/2016. PTARS ocotlan se instala bomba para achicar sedimentador nuevo ya que al parecer le cayo algo y no da vuelta quedándose achicándose bajo observación de personal de planta y se ven medidas y cantidad de tornillos que se necesitaran para la fijación de las manparras y sus bases ya que los que tiene están en uy mal estado .
- 20/12/2016 se habilita funcionamiento de bomba de inyeccion de polímero y se le da limpieza poniendole parte nueva de acrílico y se hace barios

ajustes quedando funcionando normal y a disposición de planta

21/12/2016. Se presta apoyo en planta de tratamiento de aguas residuales de mazamitla jal. En la instalación y conexión de mezclador de reactor probando su funcionamiento el cual es correcto y queda a disposición de planta.

22/12/2016. PTARS santa cruz de la soledad se habilita funcionamiento de soplador no2 asiendo varios ajustes y queda funcionando normal. PTARS SAN NICOLAS DE IBARRA, se cambia cople de hule woosd de aerador no1 se hace la observación que el cople estaba usado pero en mejores condiciones que el que tenia se requiere uno nuevo

23/12/2016 PTARS SANTA CRUZ se habilita funcionamiento de bomba no1 de carcamo de influente ahaciendo varios ajustes quedando a disposicion de planta y la no2 se saca anualmente con polipasto se ajusta al impulsor y se limpia y se observa que tuberías de descarga esta tapada por lo cual se destapa. PTARS JAMAY, se deja vehiculo oficial en resguardo para contingencias del fin de semana con horometro 256748 km

26/12/2016 PTARS jamay se recojevehiculo oficial con horometro 256748 km para seguir con guardias de periodo vacacional y ahí mismo se saca boba no3 de carcamo de influentes y se revisa encontrando impulsor frenado y se lleva a taller para su reparación por mal funcionamiento y se coloca cable de línea de alimentacion de sedimentador de ducto y se coloca cable de alimentacion eléctrica en ducto de sedimentador no1. PTARS LA BARCA se revisan equipos electromecánicos los cuales trabajan sin problemas de funcionamiento

27/12/2016 PTARS OCOTLAN se empieza fijar mamparras y bases de mamparras de sedimentador nuevo taqueteando y poniendo tornillos y taquetes nuevos

28/12/2016 se sigue trabajos de fijación de mamparras y bases de mamparras de sedimentador nuevo taqueteando y poniendo tornillos y taquetes nuevos

29/12/2016 se terminan trabajos de de fijación de mamparras y bases de mamparras de sedimentador nuevo taqueteando y poniendo tornillos y taquetes nuevos. PTARS EL SALTO se revisa bomba no2 de clarificador la cual se encuentra dañada de baleros se desmonta y se traslada a GDL para su reparación. PTARS JAMAY se deja vehiculo oficial en resguardo en planta con placas JN-61-041 con un horometro 257762 km

JUENEGAS

AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO

RECIBIDO

14 DIC. 2016

Carlos Eduardo Carrillo de
PTAR DE JAMAY

HORA _____

AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO

RECIBIDO

22 DIC. 2016

Raúl E. E.
PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD

HORA _____

AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO

RECIBIDO

27 DIC. 2016

José M. Aranda S. Z.
PTAR DE OCOTLÁN

HORA _____

AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO

RECIBIDO

16 DIC. 2016

José M. Aranda S. Z.
PTAR DE OCOTLÁN

HORA _____

AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO

RECIBIDO

22 DIC. 2016

[Signature]
PTAR DE SAN NICOLÁS DE IBARRA

HORA _____

AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO

RECIBIDO

28 DIC. 2016

Arbujó B.P.
PTAR DE OCOTLÁN

HORA _____

AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO

RECIBIDO

19 DIC. 2016

Arbujó B.P.
PTAR DE OCOTLÁN

HORA _____

AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO

RECIBIDO

23 DIC. 2016

Raúl E. E.
PTAR DE SANTA CRUZ DE LA SOLEDAD

HORA _____

AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO

RECIBIDO

29 DIC. 2016

Arbujó B.P.
PTAR DE OCOTLÁN

HORA _____

AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO

RECIBIDO

20 DIC. 2016

PTAR DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN

HORA _____

AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO

RECIBIDO

23 DIC. 2016

Carlos Eduardo Carrillo de
PTAR DE JAMAY

HORA _____

AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO

RECIBIDO

29 DIC. 2016

Hector Sandoza
PTAR DE EL SALTO

HORA _____

AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO

RECIBIDO

26 DIC. 2016

Francisco Javier Pérez G.
PTAR DE JAMAY

HORA _____

AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO

RECIBIDO

20 NOV 2016

Adriano G. J.
PTAR DE JAMAY

HORA _____



21 / DIC / 2016

AGUA JALISCO COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO JALISCO

RECIBIDO

26 DIC. 2016

[Signature]
PTAR DE LA BARCA

HORA _____

[Signature]

J. VENEGAS