

Fecha Pago Anticipo:	22/08/2016
Fecha Elab. Compro:	29/08/2016
N° de Oficio:	GSM / C-0891 / 2016 F
RESUMEN.COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 29 2016 8:53AM

GERENTE O DIRECTOR:	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO:	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO:	ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN	PUESTO:	AUXILIAR ELECTROMECHANICO
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORO DOCUMENTO: GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO | STATUS: Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
23/08/2016	MUNICIPIO: Unión de Tula \$ 75.00 GD.: (1) 0.00	Unión de Tula \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: TRASLADO Y REVISION DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS (CONTROL 29315) Y REGRESO A GDL				
24/08/2016	MUNICIPIO: Unión de Tula \$ 75.00 GD.: (1) 0.00	Unión de Tula \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: TRASLDO Y CONTINUAR REVISION DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS (CONTROL 29315) Y REGRESO A GDL				
25/08/2016	MUNICIPIO: Unión de Tula \$ 75.00 GD.: (1) 0.00	Unión de Tula \$ 128.00	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: TRASLADO Y CONCLUIR REVISION DE EQUIPOS ELECTROMECHANICOS Y REGRESO A GDL				

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61044	*CON RECARGA	
FECHA SALIDA:	23/08/2016	VIÁTICOS \$:	609.00	609.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Kml.		
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007		
DIA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM: INICIAL - FINAL:	195,672.00 Km. / 196,691.00 Km.		
FECHA DE REGRESO:	25/08/2016	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM: RECORRIDO:	1,019.00 Km.		
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN			
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO:	0 + 0 + 0 = 0		
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	1,150.00		
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00		
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00		
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00		
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$		

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ **609.00** (SEISCIENTOS NUEVE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 609.00
MENOS ANTICIPO \$ 609.00
SALDO \$ 0.00

COMISIONADO
ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN
AUXILIAR ELECTROMECHANICO

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR O GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR , GERENTE O CAJA.

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO
RECIBIDO
29 AGO 2016
CAJA

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN N° OFICIO: GSM / C-0891 / 2016

DEL DÍA: 23/08/2016 AL DÍA: 25/08/2016

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

El día 23 de Agosto del 2016 se acudió en coordinación con Alexis Pelayo, Director del sistema de agua potable del municipio de Unión de Tula, Jal. Para realizar la revisión de los pozos profundos de las localidades de La Taberna, El Bonete, Tacotán, La Piñuela, San Agustín y Trigomil con los siguientes resultados:

Pozo La Piñuela

Gasto: 7.30 l.p.s.
Volts: 442 – 443 – 440
Amp: 16 – 16 – 15.
ND: 29.00 m.
Presión: 6.40 Kg/cm².

Pozo San Agustín

Gasto: 3.70 l.p.s.
Volts: 228 – 228 – 229
Amp: 15 – 15 – 16.
ND: 6.80 mts.
Presión: 4.00 Kg/cm².

Pozo Trigomil

Gasto: 5.40 l.p.s.
Volts: 225 – 225 – 223
Amp: 53 – 55 – 55
ND: No Poliducto
Presión: Sin Dato

24 de Agosto de 2016

Pozo La Taberna

Gasto: 3.30 l.p.s.
Volts: 431 – 435 – 436
Amp: 13 – 13 – 14.
ND: 25.00 mts.
Presión: Sin Dato.

Pozo El Bonete

Gasto: 3.00 l.p.s.
Volts: 436 – 436 – 433
Amp: 7 – 7 – 7
ND: 25.00 mts.
Presión: 4.60 Kg/cm².

Pozo Tacotán

Gasto: 5.60 l.p.s
Volts: 424 – 420 – 422
Amp: 28 – 26 – 27
ND: 29.00 mts.
Presión: 16.50 Kg/cm²

25 de Agosto de 2016

Se apoyó en la instalación de transformador seco y programación de Timer para encendido y paro automático de equipo de bombeo.

COMENTARIOS:

n/a



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN	Nº OFICIO: GSM / C-0891 / 2016
DEL DÍA: 23/08/2016	AL DÍA: 25/08/2016

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	