

Fecha Pago Anticipo	29/11/2016
Fecha Elib. Compro	05/12/2016
N° de Oficio	GSM / C-1380 / 2016 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Dec 5 2016 1:42PM

GERENTE O DIRECTOR	JOSE MANUEL GOMEZ PADILLA	PUESTO	GERENTE DE SERVICIO A MUNICIPIOS
COMISIONADO	OSCAR DIAZ DIAZ	PUESTO	AYUDANTE DE PERFORADOR
ACOMPANAY	ARATH JUAN ABELARDO SANCHEZ VIRGEN	PUESTO	AUXILIAR ELECTROMECANICO
ELABORÓ DOCUMENTO	GEMA ELIZABETH INIGUEZ ROSAS - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	STATUS	Oficio Comprobado Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DIA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
30/11/2016	MUNICIPIO: Boleños \$ 75.00 GD*(4): 0.00	Boleños \$ 128.00	Boleños \$ 73.00	Boleños *(275.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: TRASLADO Y PRUEBAS DE EQUIPO DE BOMBEO EN MESA DEL TIRADOR CON GENERADOR DE EMERGENCIA				
01/12/2016	MUNICIPIO: Boleños \$ 75.00 GD*(4): 0.00	Boleños \$ 128.00	Boleños \$ 73.00	Boleños *(275.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: CONTINUAR PRUEBAS DE EQUIPO DE BOMBEO EN MESA DEL TIRADOR CON GENERADOR DE EMERGENCIA				
02/12/2016	MUNICIPIO: Boleños \$ 75.00 GD*(4): 0.00	Boleños \$ 128.00	Boleños \$ 73.00	Boleños *(275.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: CONTINUAR PRUEBAS DE EQUIPO DE BOMBEO EN MESA DEL TIRADOR CON GENERADOR DE EMERGENCIA				
03/12/2016	MUNICIPIO: Boleños \$ 75.00 GD*(4): 0.00	Boleños \$ 128.00	Boleños \$ 73.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD: CONTINUAR PRUEBAS DE EQUIPO DE BOMBEO EN MESA DEL TIRADOR CON GENERADOR DE EMERGENCIA				

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO / PLACAS
FECHA SALIDA	30/11/2016	VIÁTICOS	1,929.00	1,929.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND / Cil. / Km/l.
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO /
DÍAS COMISIÓN	4	GASOLINA	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM INICIAL - FINAL / 0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO	03/12/2016	PEAJES	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM RECORRIDO / 0.00 Km.
HORA DE REGRESO	22:00 Hrs.	TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN
TIPO DE COMISIÓN	Servicio sin cobrar	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE / RECURSOS SEPAF 2016				Anticipo - Depositos - Gastos Comprobados / 0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO / 0.00
JUST. VAL. EXCE.							SALDO EN VAL. RECORRIDO / 0.00
							VAL. ANTICIPO COMPROBADO / 0.00 - 0.00
							SALDO VAL. MANIOBRAS / 0.00
							VAL. A REGRESAR / 0.00

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 1,929.00 (MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO/A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE \$ 1,929.00
MENOS ANTICIPO \$ 1,929.00
SALDO \$ 0.00

NOTAS: SE AUTORIZA AL COMISIONADO COTIZAR IMPORTE IGUALES A SUPERIOR JERÁRQUICO Y/O COTIZAR DENTRO DE UNA DISTANCIA MENOR AL RANGO ESTABLECIDO.

Oscar Diaz Diaz

COMISIONADO
OSCAR DIAZ DIAZ
AYUDANTE DE PERFORADOR

AUTORIZA COMPROBACIÓN ESPECIAL
ERNESTO MARROQUIN ALVAREZ
DIRECTOR DE APOYO A MUNICIPIOS

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
DIRECTOR Ó GERENTE

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, GERENTE O CAJA.



Hotel Restaurant JALISCO

Folio Fiscal 6D38A234-B9C6-11E6-904E-00155D014009
 Fecha y hora de certificación 2016-12-03T20:07:36
 Factura Número 2451 No. de serie del CSD del SAT 00001000000403557578
 No. de serie del CSD del emisor 00001000000302147052 Forma de Pago Pago en una sola exhibición
 Fecha y Hora de emisión 2016-12-03T20:06:50



Tipo de Cambio: 0.00

Lugar de expedición: Jalisco

Emisor

Razón Social: DAVID GONZÁLEZ PINEDO RFC: GOPD820419SG3
 Calle y Número: 16 DE SEPTIEMBRE 45 Ciudad: BOLAÑOS Colonia: CENTRO
 Delegación: BOLAÑOS Estado: Jalisco CP: 46130 País: MEXICO
 Regimen Fiscal: no aplica
 Referencia: AQUILES CERDAN Y 21 DE MARZO

Receptor

Razón Social: COMISION ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO RFC: CEA070225JK4
 Calle y Número: FRANCIA 1726 Ciudad: GUADALAJARA Colonia: MODERNA
 Delegación: GUADALAJARA Estado: Jalisco CP: 44190 País: MEXICO

Cantidad	Unidad de Medida	Concepto	Precio	Importe
3.00	Dias	HOSPEDAJE	250.00	750.00

Subtotal	750.00 MXP
IVA 16.00%	120.00 MXP
IMPUESTO SOBRE HOSPEDAJE 3.00%	22.50 MXP
Total	892.50 MXP

TOTAL EN LETRA OCHOCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N.
 MÉTODO DE PAGO 01
 CONDICIONES DE PAGO

Número de Cuenta:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT
 ||1.0|6D38A234-B9C6-11E6-904E-00155D014009|2016-12-03T20:07:36|XLAFz+YlqsebGX7LlZ2gsy47hvx
 M+SJAQIDA4HaTEBj|ONCu|WCc|Hb|DOI|0qrK|V53|TK|q7|007gT3jjs0zKFu+SISQO0skHwPl|CinF57whwFdAr
 /9RwF|cKupbzc|JyY9q6no|JkR7x3luz0v2EL7w1RUAB4|VhdkDM|=|00001000000403557578|

Sello digital del emisor

Sello digital del SAT

*AFz+YlqsebGX7LlZ2gsy47hvxM+SJAQIDA4HaTEBj|ONCu|WCc|Hb|DOI|0qrK|V53|TK|q7|007gT3jjs0zKFu
 ISQO0skHwPl|CinF57whwFdAr/9RwF|cKupbzc|JyY9q6no|JkR7x3luz0v2EL7w1RUAB4|VhdkDM=

En5z9X|Qywa01nwlVqSjXuCIOIX9pJJ8dOnommmUQVlqNP8LxlectG7eyP32+yjcVYHDN11z|p4ybUKj0CBGAB|ve
 DKrRQYJ370bzeCM/pA8309dEb+mWRKHrA3bsRmUll44sAktonkPpVylEV0iUk1ZhkIA2QxAvEzy2|0/evimU6vl
 G4wawDV416JHNU5GLyDDAwIWqg6QCJe97QK8aonUw92wPsLxVYFYDYX919v4pVj17qg7cIAoEOPR5NJY9Qa2va6sX
 E4d7urPjNGgBk6yQfOPH+ks3sXlpOCCaEsp3k4hnhqAFwbp02uto3rm2xQXjW3WAYNVumQTA==

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Facture electrónicamente en www.imprentahnosluna.com

Página 1 de 1

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

OSCAR DIAZ DIAZ N° OFICIO: GSM / C-1380 / 2016

DEL DÍA: 30/11/2016 AL DÍA: 03/12/2016

RESULTADO DE LA COMISION:

Se trasladó el día 30 de noviembre del 2016 a la localidad de Mesa del Tirador en el municipio de Bolaños, Jal. en pick up JN 61044 conducida por Arath Sánchez con generador eléctrico para realizar las pruebas del equipo de bombeo, llegando a descansar a la cabecera municipal de Bolaños Jal.

El día 01 de Diciembre del 2016: Se trasladó de la cabecera municipal de Bolaños a la localidad de Mesa del Tirador, encontrando instalado transformador de 30KVA trifásico, arrancador de atención reducida de 20HP 440volts marca SIEMENS con cable sumergible 3x8 AWG, interruptor principal de 50AMP, motobomba sumergible marca ALTAMIRA modelo KOR6R200-17 con motor de 20HP 440volts, tren de descarga de 3" con una válvula check de 3", una válvula de vástago fijo de 3", una válvula contra golpe de ariete de 3", una válvula de admisión y expulsión de aire de ¾", una válvula de desfogue tipo globo de 2 ½" y manómetro de 0-14 kg/cm².

Se realizaron pruebas del equipo de bombeo conectándolo al generador eléctrico ya que no hay servicio de CFE, registrando los siguientes datos de operación:

Pozo Mesa del Tirador

Gasto: 7.50 l.p.s

Volts: 441 – 440 – 440

Amp: 31 – 31 – 31

ND: S/D

Presión: 14.00 Kg/cm²

El equipo estuvo trabajando por 6 hrs aproximadamente con descarga a tanque, detectando seis fugas en la línea de conducción del pozo al tanque.

Se notificó al ing. Jesús López lo siguiente:

- 1.- Se detectaron seis fugas en la línea de conducción del pozo al tanque.
- 2.- El relevador bimetalico de sobrecarga del arrancador tensión reducida está al límite de su capacidad, se sugiere reemplazarlo por un modelo que cuente con un rango de operación superior a 32 amperes.
- 4.- No cuenta con medidor de flujo en tren de descarga.
- 5.- El manómetro no cuenta con válvulas de paso y desfogue.

02 de Diciembre del 2016 se realizaron las siguientes maniobras:

- 1.- Se reemplazó el interruptor termomagnético principal de 50 amps 440 volts.
- 2.- Se instaló electronivel para control de paro automático por abatimiento de pozo.
- 3.- Se instaló un transformador seco de 440/120 volts.
- 4.- Se reemplazó manómetro de un rango de 0 a 14 kg/cm² por uno de 0 a 21 kg/cm².



03 de Diciembre del 2016 Traslado de regreso a Guadalajara en pick up JN 61044 conducida por Arath Sanchez.

Oscar Diaz Diaz

COMENTARIOS:

esta comprobación se autoriza con oficio DG-598/2016

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
OSCAR DIAZ DIAZ	Nº OFICIO: GSM / C-1380 / 2016
DEL DÍA: 30/11/2016 AL DÍA: 03/12/2016	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
	 <p>Lic. Felipe de S. Lozano N. Dir. OBRAS PÚBLICAS</p>