



LAURENT JULIEN GANDOULF
REPRESENTANTE LEGAL
MINI ESTACIÓN TEPA, S.A. DE C.V. E.S. 7570
AV. JOSÉ GONZÁLEZ CARNICERITO No. 655
COLONIA JARDINES DE ORIENTE
TEPATITLÁN DE MORELOS, JALISCO
TELÉFONO: 33 10 22 96 10

Con fundamento en las atribuciones que se confieren a esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, en los artículos 38 fracción VII y 40 fracción VIII de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, a la información recibida con número de control 9615 de Oficialía de Partes, se procede a otorgar **el Registro de la Estación de Servicio como empresa que realiza el manejo y almacenamiento de materiales peligrosos** (Gasolinas Magna y Premium), contando para ello con **2 (dos) tanques cilíndricos horizontales, tipo subterráneo, siendo 1 (un) Tanque con capacidad para 50,000 litros para Gasolina Magna y 1 (uno) con capacidad para 30,000 litros de Gasolina Premium, con un almacenamiento total de 80,000 litros de combustible**, alojados en la fosa de contención que se encuentra en las instalaciones de **MINI ESTACIÓN TEPA, S.A. DE C.V. E.S. 7570, con domicilio en Av. José González Carnicerito No. 655 Colonia Jardines de Oriente, en el municipio Tepatitlán de Morelos, Jalisco.**

Se notifica que esta Institución se reserva el derecho de cancelar el presente Registro, por el mal uso que se dé al mismo, exhortándole que sus trabajos cumplan con las medidas establecidas en el marco legal de Protección Civil y con ética profesional; el no cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos, queda bajo su estricta responsabilidad y será objeto de la aplicación de las sanciones legales correspondientes. Así mismo, deberá actualizar cada año la capacitación en materia de Protección Civil en los rubros de: Control y Combate de Incendios, Búsqueda y Rescate, Evacuación, Primeros Auxilios y Manejo de Emergencias con Gasolinas y Diesel, a todos los trabajadores de la Estación de Servicio, independientemente de las necesidades propias de las actividades efectuadas; y de igual manera se deberá mantener actualizada la Unidad Interna de Protección Civil.

Este registro tiene vigencia de un año a partir de la fecha de emisión, debiendo ser renovado con cinco días de antelación.

Este documento es impreso en una foja y por duplicado. Así se resolvió el día de hoy, ordenando se le notifique para los efectos legales a que haya lugar.

ATENTAMENTE

"2016, año de la acción ante el Cambio Climático en Jalisco"

"Protección Civil Somos Todos"

Guadalajara, Jalisco, a 20 de Diciembre de 2016

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD
ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y
BOMBEROS**

**EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,
VIGILANCIA Y ASESORÍA**


C. J. TRINIDAD LOPEZ RIVAS


ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA

c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.- Edificio.- Para su Control.

c.c.p. Expediente (C-9615)

JTLR/JPVL/MLVZ/mlvz *



RECIBI ORIGINAL 12/ENE/2017
ASIMAR NICOLAS SALAZAR