



**C. ELFEGO RUVALCABA VACA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**"UNIÓN CASMO, S. de R.L. de C.V.", E.S. 12519**  
**CARRETERA GUADALAJARA-BARRA DE NAVIDAD N° 2500 KM. 115.78**  
**UNION DE TULA, JALISCO**  
**TELÉFONO: 33-13-63-61-28**

Con fundamento en las atribuciones que se confieren en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracción VII, 40 fracción I y VIII, de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, así como en el artículo 4 fracción I, del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, con base en la supervisión realizada en las instalaciones de las medidas de seguridad en materia de protección civil y a la documentación recibida en este Organismo, con el número de oficialía de partes **3906**, se evaluó el expediente de la empresa en cuestión, determinándose que cumple con los lineamientos de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, aplicables en la materia y lo determinado en el Dictamen de Estudio de Riesgos **ER-055-05/2014** con número de oficio **UEPCB/DG-1841/CSVA-1323/2014**, emitido el **27 de Mayo de 2014**; por lo que se otorga la **AUTORIZACIÓN PARA EL INICIO DE OPERACIONES** a la **Estación de Servicio denominada "Unión Casmo, S. de R.L. de C.V.", E.S. 12519**, con ubicación en **Carretera Guadalajara-Barra de Navidad No. 2500 Norte**, en **Ejido de Santa Ana**, en la Cabecera Municipal de **Unión de Tula**, del Estado de **Jalisco**; donde se plantea la instalación de **2 (dos) tanques de almacenamiento** nuevos, cilíndricos horizontales tipo subterráneo, siendo el primero de tipo bipartido, con capacidades en sus secciones para almacenar **60,000 litros de Gasolina Magna** y **40,000 litros de Gasolina Premium** y el segundo tanque de almacenamiento con una capacidad para almacenar **50,000 litros de Diesel**, representando una capacidad de almacenamiento nominal de **150,000 litros de Combustibles**.

Se le notifica que este Organismo queda en espera de que se continúe dando seguimiento a lo establecido por esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, en el Dictamen Condicionado antes señalado y lo verificado en visita domiciliaria para Inicio de Operaciones.

Así mismo, este Organismo se reserva el derecho de cancelar la presente Autorización por el mal uso que se dé a la misma, exhortándole a que sus trabajos cumplan con las medidas establecidas en el marco legal de la protección civil y con ética profesional; el no cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos, el mal uso y disposición de los materiales descritos, queda bajo su estricta responsabilidad y será objeto de la aplicación de las sanciones legales a que haya lugar.

El presente documento consta de 1 (una) foja, impresa a una cara y por duplicado.

*Recibir Original 18/Junio/2015*  
*El FCSO Ruvalcaba Vaca*  
*[Signature]*

**ATENTAMENTE**  
**"2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS DE JALISCO"**

"Protección Civil Somos Todos"

Guadalajara, Jalisco, a 12 Junio de 2015

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS**



**C. J. TRINIDAD LÓPEZ RIVAS**

**EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN, VIGILANCIA Y ASESORÍA**

**EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA PARA INSPECCIONES**

*[Signature]*  
**ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA**

*[Signature]*  
**ING. ARQ. FELIPE SALVADOR RAMÍREZ SAAVEDRA**

c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.- Edificio.- Para su control.  
c.c.p. Expediente (C-3906)  
JTTLR/JPVL/FSRS/cagg\*

