



LIC. JORGE NAVARRO ALCALÁ
REPRESENTANTE LEGAL
ENERGÉTICOS TEPAK, S.A. DE C.V.
LIBRAMIENTO SUR KM. 2+100 DE ORIENTE A PONIENTE
COLONIA OCOTES Y AVIONES
ARANDAS, JALISCO
TEL: (378)-7010038

Con fundamento en las atribuciones que se confieren en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracción VII, 40 fracción I y VIII, de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, con base en la supervisión realizada en las instalaciones de las medidas de seguridad en materia de protección civil y a la documentación recibida en este Organismo, con número de control de oficialía de partes **3966**, se evaluó el expediente de la empresa en cuestión, determinándose que cumple con los lineamientos de la Ley de Protección Civil aplicables en la materia y lo indicado en el Dictamen de Estudio de Riesgos **ER-011-02/2016**, emitido el **24 de Febrero de 2016**; por lo que se otorga la **Autorización Condicionada para el Inicio de Operaciones de la Estación para Carburación** propiedad de la empresa denominada **Energéticos Tepak, S.A. de C.V.**, con domicilio en **Libramiento Sur km. 2+100 de Oriente a Poniente, Colonia Ocotes y Aviones, en el municipio de Arandas, Jalisco**, donde se instaló un tanque de almacenamiento cilíndrico horizontal tipo intemperie, con capacidad de almacenamiento para **5,000 litros al 100% base agua, para Gas L.P.**, cumpliendo los puntos: **1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, y 9**, del Acta **19-CSVA-0380-03/2016**.

Se le notifica que este Organismo queda en espera de que se continúe dando seguimiento a lo establecido por esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, en el Dictamen Condicionado antes señalado y lo verificado en visita domiciliaria para Inicio de Operaciones.

Se condiciona el Inicio de Operaciones de la Estación de Carburación a que en un plazo no mayor a 20 días hábiles a partir de su notificación, instale el sistema de pararrayos que proteja el inmueble donde se almacene, maneje o transporte sustancias inflamables o presentar un documento por parte de una unidad verificadora o laboratorio de prueba que acredite que no es necesaria su instalación de acuerdo a la NOM-022-STPS-2015, esto para dar cumplimiento al punto 7 del acta en mención.

Así mismo, este Organismo se reserva el derecho de cancelar la presente Autorización por el mal uso que se dé a la misma, exhortándole a que sus trabajos cumplan con las medidas establecidas en el marco legal de la protección civil y con ética profesional; el no cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos, el mal uso y disposición de los materiales descritos, queda bajo su estricta responsabilidad y será objeto de la aplicación de las sanciones legales a que haya lugar.

El presente documento consta de 1(una) foja, impresas a una cara y por duplicado.

ATENTAMENTE

"2016, año de la Acción ante el Cambio Climático en Jalisco"

"Protección Civil Somos Todos"

Guadalajara, Jalisco, a 02 de Junio de 2016

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS**



C. J. TRINIDAD LÓPEZ RIVAS

**EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,
VIGILANCIA Y ASESORÍA**

**LA PROFESIONISTA ESPECIALISTA
PARA INSPECCIONES**

ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA

GEOG. PAOLA CERVANTES AVIÑA

c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.- Para su control.
c.c.p. Expediente (C-3966)
JTLLR/JPVL/PCA/mlvz*

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



Recibí Original
Paulina Ramos P.
7/ Junio / 16.

Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.
Av. 18 de Marzo No. 750, Col. La Nogalera.
C.P. 44470. Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3675-3060
jalisco.gob.mx