



C. MARTHA IVONNE HERNÁNDEZ RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL
"GASOLINERA DAKOTA DE OCCIDENTE, S.A. DE C.V.", C.T. 9062
AVENIDA REPÚBLICA # 380
COLONIA SAN JUAN DE DIOS
GUADALAJARA, JALISCO.
TÉLEFONO: 01 (33) 3618 2589, 3618 4114

Con fundamento en las atribuciones que se confieren en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracción VII, 40 fracción I y VIII, de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, así como en el artículo 4 fracción I, del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, con base en la supervisión realizada en las instalaciones de las medidas de seguridad en materia de protección civil y a la documentación recibida en este Organismo, con el número de oficialía de partes **8664**, se evaluó el expediente de la empresa en cuestión, determinándose que cumple con los lineamientos de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, aplicables en la materia y lo determinado en el Dictamen de Estudio de Riesgos **ER-109-10/2013**, con número de oficio **UEPCB/DG-4257/CSVA-2850/2013** emitido el pasado **31 de Octubre de 2013**; por lo que se otorga la **AUTORIZACIÓN PARA EL INICIO DE OPERACIONES** a la Estación de Servicio propiedad de la empresa denominada **Gasolinera Dakota de Occidente, S.A. de C.V., E.S. 12226**, con ubicación en **Calzada González Gallo No. 301, Colonia San Carlos en el Municipio de Guadalajara, del Estado de Jalisco**; donde se pretenden instalar **2 (dos) tanques de almacenamiento para combustibles, subterráneos, siendo uno bipartido con capacidades en sus secciones de 40,000 litros para contener gasolina Premium y 60,000 para contener gasolina Magna, y el segundo tanque con capacidad de 60,000 litros para contener Diesel, con una capacidad nominal en las instalaciones de 160,000 litros.**

Lo anterior, toda vez que dio cumplimiento a lo requerido durante las visitas de verificación a las instalaciones de la Estación de Servicio en comento y que consta en las actas circunstanciadas levantadas; con lo que se confirma el acatamiento a los indicadores del Dictamen Condicionado antes referido.

Se le notifica que este Organismo queda en espera de que se continúe dando seguimiento a lo establecido por esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, en el Dictamen Condicionado antes señalado y lo verificado en visita domiciliaria para Inicio de Operaciones.

Así mismo, este Organismo se reserva el derecho de cancelar la presente Autorización por el mal uso que se dé a la misma, exhortándole a que sus trabajos cumplan con las medidas establecidas en el marco legal de la protección civil y con ética profesional; el no cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos, el mal uso y disposición de los materiales descritos, queda bajo su estricta responsabilidad y será objeto de la aplicación de las sanciones legales a que haya lugar.

El presente documento consta de 1 (una) foja, impresa a una cara y por duplicado.

ATENTAMENTE
"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN
DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN Y AÑO DE OCTAVIO PAZ"


"Protección Civil-Somos Todos"

Guadalajara, Jalisco, a 03 de Noviembre de 2014

EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBOS

EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA PARA
INSPECCIONES

C. J. TRINIDAD LOPEZ RIVAS



ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA

c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.- Edificio.- Para su control.
c.c.p. Expediente (C-8664)

JTLR/RJM/JPV/L/cag

