



L.C.P. EDUARDO GARCÍA VALENCIA
REPRESENTANTE LEGAL
ESTACION DE SERVICIO CASILLAS GAMA, S.A DE C.V. E.S. 12934
MOZART 5112 INT. 3
LA ESTANCIA
ZAPOPAN, JALISCO
TELÉFONO 333 121 1739

Con fundamento en las atribuciones que se confieren en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracción VII, 40 fracción I y VIII, de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, con base en la supervisión realizada en las instalaciones de las medidas de seguridad en materia de protección civil y a la documentación recibida en este Organismo, con número de control de oficialía de partes **9526**, se evaluó el expediente de la empresa en cuestión, determinándose que cumple con los lineamientos de la Ley de Protección Civil aplicables en la materia y lo determinado en el Dictamen de Estudio de Riesgos **ER-052-08/2016**, emitido el **26 de Agosto de 2016**; por lo que se otorga la **Autorización para el Inicio de Operaciones** de la empresa denominada **Estación de Servicio Casillas Gama, S.A. de C.V. E.S. 12934** a ubicarse en el domicilio **Carretera federal 80 San Juan de los Lagos – Tepatlán, Km. 83+380, Municipio de Valle de Guadalupe del Estado de Jalisco**, donde se plantea la instalación de **dos tanques especiales de doble pared nuevos, para almacenamiento de combustible, el primero para 80,000 litros de Gasolina Magna y el segundo siendo bipartido con secciones para 40,000 litros de Gasolina Premium y 40,000 litros de gasolina Diesel, con una capacidad nominal de 160,000 litros de combustibles.**

Se le notifica que este Organismo queda en espera de que se continúe dando seguimiento a lo establecido por esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, en el Dictamen Condicionado antes señalado y lo verificado en visita domiciliaria para Inicio de Operaciones.

Así mismo, este Organismo se reserva el derecho de cancelar la presente Autorización por el mal uso que se dé a la misma, exhortándole a que sus trabajos cumplan con las medidas establecidas en el marco legal de la protección civil y con ética profesional; el no cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos, el mal uso y disposición de los materiales descritos, queda bajo su estricta responsabilidad y será objeto de la aplicación de las sanciones legales a que haya lugar.

El presente documento consta de 1 (una) foja, impresa a una cara y por duplicado.

ATENTAMENTE

"2016, año de la acción ante el cambio Climático en Jalisco"

"Protección Civil Somos Todos"

Guadalajara, Jalisco, a 28 de Noviembre de 2016

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS**



C. J. TRINIDAD LOPEZ RIVAS

**EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,
VIGILANCIA Y ASESORÍA**

**EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA PARA
INSPECCIONES**

ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA

**ING. ARQ. FELIPE SALVADOR RAMÍREZ
SAAVEDRA**

c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.- Para su control.
c.c.p. Expediente (C-9526)
JTLLR/JPVL/FSRS/

