



ARQ. JAVIER HERRERA VEGA
REPRESENTANTE LEGAL
"GASOLINERA EL PAISA, S.A. DE C.V." E.S. 13049
CALLE JOSÉ PANTOJA GÓMEZ NO. 3588
COLONIA LOMAS DE OBLATOS
GUADALAJARA, JALISCO.
TELÉFONOS: CEL (33) 15202476, 1333 7308, 1129 8885
NEXTEL: (33) 1661 6467 ID 72*1028320*1 (*2 Y *3)

Con fundamento en las atribuciones que se confieren en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracción VII, 40 fracción I y VIII, de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, así como en el artículo 4 fracción I, del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, con base en la supervisión realizada en las instalaciones de las medidas de seguridad en materia de protección civil y a la documentación recibida en este Organismo, con el número de oficialía de partes **6724**, se evaluó el expediente de la empresa en cuestión, determinándose que cumple con los lineamientos de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, aplicables en la materia y lo determinado en el Dictamen de Estudio de Riesgos **ER-051-08/2016** con número de oficio **UEPCB/DG-4186/CSVA-2923/2016**, emitido el **26 de Agosto del 2016**; por lo que se otorga la **AUTORIZACIÓN PARA INICIO DE OPERACIONES** de la Estación de Servicio Tipo Urbano denominada **"GASOLINERA EL PAISA, S.A. DE C.V.", E.S. 13049**, ubicada en **Prolongación Calle Benigno Romo No. 237, colonia Lomas de Santa Teresa, en el municipio de San Juan de los Lagos, Jalisco**; donde se pretenden instalar **2 (dos) tanques de almacenamiento de combustibles, nuevos de doble pared, cilíndricos, horizontales subterráneos; el primer tanque con una capacidad de 100,000 litros para gasolina Magna y el segundo tanque para 60,000 litros de gasolina Premium, con una capacidad nominal en las instalaciones de 160,000 litros de combustibles.**

Se le notifica que este Organismo queda en espera de que se continúe dando seguimiento a lo establecido por esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, en el Dictamen Condicionado antes señalado y lo verificado en visita domiciliaria para Inicio de Operaciones.

Así mismo, este Organismo se reserva el derecho de cancelar la presente Autorización por el mal uso que se dé a la misma, exhortándole a que sus trabajos cumplan con las medidas establecidas en el marco legal de la protección civil y con ética profesional; el no cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos, el mal uso y disposición de los materiales descritos, queda bajo su estricta responsabilidad y será objeto de la aplicación de las sanciones legales a que haya lugar.

El presente documento consta de 1 (una) foja, impresa a una cara y por duplicado.

ATENTAMENTE

"2016, año de la acción ante el Cambio Climático en Jalisco"

"Protección Civil Somos Todos"

Guadalajara, Jalisco, a 01 de Septiembre de 2016

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS**


C. J. TRINIDAD LÓPEZ RIVAS
**EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA
PARA INSPECCIONES**


ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA
**EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,
VIGILANCIA Y ASESORÍA**


ING MIGUEL RAMOS ZEPEDA

c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.- Edificio.- Para su control.
c.c.p. Expediente (C-6724)
JTTLR/JPVL/MRZ/mlvz*



RECEBI ORIGINAL
06/09/16
WIS E...