



ING. ADALBERTO SOLIS REYES
REPRESENTANTE LEGAL
SERVICIO GASOLINERA ZAPOTLANEJO, S.A. DE C.V.
NIÑOS HÉROES No. 375 (CARRETERA ZAPOTLANEJO-MATATLAN KM. 10+200)
COLONIA SAN DIMAS
MATATLAN MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO, JALISCO.
TELÉFONO: 3310-728604

Con fundamento en las atribuciones que se confieren en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracción VII, 40 fracción I y VIII, de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, con base en la supervisión realizada en las instalaciones de las medidas de seguridad en materia de protección civil y a la documentación recibida en este Organismo, con números de control de oficialía de partes **2071**, se evaluó el expediente de la empresa en cuestión, determinándose que cumple con los lineamientos de la Ley de Protección Civil aplicables en la materia y lo determinado en el Dictamen de Estudio de Riesgos **ER-054-05/2014**, emitido el **23 de Mayo de 2014** y en seguimiento al **Acta Circunstanciada N° 19-CSVA-0005-01/2016**; por lo que se otorga la **Autorización Condicionada para el Inicio de Operaciones de la Estación de Servicio** propiedad de la empresa denominada **Servicio Gasolinera Zapotlanejo, S.A. de C.V., E.S. 12687** manifestando como domicilio pretendido en **Avenida Niños Héroes N° 375, Km. 10 + 200** margen derecho, colonia **San Dimas Matatlán**, Municipio de **Zapotlanejo**, en el Estado de **Jalisco**; donde se pretende instalar **01 (uno) tanque nuevo de doble pared de marca TIPSA, tipo cilíndricos subterráneos, confinado en fosas de concreto, de tipo bipartido con capacidad para 80,000 litros, almacenando en un compartimiento 40,000 litros de gasolina magna y en el otro compartimiento 40,000 litros de diesel, para tener una capacidad nominal en la Estación de 80,000 litros de combustibles.**

Se le notifica que este Organismo queda en espera de que se continúe dando seguimiento a lo establecido por esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, en el Dictamen Condicionado antes señalado y lo verificado en visita domiciliaria para Inicio de Operaciones.

Se condiciona el Inicio de operaciones de la Estación de Servicio a que en un plazo no mayor a 10 días hábiles a partir de su notificación a dar cabal cumplimiento al oficio No. UEPCB/DG-2601/CSVA-1848/2016.

Así mismo, esta Dependencia se reserva el derecho de cancelar la presente Autorización por el mal uso que se dé a la misma, exhortándole a que sus trabajos cumplan con las medidas establecidas en el marco legal de la protección civil y con ética profesional; el no cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos, el mal uso y disposición de los materiales descritos, queda bajo su estricta responsabilidad y será objeto de la aplicación de las sanciones legales a que haya lugar.

El presente documento consta de 1 (una) foja, impresa a una cara y por duplicado.

ATENTAMENTE

"2016, año de la acción ante el Cambio Climático en Jalisco"

"Protección Civil Somos Todos"

Guadalajara, Jalisco, a 04 Agosto de 2016

EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS



C. J. TRINIDAD LÓPEZ RIVAS

**EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,
VIGILANCIA Y ASESORÍA**

ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA

c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.- Para su control.
c.c.p. Expediente (C-2071)
JTLR/JPVL/INS/fmr

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



recibi original
Samantha Solís
Samantha Solís Fernández

Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.
Av. 18 de Marzo No. 750, Col. La Nogalera.
C.P. 44470. Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3675-3060
jalisco.gob.mx