



ARQ. JAVIER HERRERA VEGA
APODERADO LEGAL
AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V. E.S. J01442
SALVADOR HINOJOSA N° 221
COLONIA SANTA CRUZ DE LAS HUERTAS
TONALÁ, JALISCO
TELÉFONO (33) 1591-2975, (044-33) 1520-2476, 1333-7308, 1129-8885
NEXTEL (33) 1661-6467 ID 72*1028320*1 (*2 y *3)

Con fundamento en las atribuciones que se confieren en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracción VII, 40 fracción I y VIII, de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, así como en el artículo 4 fracción I, del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, con base en la supervisión realizada en las instalaciones de las medidas de seguridad en materia de protección civil y a la documentación recibida en este Organismo, con el número de oficialía de partes **5786**, se evaluó el expediente de la empresa en cuestión, determinándose que cumple con los lineamientos de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, aplicables en la materia y lo determinado en el Dictamen de Estudio de Riesgos **ER-024-03/2015** con número de oficio **UEPCB/DG-0838/CSVA-0614/2015**, emitido el **03 de Marzo de 2015**; por lo que se otorga la **Autorización de la Estación de Autoconsumo** denominado "**Autobuses De La Piedad, S.A. de C.V., E.S. J01442**", ubicado en **Salvador Hinojosa No. 221, Colonia Santa Cruz de las Huertas**, en el Municipio de **Tonalá, Jalisco**; donde se instalaron **2 (dos)** tanques de almacenamiento con capacidad de **100,000 litros de Diesel**, con un volumen total de almacenamiento de **200,000 litros de combustible**.

Lo anterior, queda condicionado a cumplir en un plazo no mayor a 3 (tres) días a partir de la notificación del presente documento, a dar cabal cumplimiento con los puntos 11 y 14 en respuesta al Acta Circunstanciada N° 19-CSVA-0526-08/2015, presentando nota o factura del mantenimiento de los equipos extintores y del sustento legal o contrato que acredite el monitoreo de explosividad diario de cada uno de los puntos de la estación de autoconsumo o en su caso la evidencia de la adquisición del equipo de detección de atmósferas (explosímetro).

Así mismo, este Organismo se reserva el derecho de cancelar la presente Autorización por el mal uso que se dé a la misma, exhortándole a que sus trabajos cumplan con las medidas establecidas en el marco legal de la protección civil y con ética profesional; el no cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos, el mal uso y disposición de los materiales descritos, queda bajo su estricta responsabilidad y será objeto de la aplicación de las sanciones legales a que haya lugar.

El presente documento consta de 1 (una) foja, impresa a una cara y por duplicado.

ATENTAMENTE

"2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS DE JALISCO"

"Protección Civil Somos Todos"

Guadalajara, Jalisco, a 24 Agosto de 2015

EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS



C. J. TRINIDAD LOPEZ RIVAS

EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN, VIGILANCIA Y
ASESORÍA

LA PROFESIONISTA ESPECIALISTA PARA
INSPECCIONES

ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA

I.Q. CARMEN GÓMEZ GUTIÉRREZ

c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.- Edificio.- Para su control.
c.c.p. Expediente (C-5786)
JTLR/JPVL/CGG/ama*

