



LIC. ALEJANDRO DE JESÚS AGUIRRE CURIEL  
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO  
GRUPO PETRO 8, S.A. DE C.V., E.S. 12796  
AVENIDA HIDALGO N° 184  
FRACCIONAMIENTO RIBERAS DEL PILAR  
DELEGACIÓN DE SAN ANTONIO TLAYACAPAN  
CHAPALA, JALISCO.  
TELÉFONOS: 3837-3760 Y (01-376) 765-5252

Con fundamento en las atribuciones que se confieren en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracción VII, 40 fracción I y VIII, de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, así como en el artículo 4 fracción I, del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, con base en la supervisión realizada en las instalaciones de las medidas de seguridad en materia de protección civil y a la documentación recibida en este Organismo, con número de oficialía de partes **9594**, se evaluó el expediente de la empresa en cuestión, determinándose que cumple con los lineamientos de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, aplicables en la materia y lo determinado en el Dictamen de Estudio de Riesgos **ER-101-11/2015**, con número de oficio **UEPCB/DG-4328/CSVA-2933/2015**, emitido el pasado **11 de Noviembre de 2015**; por lo que se otorga la **AUTORIZACIÓN PARA EL INICIO DE OPERACIONES** a la **Estación de Servicio** denominada **"Grupo Petro 8, S.A. de C.V.", E.S. 12796**, con ubicación en **Avenida Hidalgo N° 184, Fraccionamiento Riberas del Pilar, Delegación de San Antonio Tlayacapan**, en el **Municipio de Chapala, Jalisco**; donde se instalaron 02 (dos) tanques nuevos de doble pared, tipo cilíndricos subterráneos, confinados en fosas de concreto, el primero de tipo bipartido con capacidad para 100,000 litros, almacenando en un compartimiento 40,000 litros de Gasolina Premium y en el otro compartimiento 60,000 litros de Diesel y el segundo tanque de almacenamiento con capacidad para almacenar 80,000 litros para Gasolina Magna, con una capacidad nominal en la Estación de 180,000 litros de combustibles; derivado de la visita en campo de Inicio de Operaciones con el **Acta Circunstanciada N° 19-CSVA-1014-12/2015** con fecha del día 29 de Diciembre de 2015 donde se acredita el cumplimiento de los puntos; **1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, condicionado a cumplir con lo siguiente:**

9. Se deberá colocar un barandal de protección en la escalera de ingreso al área de oficinas.
10. Se deberá contar con equipo adecuado (bomba de traspaleo neumática) para la extracción de agua que pudiera acumularse en el interior de los pozos de observación.
11. Presentar de forma integral los resultados del análisis de ausencia ó presencia de hidrocarburos en el suelo, conforme lo establece el inciso e) fracción IV del artículo 19 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, es decir cadena de custodia, resultados de las pruebas, así como la certificación acreditada y aprobada por el laboratorio conforme las disposiciones legales y aplicables, solicitado en el oficio número UEPCB/DG-4233/CSVA-2898/2015 con fecha del día 06 de Noviembre de 2015.

Se le notifica que este Organismo queda en espera de que se continúe dando seguimiento a lo establecido por esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, en el Dictamen Condicionado antes señalado y lo verificado en visita domiciliaria para Inicio de Operaciones.



RECIBIÓ ORIGINAL AMB-3064 JOSE CANDOLA GNA  
31/12/15





Así mismo, este Organismo se reserva el derecho de cancelar la presente Autorización por el mal uso que se dé a la misma, exhortándole a que sus trabajos cumplan con las medidas establecidas en el marco legal de la protección civil y con ética profesional; el no cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos, el mal uso y disposición de los materiales descritos, queda bajo su estricta responsabilidad y será objeto de la aplicación de las sanciones legales a que haya lugar.

El presente documento consta de 1 (una) foja, impresa a una cara y por duplicado.

**ATENTAMENTE**  
**"2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL**  
**Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO"**  
**"Protección Civil Somos Todos"**

Guadalajara, Jalisco, a 30 de Diciembre de 2015

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL**  
**DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS**

**EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA PARA**  
**INSPECCIONES**

  
**C. J. TRINIDAD LÓPEZ RIVAS**

  
**IMEL. RAMÓN SÁNCHEZ CONTRERAS**



c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.- Para control.  
c.c.p. Expediente (C-9594)  
JTLR/JPVL/RSC\*

**JALISCO**  
GOBIERNO DEL ESTADO



Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.  
Av. 18 de Marzo No. 750, Col. La Nogalera.  
C.P. 44470. Guadalajara, Jalisco, México.  
Tel. 01 (33) 3675-3060  
jalisco.gob.mx