



**C. VICTOR RAMON IÑIGUEZ BARAJAS**  
**ADMINISTRADOR GENERAL UNICO**  
**SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE, S.A. DE C.V.**  
**CALLE LOMAS VERDES N° 1995**  
**COLONIA LOMAS DE ATEMAJAC**  
**ZAPOPAN, JALISCO**  
**TEL: (33) 36 15 45 01 Y (33) 38 54 90 47**

Con fundamento en las atribuciones que se confieren en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracción VII, 40 fracción I y VIII, de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, así como en el artículo 4 fracción I, del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, con base en la supervisión realizada en las instalaciones de las medidas de seguridad en materia de protección civil y a la documentación recibida en este Organismo, con el número de oficialía de partes **6360**, se evaluó el expediente de la empresa en cuestión, determinándose que cumple con los lineamientos de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, aplicables en la materia y lo determinado en el Dictamen de Estudio de Riesgos **ER-074-08/2014** con número de oficio **UEPCB/DG-3357/CSVA-2317/2014**, emitido el **25 de Agosto del 2014**; por lo que se otorga la **AUTORIZACIÓN CONDICIONADA PARA INICIO DE OPERACIONES** de la Estación de Servicio Tipo Carretera denominada **"SERVICIO VUELTA DEL ZAPOTE, S.A. DE C.V."**, E.S. 12607, ubicado en **Km. 4 de la carretera Ciudad Guzmán- Zapotiltic**, en el Municipio de **Zapotiltic, Jalisco**; donde se pretenden instalar 3 (tres) tanques de almacenamiento cilíndricos horizontales tipo subterráneo, siendo el primero para **80,000 litros para Diesel**, un segundo tanque para **80,000 litros para Gasolina Magna** y un tercero para **60,000 litros para Gasolina Premium**, representando una capacidad de almacenamiento nominal de **220,000 litros de combustibles**, a acreditar lo siguiente:

- ⊙ De acuerdo al proyecto presentado para la protección de los taludes, las pendientes establecidas para el manejo del agua pluvial captada en las contracunetas ubicadas en la parte superior de estos, no corresponde con las condiciones del sitio, por lo que es necesario adecuar dicha situación debiendo presentar informes de avance de obra quincenales con descripción detallada de los trabajos realizados así como del porcentaje ejecutado, hasta su conclusión.
- ⊙ Acreditar la instalación de lámparas de emergencia en el área de dispensarios.
- ⊙ Complementar el botiquín de primeros auxilios con material de curación, equipo de protección personal, de acuerdo a los riesgos del lugar, así como su señalamiento, conforme la establece la NOM-003-SEGOB-2011.

Se le notifica que este Organismo queda en espera de que se continúe dando seguimiento a lo establecido por esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, en el Dictamen Condicionado antes señalado y lo verificado en visita domiciliaria para Inicio de Operaciones.

Así mismo, este Organismo se reserva el derecho de cancelar la presente Autorización por el mal uso que se dé a la misma, exhortándole a que sus trabajos cumplan con las medidas establecidas en el marco legal de la protección civil y con ética profesional; el no cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos, el mal uso y disposición de los materiales descritos, queda bajo su estricta responsabilidad y será objeto de la aplicación de las sanciones legales a que haya lugar.

El presente documento consta de 1 (una) foja, impresa a una cara y por duplicado.

**ATENTAMENTE**  
**"2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL**  
**Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO"**  
**"Protección Civil Somos Todos"**

Guadalajara, Jalisco, a 24 de Septiembre de 2015

**EI DIRECTOR DE LA UNIDAD ESTATAL DE**  
**PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS**

**EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,**  
**VIGILANCIA Y ASESORÍA**

**C. J. TRINIDAD LOPEZ RIVAS**

**ING. JUAN PABLO VELAZQUEZ LARA**

c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.- Edificio.- Para su control.  
c.c.p. Expediente (C-6360)  
JTLR/JPVL/RFG/ama

**JALISCO**  
GOBIERNO DEL ESTADO



Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.  
Av. 18 de Marzo No. 750, Col. La Nogalera.  
C.P. 44470. Guadalajara, Jalisco, México.  
Tel. 01 (33) 3675-3060  
jalisco.gob.mx

*Recibi Original*  
*Isabel SANCHEZ ALFARO*  
*30 SEPTIEMBRE 2015*