



GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

16 ABR. 2015

10:52 a.m.

RECIBIDO
OFICIALÍA DE PARTES

DICTAMEN NEGATIVO DE ESTUDIO DE
RIESGOS ER-033-03/2015

UEPCB/DG-1188/CSVA-0862/2015

C. MA. DEL SOCORRO HERNÁNDEZ DÍAZ
REPRESENTANTE LEGAL

GASOLINERA CHAPALITA S.A. DE C.V., E.S. 9573

AVENIDA CHAPALITA N° 1010

COLONIA CHAPALITA, C.P. 44500

GUADALAJARA, JALISCO

TELÉFONO: 01 (33) 3123-2242

GUADALAJARA

15 ABR. 2015

RECIBIDO

Secretaría Particular

SUBSECRETARÍA GENERAL
DE GOBIERNO DE
JALISCO

15 ABR 15 AM 1:00

PODER EJECUTIVO

001158

Con fundamento en los Artículos 2 primer párrafo, 3, así como en base a las atribuciones que se confieren a esta Institución en los Artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracciones VII, XVII, XVIII, 40 fracción I y VIII, además de acatar las obligaciones que se especifican en el artículo 7 fracción III, 13 tercer párrafo de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco; así como en el artículo 7 fracción I del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel; se le comunica que en referencia a lo manifestado en el Estudio de Riesgos, se procedió con su revisión, evaluación y corroboración de la información para constatar su viabilidad; verificando que cumpla con los Artículos 6, 7 fracciones I, II, 8, 9, 16, 17, 19, 20, 36, 56, 59 y 60 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, por lo que se **DICTAMINA NO PROCEDENTE** el proyecto de ampliación de la capacidad de almacenamiento de la Estación de Servicio de la "Gasolinera Chapalita, S.A. de C.V.", E.S. 9573, con ubicación en **Avenida Chapalita N° 1010, colonia Chapalita, en el Municipio de Guadalajara, en el Estado de Jalisco**, el cual considera la instalación de 01 (uno) tanque nuevo de doble pared marca TIPSA, tipo cilíndrico subterráneo, confinado en fosa de concreto armado, con capacidad para 40,000 litros para el almacenamiento de gasolina, para tener una capacidad nominal en la Estación de 141,691 litros de combustibles. Al respecto se le notifica que el Proyecto presentado para dictaminación **NO CUMPLE** con la distancia de resguardo establecida en el artículo **8 fracción III del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos, en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel**, derivado a que es menor a 30 metros la distancia existente entre el tanque de almacenamiento que se pretende instalar y el gasoducto existente por la Avenida Lazaro Cárdenas.

El presente Dictamen Negativo de Estudio de Riesgos de la Estación de Servicio es **personal, inalienable e intransferible y solo podrá ser revocado cuando las condiciones que lo motivaron cumplan con lo que se determina en la reglamentación vigente y hayan sido subsanadas, debiendo registrar un nuevo estudio de riesgos**, de conformidad al párrafo segundo de la fracción III del artículo 7 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel.

Recibi Original
Ma. Guadalupe de la Torre
08/04/15

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.
Av. 18 de Marzo No. 750, Col. La Nogalera.
C.P. 44470. Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3675-3060
jalisco.gob.mx



Así se resolvió el día de hoy, constando la presente en 2 fojas, impresas a una cara por duplicado ordenando se le notifique y se le dé el debido cumplimiento.

ATENTAMENTE
**"2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL
Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO"**

"Protección Civil Somos Todos"

Guadalajara, Jalisco, a 27 de Marzo de 2015


**EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS**


C. J. TRINIDAD LÓPEZ RIVAS

**EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,
VIGILANCIA Y ASESORÍA**

**EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA
PARA INSPECCIONES**


ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA


I.Q. LUIS ALBERTO ZÚÑIGA NAVARRO

- c.c.p. Mtro. Roberto López Lara.- Secretario General de Gobierno.- Para su Superior Conocimiento
- c.c.p. Lic. Martha Gloria Gómez Hernández.- Directora General Jurídico de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno.- Para su Conocimiento y Efectos Legales a que haya lugar.
- c.c.p. Bióloga María Magdalena Ruíz Mejía.- Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.- Para su Conocimiento y Efectos Legales a que haya lugar.
- c.c.p. Ing. Ramiro Hernández García.- Presidente Municipal de Guadalajara, Jalisco. - Para su Conocimiento y Restricciones.
- c.c.p. Ing. Carlos Eduardo Orive Gutiérrez.- Asesoría Comercial PEMEX, Zapopan.- Para su Conocimiento y Restricciones - Av. Aviación N° 999, San Juan de Ocotán Zapopan.
- c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.-Para control.
- c.c.p. Expediente (C-660)

JTLR/JPVL/LAZN/mlvz*

