



003374

MAGS49112MX
DICTAMEN NEGATIVO DE ESTUDIO DE
RIESGOS ER-086-09/2014

UEPCB/DG-3683/CSVA-2631/2014

C. MARTÍN SERRANO ÁVALOS
ADMINISTRADOR GENERAL UNICO
"GASOLINERA LA PUESTA DEL SOL, S.A. DE C.V."

JOSÉ PANTOJA NO. 3592

COLONIA LOMAS DE OBLATOS

GUADALAJARA, JALISCO

TELÉFONO: 044 331 520 2476, 044 331 333 7308, 044 331 129 8885

NEXTEL: (33) 1661 6467 ID 72*1028320*1 (*2 Y *3)

ACUSE

Con fundamento en los artículos 2 primer párrafo, 3, y en base a las atribuciones que se confieren a este Organismo Público Descentralizado en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracciones VII, XVII, XVIII, 40 fracción I y VIII, además de acatar las obligaciones que se especifican en el artículo 7 fracción III, 13 tercer párrafo, todos los anteriores de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco; así como en el artículo 7 fracción I del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel; se le comunica que en referencia a lo manifestado en el Estudio de Riesgos ingresado con el número de la ventanilla de oficialía de partes **6763**, se procedió con su revisión y evaluación para constatar su viabilidad; verificando que cumpla con los artículos 6, 7 fracciones I, II, 8, 8 bis, 9, 16, 17, 19, 20, 36, 56, 59 y 60 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, por lo que se **DICTAMINA NO PROCEDENTE** el proyecto para el establecimiento y operación de la Estación de Servicio denominada "**Gasolinera La Puesta del Sol, S.A de C.V.**", con pretendida ubicación en **Prolongación Hidalgo No. 1030, Colonia Las Granjas, en el Municipio de Zapotlanejo, Jalisco**; donde se plantea instalar **2 (dos) tanques de almacenamiento nuevos de doble pared tipo cilíndricos subterráneos, uno será bipartido con capacidades de 100,000 litros para almacenar 60,000 litros de gasolina Magna y 40,000 litros de gasolina Premium, el otro tranque albergará 60,000 litros para Diesel, proyectando tener en las instalaciones una capacidad nominal de 160,000 litros de combustibles.**

Al respecto se le notifica que el Proyecto **NO CUMPLE** con lo establecido en el **Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos, en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel**, considerando lo siguiente:

No cumple el radio de amortiguamiento de 1500 metros que establece el artículo 8 bis del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos, en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, acuerdo del Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el día 01 de Diciembre de 2011, debido a que dentro de este radio se encuentran operando una estación de servicio, siendo la siguiente:

- **Servicio Castillo, S.A. de C.V., E.S. 1630**, ubicada aproximada de 720 metros al noreste del predio del proyecto, con domicilio en calle Hidalgo No. 393, colonia Sagrado Corazón en el municipio de Zapotlanejo.

El presente documento es fundamentado en el Dictamen de Trazo, Uso y Destinos Específicos, con número de Expediente 032/E-2013/URB emitido el 24 de Octubre de 2013, y asignado por el Arq. Blanca Esther García Ramírez de la Dirección de Planeación y Desarrollo Urbano Municipal del H. Ayuntamiento de Zapotlanejo.

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.
Av. 18 de Marzo No. 750, Col. La Nogalera.
C.P. 44470. Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3675-3060
jalisco.gob.mx



El presente Dictamen Negativo de Estudio de Riesgos de la Estación de Servicio es **personal, inalienable e intransferible y solo podrá ser revocado cuando las condiciones que lo motivaron cumplan con lo que se determina en la reglamentación vigente y hayan sido subsanadas, debiendo registrar un nuevo estudio de riesgos**, de conformidad al párrafo segundo de la fracción III del artículo 7 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel.

El presente dictamen consta de 2 fojas, impreso por duplicado.

Así se resolvió el día de hoy, ordenando se le notifique y se le dé el debido cumplimiento.


ATENTAMENTE

**"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN
DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGAN Y AÑO DE OCTAVIO PAZ"**

"Protección Civil Somos Todos"

Guadalajara, Jalisco, a 17 de Septiembre de 2014

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS**



**EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN
VIGILANCIA Y ASESORÍA**

**LA PROFESIONISTA ESPECIALISTA PARA
INSPECCIONES**

ARQ. RUBEN FLORES GARCÍA

GEOG. PAOLA CERVANTES AVIÑA

- c.c.p. Mtro. Roberto López Lara.- Secretario General de Gobierno.- Para su Superior Conocimiento
- c.c.p. Lic. Martha Gloria Gómez Hernández.- Directora General Jurídico de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno.- Para su Conocimiento y Efectos Legales a que haya lugar.
- c.c.p. Bióloga María Magdalena Ruiz Mejía.- Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.- Para su Conocimiento y Efectos Legales a que haya lugar. Nota: En el momento que ingresó la información era SEMADES.
- c.c.p. LCP. Francisco Javier Púlido Álvarez.- Presidente Municipal de Zapotlanejo, Jalisco.- Para su Conocimiento y Restricciones
- c.c.p. Lic. Jorge Alberto Araiza Cerda.- Asesoría Comercial PEMEX, Zapopan.- Para su Conocimiento y Restricciones – Av. Aviación N° 999, San Juan de Ocotán Zapopan.
- c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.-Para control.
- c.c.p. Expediente (C-6763)

JTLR/RFG/PCA/cagg*

