



000597

DICTAMEN DE ESTUDIO DE  
RIESGOS ER-016-02/2015

UEPCB/DG-0607/CSVA-0460/2015

C. GILBERTO JOSÉ HERNÁNDEZ NUÑO  
PROPIETARIO

SERVICIO "GILBERTO JOSÉ HERNÁNDEZ NUÑO", C.T. 7468

CALLE PAVO N° 394 INT. 14

COLONIA CENTRO

GUADALAJARA, JALISCO.

TELÉFONO: 01 (33) 36-13-27-30, 36-13-23-30

ACUSE

Con fundamento en los artículos 2 primer párrafo, 3, así como en base a las atribuciones que se confieren a esta Institución en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracciones VII, XVII, XVIII, 40 fracciones I y VIII, además de acatar las obligaciones que se especifican en el artículo 7 fracción III, 13 tercer párrafo de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco; así como en el artículo 7 fracción I del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel; se le comunica que derivado a que el proyecto en referencia cuenta con los **Dictámenes Condicionalmente Procedentes: ER-027-06/2009**, oficio **UEPCB/CSVA/1837/0983/2009**, emitido el día 16 de junio de 2009, **ER-038-06/2010**, oficio **UEPCB/DG-2882/CSVA-1591/2010**, emitido el día 14 de junio de 2010, **ER-018-01/2012**, oficio **UEPCB/DG-0424/CSVA-0327/2012**, emitido el día 30 de enero de 2012, **ER-052-06/2013**, oficio **UEPCB/DG-2099/CSVA-1383/2013**, emitido el día 10 de junio de 2013, **ER-093-10/2014** oficio emitido **UEPCB/DG-4241/CSVA-3014/2014**, además de la documentación proporcionada a esta Institución en seguimiento a los dictámenes anteriormente citados, por los fundamentos y motivos expuestos, y que el proyecto no reporta modificación al planteamiento inicial; se emite la presente **Renovación del Dictamen Condicionalmente Procedente**, para el proyecto de establecimiento y puesta en marcha de la **Estación de Servicio "Gilberto José Hernández Nuño", C.T. 7468**, con pretendida ubicación en **Avenida Santa Margarita, Esquina con Calzada de los Servidores Públicos o Avenida Central, en la Colonia Santa Margarita, en el Municipio de Zapopan, Jalisco**; donde se instalarán: **3 (tres) tanques de doble pared, cilíndricos subterráneos, con capacidades de 100,000 litros de Gasolina Magna; 40,000 litros de gasolina Premium y 60,000 litros de Diesel, con un volumen total de almacenamiento en la Estación de 200,000 litros de combustibles**; cumpliendo con los siguientes indicadores:

## PRIMERO.-

- A. La fosa donde se alojarán los tanques de almacenamiento de combustibles, deberá construirse en base a las condicionantes de su mecánica de suelos y de la información manifestada en el estudio de riesgos proporcionada a ésta Institución, de tal forma que garantice su resistencia y retención del producto peligroso (fosas de concreto hidráulico armado, reforzado e impermeabilizado en sus cuatro paredes, por ambos lados y pisos, e independientemente de las especificaciones que se requieran por diversas autoridades en la materia), de la misma forma, deberán garantizar su resistencia y retención del producto peligroso las trincheras conductoras de líneas de distribución de combustible con que estará equipada la estación de servicio, de conformidad con el artículo 21 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel.
- B. Una vez construida la fosa en los términos requeridos y depositados los **3 (tres) Tanques de doble pared**, antes de rellenar y de colocar la losa de concreto armado, deberá informar a ésta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, a efecto de que personal adscrito se traslade al lugar y constate el cumplimiento al inciso A del presente documento; hecho lo anterior se extenderá el oficio correspondiente, el cual le será requerido al Inicio de Operaciones. (Cumplido)
- C. Deberán instalar los pozos de observación, conforme están propuestos en su estudio de riesgos y en cumplimiento a lo que especifican los artículos 34 y 35 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel.

Secretaría de Medio Ambiente  
y Desarrollo Territorial

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

JALISCO  
GOBIERNO DEL ESTADO

19 FEB. 2015

RECIBIDO  
OFICIALÍA DE PARTES

Hora: Firma:

Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.  
Av. 18 de Marzo No. 750, Col. La Nogalera.  
C.P. 44470. Guadalajara, Jalisco, México.  
Tel. 01 (33) 3675-3060  
jalisco.gob.mx



- D. Debido a la información del nivel freático y en base al artículo 36 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, deberá presentar propuesta técnica para la instalación de 3 (tres) pozos de monitoreo en los terrenos de la estación, los pozos deberán construirse formando una delta tomando en cuenta la localización de la zona de tanques de almacenamiento de combustibles y las islas de despacho.
- E. Deberá apegarse en su totalidad a lo manifestado en el Estudio de Riesgos, e Información Complementaria del Proyecto presentados a ésta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, así como lo observado en el presente Dictamen, cumpliendo en todo momento con la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco y el Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel.
- F. **Deberá proporcionar mensualmente a ésta Institución, informes por escrito de los avances de construcción del Proyecto "Gilberto José Hernández Nuño", C.T. 7468, que incluya memoria fotográfica en forma cronológica.**
- G. La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, dentro de sus atribuciones podrá inspeccionar en todo momento el domicilio del Proyecto, siendo en **Avenida Santa Margarita, Esquina con Calzada de los Servidores Públicos o Avenida Central, en la Colonia Santa Margarita, en el Municipio de Zapopan, Jalisco** y avances de la construcción, a efecto de constatar que se cumpla con la normatividad en materia de Protección Civil, incluyendo los condicionantes en el presente documento y cualquier omisión ó incumplimiento será motivo de sanciones como lo marca la Ley de Protección Civil del Estado, así como de su Reglamento en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel.

#### **SEGUNDO.-**

- 1) Una vez concluidas las obras de construcción, **y previo a iniciar con las labores de la empresa, deberá solicitar la verificación de las instalaciones, para la autorización de Inicio de Operaciones**, estando un responsable o encargado para la práctica de la misma. **La estación de servicio NO podrá iniciar operaciones, hasta que se realice la verificación por parte de ésta Institución y se constate al 100% el cumplimiento al marco normativo en la materia, otorgándosele el documento correspondiente.**
- 2) Aunado a la solicitud de verificación para el Inicio de Operaciones, deberá proporcionar copias de:
- a) **Resultado de las Pruebas de Hermeticidad** de los tanques de doble pared de almacenamiento de combustibles, así como de las líneas de conducción de productos, realizados por una empresa competente en el rubro que nos ocupa.
- b) **Póliza de Seguro de la empresa "Gilberto José Hernández Nuño"**, cubriendo los rubros por responsabilidad civil, que ampare situaciones de derrame, fugas de combustibles, incendio, explosión, gastos de remediación y daños a terceros, que garantice la reparación del daño y demás relacionados con la materia, en base al artículo 15 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel.

#### **TERCERO.-**

En un plazo no mayor a **30 días naturales**, contados a partir de la fecha de Inicio de Operaciones de la estación de servicio, deberá:

- A. **Presentar ante ésta Unidad Estatal, para su evaluación y dictaminación el Programa Específico de Protección Civil de las instalaciones de la estación de servicio "Gilberto José Hernández Nuño"**, teniendo en consideración la totalidad de las instalaciones, estando el programa desarrollado conforme la Guía Técnica para la Elaboración e Instrumentación del Programa Interno de Protección Civil, emitida por el Sistema Nacional de Protección Civil y elaborado por un consultor acreditado ante la Unidad Estatal, anexando **Acta Constitutiva de la conformación de la Unidad Interna de Protección Civil**, en base a los artículos 5 y 7 fracción I de la





Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, así como en los puntos 3.3.1. y 3.3.3. de la Guía Técnica en mención.

- B. Proporcionar copia simple de las **constancias de capacitación en materia de Protección Civil** del personal que laborará en la estación de servicio, en los rubros de control y combate de incendios, búsqueda y rescate, primeros auxilios, evacuación, así como en atención de fugas y/o derrames de hidrocarburos, impartida por una Institución de emergencia en su rubro de competencia o por un capacitador acreditado por ésta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, como lo establecen los artículos 5 y 7 de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, así como lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel.
- C. Tramitar el **Registro** ante la Unidad Estatal de Protección Civil, como empresa que almacena material tipificado como peligroso (Gasolinas y Diesel), así como obtener el citado registro de manera anual, de conformidad a lo establecido en el artículo 7 fracción III de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco.

#### **CUARTO.-**

Durante el tiempo que esté en funciones la empresa, deberá contar con una bitácora de operaciones de la estación de servicio, en los términos del artículo 18 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel.

Deberá realizar diariamente mediciones de gases derivados de hidrocarburos con su relación oxígeno, en los pozos de observación del área de tanques, áreas de despacho, pozos de monitoreo instalados en el predio de la estación y trampas de aceites y combustible, registrando los niveles existentes en su bitácora, proporcionando copias de las lecturas mensualmente a esta Institución, a partir de la primera recepción de combustibles, de conformidad con el artículo 20 del Reglamento en comento.

La señalética que se instalará en la estación de servicio, deberá estar apegada a los colores, formas, dimensiones y distancias establecidas en las normas oficiales mexicanas, NOM-003-SEGOB-2010, así como en su similar, NOM-026-STPS-2008.

El presente documento es fundamentado en la aprobación de uso de suelo y factibilidad otorgado por el **Municipio de Zapopan, Jalisco**, además de las constancias otorgados por las autoridades competentes en la materia.

El presente Dictamen de Estudio de Riesgos en materia de Protección Civil, no lo exime del cumplimiento normativo requerido por otras instancias Federales, Estatales y Municipales, por lo que deberá realizar los trámites necesarios ante la dependencia involucrada.

El promovente se hace responsable de ejecutar los trabajos de obra civil e ingeniería general de las instalaciones y equipos para la operación de la estación de servicio (Gasolinera), de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de Zonificación del Estado de Jalisco, las Especificaciones Técnicas que le dicte PEMEX-Refinación, así como lo establecido por la Secretaría de Medio Ambiente para el Desarrollo Sustentable (SEMADES) y las condicionantes precisadas en la presente autorización.

El promovente y el consultor que desarrollaron el Estudio de Riesgos del proyecto, se hacen responsables de los vicios ocultos derivados de la ejecución del mismo, así como de las omisiones voluntarias ó involuntarias no manifestadas, que conlleven a riesgos no evaluados en él.

Le recuerdo que los registros de prestadores de servicios otorgados por la Unidad Estatal, no representan vínculo alguno con ésta Institución, ya que solamente expresan la capacidad que documentalente avalaron los solicitantes en el ó los rubros registrados, en donde no se otorga ningún otro tipo de atribución.

Posterior al **Inicio de Operaciones** de la estación de servicio, la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, podrá en cualquier momento verificar e inspeccionar las instalaciones y cualquier incumplimiento a las disposiciones en materia de Protección Civil, lo hará acreedor a las sanciones aplicables correspondientes.



Este documento tiene **vigencia de un año** para la construcción, contados a partir de la fecha de expedición, avalando exclusivamente el trámite solicitado para la empresa en mención, de no ser así, queda sin efecto el presente.


El presente Dictamen de Estudio de Riesgos para la construcción de la estación de servicio **es personal, inalienable e intransferible.**

El presente dictamen consta de 4 fojas, impreso por duplicado.

Así se resolvió el día de hoy, ordenando se le notifique y se le dé el debido cumplimiento.

**ATENTAMENTE**

"Protección Civil Somos Todos"  
Guadalajara, Jalisco, a 11 de Febrero de 2015  
**EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL  
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS**

  
**C. J. TRINIDAD LÓPEZ RIVAS**

**EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,  
VIGILANCIA Y ASESORÍA**

**EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA  
PARA INSPECCIONES**

  
**ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA**

  
**ING. ARQ. FELIPE SALVADOR RAMÍREZ  
SAAVEDRA**

- c.c.p. Mtro. Roberto López Lara.- Secretario General de Gobierno.- Para su Superior Conocimiento
- c.c.p. Lic. Martha Gloria Gómez Hernández.- Directora General Jurídico de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno.- Para su Conocimiento y Efectos Legales a que haya lugar.
- c.c.p. Bióloga María Magdalena Ruíz Mejía.- Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.- Para su Conocimiento y Efectos Legales a que haya lugar.
- c.c.p. Dr. Héctor Robles Peiro.- Presidente Municipal de Zapopan Jalisco.- Para su Conocimiento y Restricciones.
- c.c.p. Ing. Carlos Eduardo Orive Gutierrez.- Asesoría Comercial PEMEX, Zapopan.- Para su Conocimiento y Restricciones – Avenida Aviación No. 999, Colonia San Juan de Ocotán, del Municipio de Zapopan, Jalisco.
- c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.- Edificio.- Para control.
- c.c.p. Expediente (C-0709).
- JTLR/JPVL/FSRS/cagp\*

