



Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.
Av. 18 de Marzo No. 750, Col. La Nogalera.
C.P. 44470. Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3675-3060
jalisco.qob.mx




octubre del 2011, con numero de expediente 101-TON-8 TUR/11-78, resultando que de esta última **no existen antecedentes** de haber sido expedida por el H. Ayuntamiento de Tonalá, resultando únicamente la validación del similar Dictamen de Trazos Usos y Destinos Específicos con número de expediente 101-TON-8 TUR/12-78, expedido con fecha del 10 de octubre del 2012, posterior a la adición del artículo 8 Bis del Reglamento multicitado, expedido a favor de Juan José Cardona Guerrero representante de la Empresa Gasolinera Rolu, S.A. de C.V., con ubicación a carretera libre a Zapotlanejo S/N entre calle Libertad y Arrollo de Pormedio, en la Colonia Santa Paula, Tonalá, Jalisco, por lo que **RESULTA A TODAS LUCES IMPROCEDENTE EL PROYECTO** para la instalación de la estación de servicio propuesta, situación que vulnera lo establecido por el artículo 8º Bis del **Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos, en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel**, así como resultando la posible alteración de documentación oficial y malversación de la información anteponiendo los intereses colectivos (sociedad) en beneficio propio, circunstancia que se ordena dar aviso a las autoridades correspondientes para todos los efectos legales a que haya lugar.

El presente Dictamen Negativo de Estudio de Riesgos de la Estación de Servicio es **personal, inalienable e intransferible y solo podrá ser revocado cuando las condiciones que lo motivaron, cumplan con lo que se establece en la reglamentación vigente y hayan sido subsanadas, debiendo registrar un nuevo estudio de riesgos**, de conformidad al párrafo segundo de la fracción III del artículo 7 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel.

El presente dictamen consta de 2 fojas, impreso por duplicado.

Así se resolvió el día de hoy, ordenando se le notifique y se le dé el debido cumplimiento.

ATENTAMENTE
**"2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL
Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO"**
"Protección Civil Somos Todos"
Guadalajara, Jalisco, a 09 de Septiembre de 2015
**EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS**


G. J. TRINIDAD LÓPEZ RIVAS
**EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,
VIGILANCIA Y ASESORÍA**

**LA PROFESIONISTA ESPECIALISTA
PARA INSPECCIONES**


ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA


GEOG. PAOLA CERVANTES AVIÑA

c.c.p. Mtro. Roberto López Lara.- Secretario General de Gobierno.- Para su Superior Conocimiento
c.c.p. Lic. José Manuel Villegas Andrade.- Directora General Jurídico de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno.- Para su Conocimiento y Efectos Legales a que haya lugar.
c.c.p. Bióloga María Magdalena Ruiz Mejía.- Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.- Para su Conocimiento y Efectos Legales a que haya lugar.
c.c.p. Lic. Jorge Arana Arana.-Presidente Municipal de Tonalá, Jalisco. - Para su Conocimiento y Restricciones.
c.c.p. Ing. Carlos Eduardo Orive Gutiérrez.- Asesoría Comercial PEMEX, Zapopan.- Para su Conocimiento y Restricciones - Av. Aviación N° 999, San Juan de Ocotán, Zapopan.
c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.-Para control.
c.c.p. Expediente (C-4651)
JTLR/JPVL/PCA/ypgs.*

