



**DICTAMEN NEGATIVO DE ESTUDIO DE
RIESGOS ER-028-05/2017**

UEPCB/DG-3047/CSVA-2104/2017

C. JOSÉ DE JESÚS NUÑO MARROQUÍN
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO
GASOLINERA DUBÁI, S. A. DE C. V.
AVENIDA JUSTO CORRO N° 2213
COLONIA LOMAS DEL PARADERO
GUADALAJARA, JALISCO
TELÉFONO: 15 22 24 67

RECIBIDO
OFICIALÍA DE PARTES
22 JUN. 2017

ACUSE

22 JUN 21 14:50
Sin cargo

Con fundamento en los Artículos 2 primer párrafo, 3, así como las atribuciones que se confieren a este Organismo en los Artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracciones VII, XVII, XVIII, 40 fracción I y VIII, además de acatar las obligaciones que se especifican en el artículo 7 fracción III, 13 tercer párrafo de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco; así como en el artículo 7 fracción I del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel; en referencia a lo manifestado en la información recibida dentro del Estudio General de Riesgos con el número de control **2709** en la ventanilla única de Oficialía de Partes, se procedió con su revisión y evaluación para constatar su viabilidad; verificando que cumpla con los artículos 6, 7 fracciones I, II, 8, 8 bis, 9, 16, 17, 18, 19, 20, 36, 56, 59 y 60 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel, por lo que se **DICTAMINA NO PROCEDENTE** el proyecto para el establecimiento y operaciones de la estación de servicio denominada **Gasolinera Dubái, S. A. de C. V.**, con pretendida ubicación en **Prolongación Hidalgo N° 597 y 605, Colonia las Granjas, municipio de Zapotlanejo, Jalisco**, donde se plantea instalar 02 (dos) tanques nuevos de doble pared, tipo cilíndricos subterráneos, confinados en fosas con muros de ladrillo y castillo de concreto, el primero con capacidad para 80,000 litros de gasolina magna, el segundo tipo bipartido, siendo en la primera sección una capacidad para 80,000 litros de diésel y en la segunda sección con capacidad para 40,000 litros de gasolina premium, para tener una capacidad nominal en la estación de 200,000 litros de combustibles. Al respecto se le notifica que el Proyecto **NO CUMPLE** con lo establecido en el **Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos, en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel**, considerando lo siguiente:

Derivado de la visita de campo y revisión del presente Estudio de Riesgos, no cumple con la distancia de resguardo de 1500 metros que establece el **Artículo 8 bis** del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos, en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel, el cual menciona **"El predio que se destine para el establecimiento de una estación de servicios, deberá encontrarse a una distancia no menor de mil quinientos metros del límite del predio de una estación de servicios ya establecida o en etapa de proyecto autorizada"**; Acuerdo del Ciudadano Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco, publicado en el Periódico Oficial del Estado de Jalisco el día 01 de Diciembre de 2011.

El proyecto de la estación de servicio se localiza a menos de 1,500 metros de las siguientes estaciones de servicio:

Recibi original

Norma Yolanda Ochoa Ramos

Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.
Av. 18 de Marzo No. 750, Col. La Nogalera.
C.P. 44470. Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3675-3060
jalisco.gob.mx

Junio 13, 2017



- Servicio Gasolinero Santa Teresa, S. A. de C. V., Prolongación Hidalgo N° 486, Colonia las Granjas, en el municipio de Zapotlanejo, Jalisco, E. S. 12875; se encuentra a una distancia de **225 metros** aproximadamente del límite del predio.
- Servicio Castillo, S. A. de C. V., Prolongación Hidalgo N° 393, Colonia Sagrado Corazón, Zapotlanejo, Jalisco, E. S. 1630; ubicada a una distancia de **645 metros** aproximadamente del límite del predio.
- Servicio Gasolinera Zapotlanejo, S. A. de C. V., Prolongación Hidalgo N° 378, Colonia Sagrado Corazón, Zapotlanejo, Jalisco, E. S. 9347; localizada a unos **750 metros** aproximadamente del límite del predio.

Cuenta con dictamen de trazos, usos y destinos específicos, con números de expedientes 075/E-2015/URB y 076/E-2015/URB, con fecha de emisión del 13 de Noviembre de 2015, emitido por el Ing. José Luis Martín Carmona Aceves, quien se desempeña como Coordinador General de Gestión Integral de la Ciudad del H. Ayuntamiento de Zapotlanejo, Jalisco; derivado de lo anterior no se cumple lo establecido en el reglamento ya mencionado, por lo que no es factible su instalación.

Además de encontrarse las siguientes irregularidades en el proyecto que se presenta:

1. No presenta Dictamen de Impacto Vial;
2. La superficie marcada en los dictámenes de uso de suelo no coincide con lo manifestado en el proyecto;
3. Desarrollar la descripción de la hidrología, determinando los procesos hidráulicos en materia de escorrentías superficiales y comportamiento de los mantos freáticos en un radio de 200 metros del sitio del proyecto;
4. Resultado del análisis realizado a profundidad de 10 metros que refleje la existencia o ausencia de contaminación del suelo por hidrocarburos, mediante análisis efectuado por laboratorio acreditado ante institución u organismo de reconocimiento nacional, anexando la cadena de custodia de la muestra a analizar en el reporte del resultado de la misma;

El presente Dictamen Negativo de Estudio de Riesgos de la Estación de Servicio es personal, inalienable e intransferible y solo podrá ser revocado cuando las condiciones que lo motivaron, cumplan con lo que se establece en la reglamentación vigente y hayan sido subsanadas, debiendo registrar un nuevo estudio de riesgos, de

Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.
Av. 18 de Marzo No. 750, Col. La Nogalera.
C.P. 44470. Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3675-3060
jalisco.gob.mx



conformidad al párrafo segundo de la fracción III del artículo 7 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel.

El presente dictamen consta de 3 (tres) fojas, impreso por duplicado.

Así se resolvió el día de hoy, ordenando se le notifique y se dé el debido cumplimiento.


ATENTAMENTE

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

"Protección Civil Somos Todos"


Guadalajara, Jalisco, a 06 de Junio de 2017

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS**


C. J. TRINIDAD LÓPEZ RIVAS
GENERAL

**EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,
VIGILANCIA Y ASESORÍA**

**EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA PARA
INSPECCIONES**


ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA


I.Q. CRUZ DANIEL GARCÍA HERRERA

- c.c.p. Mtro. Roberto López Lara.- Secretario General de Gobierno.- Para su Superior Conocimiento.
- c.c.p. Lic. Marlene Alejandra Rivera Órnelas.- Directora General Jurídico de la Subsecretaría de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno. Para su Conocimiento y Efectos Legales a que haya lugar.
- c.c.p. Bióloga María Magdalena Ruíz Mejía.- Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial.-Para su Conocimiento y Efectos Legales a que haya lugar.
- c.c.p. Lic. Héctor Álvarez Contreras.- Presidente Municipal de Zapotlanejo Jalisco.- Para su Conocimiento y Restricciones.
- c.c.p. Lic. Carlos Eduardo Orive Gutiérrez. - Asesoría Comercial PEMEX, Zapopan.- Para su Conocimiento y Restricciones – Av. Aviación N° 999, San Juan de Ocotán Zapopan.
- c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.-Para control.
- c.c.p. Expediente (C- 2709)
- JTLR/ JPVLC/CDGH*pcys