



**C. JOSE RUBEN LEZAMA TORRES**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**SEMMATERIALS MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.**  
**CARRETERA GUADALAJARA-EL CASTILLO KM 8.5**  
**PARQUE INDUSTRIAL EL SALTO**  
**EL SALTO, JALISCO**  
**TELÉFONO (33)3688 0031**

Con fundamento en las atribuciones que se confieren en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracción VII, 40 fracción I y VIII, de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, con base en la supervisión realizada en las instalaciones de las medidas de seguridad en materia de protección civil y a la documentación recibida en este Organismo, con número de control de oficialía de partes **5665**, se evaluó el expediente de la empresa en cuestión, determinándose que cumple con los lineamientos de la Ley de Protección Civil aplicables en la materia y lo determinado en el Dictamen de Estudio de Riesgos **ER-024-04/2016**, emitido el **25 de Abril de 2016**; por lo que se otorga la **AUTORIZACIÓN PARA EL INICIO DE OPERACIONES** del **Tanque para el almacenamiento de asfalto con capacidad de 4,000 m<sup>3</sup>**, propiedad de la empresa denominada **SEMMATERIALS MEXICO, S. DE R. L. DE C.V.**, ubicada en **Carretera Guadalajara- El Castillo KM 8.5, Parque Industrial el Salto, Municipio de El Salto Jalisco**; condicionado a presentar en un plazo no mayor a 30 días naturales contados a partir de la notificación del presente, lo siguiente:

Se cuenta con un sistema fijo contra incendio a base de una bomba de combustión interna así como con una bomba jockey, "debiendo complementar con un sistema alternativo para garantizar el óptimo funcionamiento y pronta respuesta en la atención de emergencias en caso de que falle o se encuentre en reparación o mantenimiento la ya instalada, con el objeto de proteger la vida de las personas, bienes y entorno, pudiendo tomar como referencia la NOM-002-STPS-2010, para una mejor comprensión, a manera de garantizar la total seguridad del inmueble".

Se le notifica que este Organismo queda en espera de que se continúe dando seguimiento a lo establecido por esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, en el Dictamen Condicionado antes señalado y lo verificado en visita domiciliaria para Inicio de Operaciones.

Así mismo, este Organismo se reserva el derecho de cancelar la presente Autorización por el mal uso que se dé a la misma, exhortándole a que sus trabajos cumplan con las medidas establecidas en el marco legal de la protección civil y con ética profesional; el no cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos, el mal uso y disposición de los materiales descritos, queda bajo su estricta responsabilidad y será objeto de la aplicación de las sanciones legales a que haya lugar.

**ATENTAMENTE**

**"2016, año de la acción ante el Cambio Climático en Jalisco"**

"Protección Civil Somos Todos"

Guadalajara, Jalisco, a 11 de Agosto de 2016

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL**  
**DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS**



**C. J. TRINIDAD LOPEZ RIVAS**

**EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,**  
**VIGILANCIA Y ASESORÍA**

**EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA**  
**PARA INSPECCIONES**

**ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA**

**I.Q. CRUZ DANIEL GARCIA HERRERA**

c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.- Para su control  
c.c.p. Expediente (C-5665)  
JTLR/JPVL/CDGH/ama



*Recibi original*

*Daniel Peralta Lopez*

*12/08/16*