



**C. OSCAR ANCENO GARCÍA**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**SERVEXPRESS ECOLÓGICO, S.A. DE C.V., E.S. 12402**  
**CALZADA JUAN PABLO II N° 1260**  
**COLONIA SANTA MARÍA**  
**GUADALAJARA, JALISCO**  
**TELÉFONO: 01 (33) 36091028**

Con fundamento en las atribuciones que se confieren en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracción VII, 40 fracciones I y VIII, de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, así como en el artículo 4 fracción I, del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, con base en la supervisión realizada en las instalaciones de las medidas de seguridad en materia de protección civil y a la documentación recibida en este Organismo, con el número de oficialía de partes **9139**, se evaluó el expediente de la empresa en cuestión, determinándose que cumple con los lineamientos de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, aplicables en la materia y lo determinado en los Dictámenes de Estudio de Riesgos **ER-079-09/2014** por lo que se otorga la **AUTORIZACIÓN PARA EL INICIO DE OPERACIONES CONDICIONADA AL CUMPLIMIENTO DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA 19-CSVA-0330-03/2014 EN LA CUAL DEBERÁ PRESENTAR LA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA DE LAS CORRECCIONES DE LAS OMISIONES ASENTADAS EN EL ACTA ANTES REFERIDA EN UN PLAZO DE 15 DÍAS NATURALES A PARTIR DE LA FECHA DE RECEPCIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO**, a la empresa denominada "Servexpress Ecológico S.A. DE C.V.", con ubicación en Calzada Juan Pablo II N° 1260, Colonia Santa María, Municipio de Guadalajara, del Estado de Jalisco, donde se pretenden instalar 1 (un) tanque de almacenamiento cilíndrico tipo subterráneo bipartido con capacidad de 60,000 litros de gasolina Magna y 40,000 litros para gasolina Premium, con una capacidad total de 100,000 litros de combustible.

Lo anterior, toda vez que dio cumplimiento a lo requerido durante las visitas de verificación a las instalaciones de la Estación de Servicio y que consta en las actas circunstanciadas levantadas; con lo que se confirma el acatamiento a los indicadores del Dictamen Condicionado antes referido.

Se le notifica que este Organismo queda en espera de que se continúe dando seguimiento a lo establecido por esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, en los Dictámenes Condicionados antes señalados y lo verificado en visita domiciliaria para Inicio de Operaciones.

Así mismo, este Organismo se reserva el derecho de cancelar la presente Autorización por el mal uso que se dé a la misma, exhortándole a que sus trabajos cumplan con las medidas establecidas en el marco legal de la protección civil y con ética profesional; el no cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos, el mal uso y disposición de los materiales descritos, queda bajo su estricta responsabilidad y será objeto de la aplicación de las sanciones legales a que haya lugar.

El presente documento consta de 1 (una) foja, impresa a una cara y por duplicado.

**ATENTAMENTE**  
**"2014, AÑO DEL BICENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN**  
**DE LA CONSTITUCIÓN DE APATZINGÁN Y AÑO DE OCTAVIO PAZ"**

"Protección Civil Somos Todos"  
Guadalajara, Jalisco, a 02 de Diciembre de 2014  
**EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL**  
**DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS**

**EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN**  
**VIGILANCIA Y ASESORÍA**

**EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA PARA**  
**INSPECCIONES**

**ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA**

**I.Q. LEONARDO PALOMINO PORRAS**

c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.- Para su control.  
c.c.p. Expediente (C-9139)

