



C. JOSÉ MANUEL ORTÍZ GALLEGOS  
REPRESENTANTE LEGAL  
EUCALIPTOS DEL VALLE, S. A. DE C. V., CT-11494  
AVENIDA NIÑOS HÉROES N° 1858 INT. 4  
COLONIA AMERICANA  
GUADALAJARA, JALISCO  
TELÉFONO: (33) 36921202

Con fundamento en las atribuciones que se confieren en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracción VII, 40 fracción I y VIII, de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, así como en el artículo 4 fracción I, del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, con base en la supervisión realizada en las instalaciones de las medidas de seguridad en materia de protección civil y a la documentación recibida en este Organismo, registrada con los números de control de oficialía de partes **9258, 9296 y 9795**, se evaluó el expediente de la Gasolinera en cuestión, determinándose que cumple con los lineamientos de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, aplicables en la materia y lo determinado en el Dictamen de Estudio de Riesgo **ER-113-11/2015** con número de oficio **UEPCB/DG-4608/CSVA-3089/2015**, emitido el **24 de Noviembre del 2015** y en seguimiento al acta circunstanciada **N° 19-CSVA-1100-09/2016** levantada para constancia el día **27 de Septiembre de 2016**; por lo que se otorga la **Autorización condicionada para el Inicio de Operaciones** de la Estación de Servicio Tipo Urbano denominada **Eucaliptos del Valle, S.A de C.V.**, ubicada en **Boulevard Brasil N° 220-A**, Colonia **Chulavista**, Municipio de **Tlajomulco de Zúñiga**, Estado de **Jalisco**; donde se plantea la **instalación de dos tanques nuevos especiales de doble pared, para el almacenamiento de combustibles, siendo el primer tanque tipo bipartido, con una capacidad de 100,000 litros, teniendo en la primera un volumen para 40,000 litros de Gasolina Premium y en la segunda 60,000 litros para Gasolina Magna, el segundo tanque tendrá una capacidad de 60,000 litros para Diesel, con una capacidad nominal en las instalaciones para 160,000 litros de combustibles.**

Se le notifica que este Organismo queda en espera de que se continúe dando seguimiento a lo establecido por esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, en el Dictamen Condicionado antes señalado y lo verificado en la visita domiciliaria para Inicio de Operaciones.

Se condiciona el Inicio de operaciones de la Estación de Servicio a que en un plazo no mayor a 30 días hábiles a partir de su notificación presente la siguiente información:

1. Acreditar la instalación del sistema para descargas atmosféricas (pararrayos), debiendo presentar el dictamen favorable correspondiente, conforme lo estipulado en el NOM-022-STPS-2015.
2. Adecuar la capacidad de almacenamiento de la trampa de combustibles conforme al artículo 59 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos, en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, acreditando la modificación, garantizando una retención útil de al menos 4.7 m<sup>3</sup>, esto fundado en las modelaciones matemáticas presentadas en el estudio de riesgos, para el evento máximo probable por derrame.



RECIBI ORIGINAL 13/DIC/2016

Jose Manuel Ortiz Gallegos



Así mismo, este Organismo se reserva el derecho de cancelar la presente Autorización por el mal uso que se dé a la misma, exhortándole a que sus trabajos cumplan con las medidas establecidas en el marco legal de la protección civil y con ética profesional; el no cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos, el mal uso y disposición de los materiales descritos, queda bajo su estricta responsabilidad y será objeto de la aplicación de las sanciones legales a que haya lugar.

El presente documento consta de 2 (dos) fojas, impresas a una cara y por duplicado.

**ATENTAMENTE**

**"2016, año de la acción ante el Cambio Climático en Jalisco"**

**"Protección Civil Somos Todos"**

Guadalajara, Jalisco, a 07 de Diciembre de 2016

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL  
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS**



**EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,  
VIGILANCIA Y ASesoría**

**EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,  
VIGILANCIA Y ASesoría**

**EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA  
PARA INSPECCIONES**

**ING. JUAN PABLO VELAZQUEZ LARA**

**I.Q. CRUZ DANIEL GARCIA HERRERA**

c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.- Edificio.- Para su control.  
c.c.p. Expediente (C-9258, 9296 y 9795)  
JTLLR/JPVL/CDGH/ama

