



ING. RICARDO CORNEJO RAMÍREZ
REPRESENTANTE LEGAL
SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., E.S. 12154
BLVD. JUAN JOSE TORRES LANDA N° 1611
COLONIA EL TLACUACHE
LEON, GUANAJUATO
TELÉFONOS CELULAR: (477) 101-5000

Con fundamento en las atribuciones que se confieren en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracción VII, 40 fracción I y VIII, de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, así como en el artículo 4 fracción I, del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, con base en la supervisión realizada en las instalaciones de las medidas de seguridad en materia de protección civil y a la documentación recibida en este Organismo, con el número de oficialía de partes **0530**, se evaluó el expediente de la empresa en cuestión, determinándose que cumple con los lineamientos de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, aplicables en la materia y lo determinado en el Dictamen de Estudio de Riesgos **ER-092-09/2013**, con número de oficio **UEPCB/DG-3501/CSVA-2323/2013**, emitido el **04 de Septiembre de 2013**; por lo que se otorga la **AUTORIZACIÓN PARA EL INICIO DE OPERACIONES** a la **Estación de Servicio denominada SERVICIOS GASOLINEROS DE MÉXICO, S.A. DE C.V., E.S. 12154**, con ubicación en **Carretera Federal León-Lagos de Moreno Km. 34** del Municipio de **Lagos de Moreno** del Estado de **Jalisco**; donde se plantea la instalación de **3 (tres) tanques especiales para almacenamiento de combustibles de tipo horizontal, de doble pared, para confinamiento subterráneo, siendo el primero de capacidad para 80,000 litros de gasolina Magna, el segundo de capacidad para 50,000 litros de gasolina Premium y el tercero de capacidad para 80,000 litros de Diesel, teniendo una capacidad máxima en las instalaciones de 210,000 litros de combustibles.**

Lo anterior, toda vez que dio cumplimiento a lo requerido durante las visitas de verificación a las instalaciones de la Estación de Servicio y que consta en las actas circunstanciadas levantadas; con lo que se confirma el acatamiento a los indicadores del Dictamen Condicionado antes referido.


Así mismo, este Organismo se reserva el derecho de cancelar la presente Autorización por el mal uso que se dé a la misma, exhortándole que sus trabajos cumplan con las medidas establecidas en el marco legal de la protección civil y con ética profesional; el no cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos, el mal uso y disposición de los materiales descritos, queda bajo su estricta responsabilidad y será objeto de la aplicación de las sanciones legales a que haya lugar.

El presente documento consta de 1 (una) foja, impresa a una cara y por duplicado.

ATENTAMENTE

"Protección Civil Somos Todos"
Guadalajara, Jalisco, a 22 de Enero de 2015

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS**



C. J. TRINIDAD LOPEZ RIVAS

**EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,
VIGILANCIA Y ASESORÍA**

**EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA PARA
INSPECCIONES**

ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA

I.Q. LEONARDO PALOMINO PORRAS

c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.- Para su control.
c.c.p. Expediente (C-0530)
JTLR/JPVL/LPP/migv*

