



LIC. ALBERTO VERTIZ AGUIRRE
REPRESENTANTE LEGAL
GAS BUTEP, S.A. DE C.V.
KM. 167+900 DE LA CARRETERA INTERNACIONAL GUADALAJARA – SAN LUIS POTOSÍ
COLONIA LA LAJA, C.P. 45438
ZAPOTLANEJO, JALISCO
TELEFONO: (33) 3001-2222/3615-8555

Con fundamento en las atribuciones que se confieren en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracción VII, 40 fracción I y VIII, de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, con base en la supervisión realizada en las instalaciones de las medidas de seguridad en materia de protección civil y a la documentación recibida en este Organismo, con número de control de oficialía de partes **0014**, se evaluó el expediente de la empresa en cuestión, determinándose que cumple con los lineamientos de la Ley de Protección Civil aplicables en la materia y lo determinado en el Dictamen de Estudio de Riesgos **ER-092-10/2015**, emitido el **13 de Octubre de 2015**; por lo que se otorga la **Autorización para el Inicio de Operaciones de la Estación para Carburación** propiedad de la empresa denominada **Gas Butep, S.A. DE C.V.**, ubicada en **Prolongación Anillo Periférico N° 1661-A, Colonia San Martín de las Flores de Abajo**, en el Municipio de **San Pedro Tlaquepaque** del Estado de **Jalisco**, donde se instaló un tanque de almacenamiento cilíndrico horizontal tipo intemperie, con capacidad de almacenamiento para **5,000 litros al 100% base agua, para almacenamiento de Gas L.P.**, cumpliendo los puntos: **1, 2, 5, 6, 8, 9, 10 y 11**, condicionado a presentar lo siguiente expuesto en el Acta **19-CSVA-1013-12/2015**, en un plazo no mayor a 10 días naturales:

3. Colocar pasamanos a la plataforma del área de válvulas para el abastecimiento del tanque de almacenamiento de 5,000 litros.
4. Anexa el dictamen de verificación de las instalaciones eléctricas de conformidad con la NOM-001-SEDE-2012. Sin embargo no presenta el dictamen de verificación del sistema puesta a tierra y del pararrayos, debiendo ser elaborado por una empresa acreditada ante la autoridad correspondiente de acuerdo a la NOM-022-STPS-2008.
7. No se cuenta con barda o muro ciego de material que no sea combustible a una altura mínima de 3 metros sobre el nivel del piso terminado, donde el límite de la estación de carburación colinde con construcciones, de acuerdo a lo solicitado en el estudio de riesgos N° ER-092-10-2015 indicador primero inciso b), toda vez que se localiza una construcción colindante al predio y una más dentro del mismo predio, a una distancia aproximada de 30 metros del tanque de almacenamiento para Gas L.P., derivado de que el producto almacenado en la Estación de Carburación es material altamente inflamable deberá realizar el retiro del tanque estacionario y la instalación de aprovechamiento de gas del cuarto del vigilante, ya que esta es una actividad incompatible con el giro de abastecimiento y carburación de Gas L.P., la cual puede generar un encadenamiento de calamidades colocando en situación de riesgo al personal y la población de los alrededores.

Se le notifica que este Organismo queda en espera de que se continúe dando seguimiento a lo establecido por esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, en el Dictamen Condicionado antes señalado y lo verificado en visita domiciliaria para Inicio de Operaciones.

Así mismo, este Organismo se reserva el derecho de cancelar la presente Autorización por el mal uso que se dé a la misma, exhortándole a que sus trabajos cumplan con las medidas establecidas en el marco legal de la protección civil y con ética profesional; el no cumplir con los requerimientos de seguridad

Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.
Av. 18 de Marzo No. 750, Col. La Nogalera.
C.P. 44470. Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3675-3060
jalisco.gob.mx





establecidos, el mal uso y disposición de los materiales descritos, queda bajo su estricta responsabilidad y será objeto de la aplicación de las sanciones legales a que haya lugar.

El presente documento consta de 2 (dos) fojas, impresas a una cara y por duplicado.

ATENTAMENTE
"Protección Civil Somos Todos"

Guadalajara, Jalisco, a 12 Enero de 2016

EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS



[Signature]
C. J. TRINIDAD LOPEZ RIVAS

EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,
VIGILANCIA Y ASESORÍA

EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA
PARA INSPECCIONES

[Signature]
ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA

[Signature]
I.Q. LEONARDO PALOMINO PORRAS

c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.- Para su control.
c.c.p. Expediente (C-0014)
JTLLR/JPVL/LPP/ypgs*

