



**LIC. RAÚL ÁLVAREZ PÉREZ**  
**APODERADO LEGAL**  
**"RAÚL ÁLVAREZ PÉREZ" E.S. 12470**  
**LIBRAMIENTO ARANDAS KM. 6+300**  
**ARANDAS, JALISCO**  
**TELÉFONOS: 78-310-14 y (348)118-06-82**

Con fundamento en las atribuciones que se confieren en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracción VII, 40 fracción I y VIII, de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, así como en el artículo 4 fracción I, del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, con base en la supervisión realizada en las instalaciones de las medidas de seguridad en materia de protección civil y a la documentación recibida en este Organismo, con el número de oficialía de partes **1107**, se evaluó el expediente de la empresa en cuestión, determinándose que cumple con los lineamientos de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, aplicables en la materia y lo determinado en el Dictamen de Estudio de Riesgos **ER-057-05/2014**, con número de oficio **UEPCB/DG-1828/CSVA-1311/2014**, emitido el **30 de Mayo de 2014**; por lo que se otorga la **AUTORIZACIÓN PARA EL INICIO DE OPERACIONES** a la **Estación de Servicio denominada "Raúl Álvarez Pérez", E.S. 12470**, con ubicación en **calle Prolongación Aldama No. 1120, esquina con Libramiento de Arandas km 6+300 y entronque con el camino 323 Arandas – Martínez, Valadez – San Diego de Alejandría km 1+300, en el municipio de Arandas, Jalisco**; donde se plantea la instalación de **3 (tres) tanques especiales de doble pared, nuevos para almacenamiento de combustibles, siendo uno de 50,000 litros para albergar gasolina Premium, 80,000 litros para albergar gasolina Magna y 80,000 litros para albergar Diesel; con una capacidad nominal en las instalaciones para 210,000 litros de combustible.**

Se le notifica que este Organismo queda en espera de que se continúe dando seguimiento a lo establecido por esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, en el Dictamen Condicionado antes señalado y lo verificado en visita domiciliaria para Inicio de Operaciones.

Así mismo, este Organismo se reserva el derecho de cancelar la presente Autorización por el mal uso que se dé a la misma, exhortándole a que sus trabajos cumplan con las medidas establecidas en el marco legal de la protección civil y con ética profesional; el no cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos, el mal uso y disposición de los materiales descritos, queda bajo su estricta responsabilidad y será objeto de la aplicación de las sanciones legales a que haya lugar.

El presente documento consta de 1 (una) foja, impresa a una cara y por duplicado.

*Recibi Original*  
*Dia 3 de Mayo 2015*

*Raúl Álvarez Pérez*

**ATENTAMENTE**

"Protección Civil Somos Todos"  
Guadalajara, Jalisco, a 23 Febrero de 2015

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL  
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS**

**C. J. TRINIDAD LÓPEZ RIVAS**

**EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,  
VIGILANCIA Y ASESORÍA**

**EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA PARA  
INSPECCIONES**

**ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA**

**ING. ARQ. FELIPE SALVADOR RAMÍREZ  
SAAVEDRA**

c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.- Edificio.- Para su control.  
c.c.p. Expediente (C-1107)  
JTLR/JPVL/FSRS/cabq\*

