



C. GUILLERMO NAVEJA DE ANDA
ADMINISTRADOR GENERAL ÚNICO
"ESTACIÓN DE SERVICIO EL CERRO CHATO, S. A. DE C. V.", E.S. 12610
CARRETERA GUADALAJARA-EL SALTO N° 93
COLONIA EL MUEY
EL SALTO, JALISCO
TÉLFONO: 15-96-54-99

Con fundamento en las atribuciones que se confieren en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracción VII, 40 fracción I y VIII, de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, así como en el artículo 4 fracción I, del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, con base en la supervisión realizada en las instalaciones de las medidas de seguridad en materia de protección civil y a la documentación recibida en este Organismo, con el número de oficialía de partes **4506**, se evaluó el expediente de la empresa en cuestión, determinándose que cumple con los lineamientos de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, aplicables en la materia y lo determinado en el Dictamen de Estudio de Riesgos **ER-107-11/2014** con número de oficio **UEPCB/ DG-4910/CSVA-3531/2014**, emitido el **21 de Noviembre de 2014**; por lo que se otorga la **AUTORIZACIÓN CONDICIONADA PARA EL INICIO DE OPERACIONES** a la **Estación de Servicio denominada "Cerro Chato, S.A. de C.V.", E.S. 12610**, con ubicación en **Carretera Guadalajara-El Salto No. 93**, Colonia **El Muey**, en el Municipio de **El Salto**, del Estado de **Jalisco**; donde se plantea la instalación de **2 (dos)** tanques nuevos especiales de doble pared, para almacenamiento de combustible, el primer tanque bipartido con una capacidad de **100,000** litros teniendo en la primera sección una capacidad para albergar **60,000 litros de Diesel** y en la segunda sección **40,000 litros para Premium**, el segundo tanque tendrá una capacidad de **60,000 litros de Gasolina Magna**, con una capacidad nominal en las instalaciones para **160,000 litros de combustibles**. Condicionado a:

Presentar el sistema de alertamiento el cual deberá estar instalado en la Estación de Servicios.

Se le notifica que este Organismo queda en espera del seguimiento a lo establecido por esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, en el Dictamen Condicionado antes señalado y lo verificado en visita domiciliaria para Inicio de Operaciones.

Así mismo, este Organismo se reserva el derecho de cancelar la presente Autorización por el mal uso que se dé a la misma, exhortándole a que sus trabajos cumplan con las medidas establecidas en el marco legal de la protección civil y con ética profesional; el no cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos, el mal uso y disposición de los materiales descritos, queda bajo su estricta responsabilidad y será objeto de la aplicación de las sanciones legales a que haya lugar.

El presente documento consta de 1 (una) foja, impresa a una cara y por duplicado.

ATENTAMENTE
"2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS DE JALISCO"

"Protección Civil Somos Todos"

Guadalajara, Jalisco, a 02 Julio de 2015

EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

C. J. TRINIDAD LÓPEZ RIVAS

EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,
VIGILANCIA Y ASESORÍA

EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA PARA
INSPECCIONES

ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA

ING. ARQ. FELIPE SALVADOR RAMÍREZ SAAVEDRA

c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.- Edificio.- Para su control.
c.c.p. Expediente (C-4506)
JTER/JPVZ/PSRS/cado*

Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.
Av. 18 de Marzo No. 750, Col. La Nogalera.
C.P. 44470. Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3675-3060
jalisco.gob.mx

