



SR. BENJAMÍN RAMÍREZ MONRAZ
REPRESENTANTE LEGAL
ESTACIÓN DE SERVICIO COMBUMET, S.A. DE C.V., C.T. 10399
AUTOPISTA GUADALAJARA-COLIMA KM. 7
EJIDO PLAN DE ACATLÁN DE JUÁREZ
ACATLÁN DE JUÁREZ, JALISCO
TELÉFONO: (33) 1406-8789, 33 31715107

Con fundamento en las atribuciones que se confieren en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracción VII, 40 fracción I y VIII, de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, así como en el artículo 4 fracción I, del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, con base en la supervisión realizada en las instalaciones de las medidas de seguridad en materia de protección civil y a la documentación recibida en este Organismo, con números de oficialía de partes **1763**, se evaluó el expediente de la empresa en cuestión, determinándose que cumple con los lineamientos de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, aplicables en la materia y lo determinado en el Dictamen de Estudio de Riesgos **ER-120-12/2014** expedido mediante oficio **UEPCB/DG-5188/CSVA-3730/2014**, emitido el **11 de Diciembre de 2014** y en el **Acta Circunstanciada N° 19-CSVA-0319-02/2017**; por lo que se otorga la **Autorización Condicionada para Inicio de Operaciones** de la Empresa denominada **Estación de Servicio Combumet, S. A. de C. V., C.T. 10399**, con ubicación en **"Autopista Guadalajara-Colima Km. 7, Ejido Plan de Acatlán de Juárez;"** en el Municipio de **Acatlán de Juárez, Jalisco**; donde se tienen instalados **3 (Tres)** tanques de almacenamiento cilíndricos horizontales tipo subterráneos, el primero con una capacidad para almacenar **50,000 litros de Gasolina Premium**, el segundo con una capacidad para almacenar **100,000 litros de Gasolina Magna**; el tercer tanque tendrá una capacidad para almacenar **100,000 litros de Diesel**, representando una capacidad de almacenamiento nominal de **250,000 litros de combustible**; esto a cumplir en plazo no mayor a **15 días naturales** a partir de la notificación del presente, con lo siguiente:

- Solicitar y contar con la Renovación del Dictamen de Estudio de Riesgos **ER-120-12/2012**, correspondiente al año 2017.
- Exhibir el dictamen de factibilidad con oficio **DIC-UGST-ACC-003/2013**, mencionado en el permiso (de construcción de acceso) que anexa, emitido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) donde se concluye que dicha vía es factible.
- Solicitar el endoso aclaratorio que garantice la completa reparación del daño en caso de situaciones de derrame o fugas de combustibles, incendio, explosión, gastos de remediación por contaminación ambiental y daños a terceros, solicitado en el punto 8 del Acta No. **19-CSVA-0319-02/2017**, conforme a lo establecido el artículo 62 del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en Materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel.

Se le notifica que este Organismo queda en espera de que se continúe dando seguimiento a lo establecido por esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, en el Dictamen Condicionado antes señalado y lo verificado en visita domiciliaria para Inicio de Operaciones.

Así mismo, este Organismo se reserva el derecho de cancelar la presente Autorización por el mal uso que se dé a la misma, exhortándole a que sus trabajos cumplan con las medidas establecidas en el marco legal de la protección civil y con ética profesional; el no cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos, el mal uso y disposición de los materiales descritos, queda bajo su estricta responsabilidad y será objeto de la aplicación de las sanciones legales a que haya lugar.

El presente documento consta de 1 (una) foja, impresa a una cara y por duplicado.

ATENTAMENTE

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

Protección Civil Somos Todos
Guadalajara, Jalisco, a 21 de Marzo de 2017

EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

C. J. TRINIDAD LOPEZ RIVAS

EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,
VIGILANCIA Y ASESORÍA

ING. JUAN PABLO VELAZQUEZ LARA

c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.- Edificio.- Para su control.
c.c.p. Expediente (C-1763)
JTLR/JPVL/OART*egcc

LA PROFESIONISTA ESPECIALISTA
PARA INSPECCIONES

ING. ODETTE ALEJANDRA RAMÍREZ TAFOLLA

Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.

Av. 18 de Marzo No. 750, Col. La Nogalera.

C.P. 44470, Guadalajara, Jalisco, México.

Tel. 01 (33) 3675-3060

jalisco.gob.mx

RECIBI ORIGINAL

BENJAMIN RAMIREZ MONRAZ

23/03/2017.