



C. JACQUELINE GÓMEZ ROJAS
REPRESENTANTE LEGAL
COMBUESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SUR S.A. DE C.V., E.S. 13553
PAVO Nº 394
COLONIA CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO.
TELÉFONOS: 3613-2330

Con fundamento en las atribuciones que se confieren en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracción VII, 40 fracciones I y VIII, de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, así como en el artículo 4 fracción I, del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel, con base en la supervisión realizada en las instalaciones de las medidas de seguridad en materia de Protección Civil y a la documentación recibida en este Organismo, registrada con los números de control de Oficialía de Partes: **2370**, se evaluó el expediente de la empresa en cuestión, determinándose que cumple con los lineamientos de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel, aplicables en la materia y lo determinado en la Renovación del Dictamen de Estudio de Riesgos **ER-048-08/2016**, expedido mediante oficio **UEPCB/DG-3884/CSVA-2728/2016**, emitido el pasado **11 de Agosto de 2016** y en el **Acta Circunstanciada 19-CSVA-0267-02/2018**; por lo que se otorga la **Autorización para el Inicio de Operaciones** de la Estación de Servicio propiedad de **Combustación de Servicios del Sur, S.A. de C.V.**, con domicilio ubicado en **Calzada del Ejército Nº 16**, Colonia **General Real** en el Municipio de **Guadalajara** del Estado de **Jalisco**; donde se tiene instalado **(1) un tanque nuevo de tipo bipartido especial de doble pared, para almacenamiento de combustible, en una sección para almacenar 60,000 litros de Gasolina Magna y en otra sección para almacenar 40,000 litros de Gasolina Premium, con una capacidad nominal en las instalaciones para 100,000 litros de combustibles;**

Se le notifica que este Organismo queda en espera de que se continúe dando seguimiento a lo establecido en la legislación en materia de Protección Civil, en el Dictamen Condicionado antes señalado y lo verificado en la visita domiciliaria para Inicio de Operaciones.

Así mismo, este Organismo se reserva el derecho de cancelar la presente Autorización por el mal uso que se dé a la misma o por incumplimiento a lo solicitado, exhortándole a que sus trabajos cumplan con las medidas establecidas en el marco legal de la Protección Civil y con ética profesional; el no cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos, el mal uso y disposición de los materiales descritos, queda bajo su estricta responsabilidad y será objeto de la aplicación de las sanciones legales a que haya lugar.

El presente documento consta de 1 (una) foja, impresa a una cara y por duplicado.


ATENTAMENTE

**"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta
Y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"**

"Protección Civil Somos Todos"

Guadalajara, Jalisco, a 13 de Marzo de 2018

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS**



EL COORDINADOR DE LOGÍSTICA

ING. FERNANDO RODRÍGUEZ MORALES

**EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA
PARA INSPECCIONES**

I.Q. CRUZ DANIEL GARCÍA HERRERA

c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.- Edificio.- Para su control.
c.c.p. Expediente (C- 2370)
JTLR/FRM/CDGH*egcc

Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.
Av. 18 de Marzo No. 750, Col. La Nogalera.
C.P. 44470. Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3675-3060
jalisco.gob.mx