



**C. AGUSTÍN ROSARIO LÓPEZ GÓMEZ**  
**PROPIETARIO**  
**ESTACIÓN DE SERVICIO TORRECILLAS**  
**AVENIDA 8 DE JULIO N° 2055 INT. A**  
**CARRETERA LAGOS DE MORENO - AGUASCALIENTES N° 2025**  
**COLONIA TORRECILLAS**  
**LAGOS DE MORENO, JALISCO.**  
**TELÉFONO: 477-165-5599**  
**CORREO ELECTRÓNICO: ricardocornejo7@gmail.com**

Con fundamento en las atribuciones que se confieren en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracción VII, 40 fracción I y VIII, de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, con base en la supervisión realizada en las instalaciones de las medidas de seguridad en materia de Protección Civil y a la documentación recibida en este Organismo, registrada con número de control de Oficialía de Partes **4029**, se evaluó el expediente en cuestión, determinándose que cumple con los lineamientos de la Ley de Protección Civil, y con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel, así como lo determinado en el Dictamen General de Estudio de Riesgos **ER-062-11/2017**; por lo que se otorga la **Autorización para el Inicio de Operaciones**, propiedad de **Estación de Servicio Torrecillas, E.S. S/N**, ubicada en **Carretera Lagos de Moreno - Aguascalientes N° 2025, Colonia Torrecillas**, en el Municipio de **Lagos de Moreno**, Estado de Jalisco; **donde se plantea la instalación de tres (3) tanques nuevos especiales de doble pared, para almacenamiento de combustibles, siendo el primero con capacidad para 80,000 litros de gasolina magna, el segundo con capacidad para 50,000 litros de gasolina premium, el tercero para 50,000 litros de diésel, siendo un total de 180,000 litros de combustibles.**

Así mismo, este Organismo se reserva el derecho de cancelar la presente Autorización por el mal uso que se dé a la misma, exhortándole a que sus trabajos cumplan con las medidas establecidas en el marco legal de la Protección Civil y con ética profesional; el no cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos, el mal uso y disposición de los materiales descritos, queda bajo su estricta responsabilidad y será objeto de la aplicación de las sanciones legales a que haya lugar.

El presente documento consta de 1 (una) foja, impresa a una cara y por duplicado. Así se acordó el día de hoy, ordenando se le notifique para los efectos legales a que haya lugar.

Sin otro particular, quedamos de Usted.

*recibi original  
Ricardo Cornejo  
7 mayo 2018*

**ATENTAMENTE**

**"2018, Centenario de la creación del Municipio de Puerto Vallarta  
y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"**

Protección Civil Somos Todos

Guadalajara, Jalisco, a 07 de Mayo de 2018

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL  
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS**



**C. J. TRINIDAD LÓPEZ RIVAS**

**EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,  
VIGILANCIA Y ASESORÍA**

**EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA  
PARA INSPECCIONES**

**ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA**

**IMEL. RAMÓN SÁNCHEZ CONTRERAS**

c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.- Para su control.  
c.c.p. Expediente (C-4029)  
JTLR/JPVL/RSC\*egcc

Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.  
Av. 18 de Marzo No. 750, Col. La Nogalera.  
C.P. 44470. Guadalajara, Jalisco, México.  
Tel. 01 (33) 3675-3060  
jalisco.gob.mx