



C. DIEGO LORENZO GULIAS
REPRESENTANTE LEGAL
COMBUSTIBLES EL AMIAL, S.A. DE C.V., E.S. 13150
INGENIEROS SUR N° 1095
COLONIA CHAPALITA DE OCCIDENTE
ZAPOPAN, JALISCO.
TELEFONO: (33) 2400 2659

Con fundamento en las atribuciones que se confieren en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracción VII, 40 fracciones I y VIII, de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, así como en el artículo 4 fracción I, del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel, con base en la supervisión realizada en las instalaciones de las medidas de seguridad en materia de Protección Civil y a la documentación recibida en este Organismo, registrada con los números de control de Oficialía de Partes: **8600** y **8601**, se evaluó el expediente de la empresa en cuestión, determinándose que cumple con los lineamientos de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel, aplicables en la materia y lo determinado en el Dictamen de Estudio de Riesgos **ER-061-10/2016** expedido mediante oficio **UEPCB/DG-5018/CSVA-3450/2016**, emitido el **18 de Octubre de 2016** y en el **Acta Circunstanciada N° 19-CSVA-0767-09/2017**; por lo que se otorga la **Autorización Condicionada para Inicio de Operaciones** de la Empresa denominada **"Combustibles el Amial, S.A. de C.V., E.S. 13150**, ubicada en **Nuevo Periférico N° 8373, Colonia San Gaspar, Municipio de Tonalá, del Estado de Jalisco**, donde se instalaron dos (2) tanques nuevos especiales de doble pared, para almacenamiento de combustible, siendo el primero con capacidad para 60,000 litros de diésel y el segundo tipo bipartido, teniendo en la primera sección un almacenamiento para 60,000 litros de gasolina magna y en la segunda sección un almacenamiento para 40,000 litros de gasolina premium, siendo un almacenamiento nominal de las instalaciones de 160,000 litros de combustibles; esto a cumplir en un plazo no mayor a 15 días naturales a partir de la notificación del presente, con lo siguiente:

1. **Presentar un reporte general del proceso constructivo única y exclusivamente de la fosa de tanques, acreditando su integral impermeabilización y correcto recibimiento de las trincheras, el cual deberá ser firmado por el Representante Legal y el Perito responsable de la Obra.**
2. **Acreditar las bitácoras de las mediciones de explosividad y su relación de Oxígeno, las cuales deberán estar actualizadas y firmadas por el responsable quien las toma.**
3. **Ingresar las pruebas de resistividad óhmica del sistema de tierras físicas, las cuales deberán ser elaboradas por una unidad de verificación de acuerdo a la NOM-022-STPS-2015.**

Se le notifica que este Organismo queda en espera de que se continúe dando seguimiento a lo establecido en la legislación en materia de Protección Civil, en el Dictamen Condicionado antes señalado y lo verificado en la visita domiciliaria para Inicio de Operaciones.

Así mismo, este Organismo se reserva el derecho de cancelar la presente Autorización por el mal uso que se dé a la misma o por incumplimiento a lo solicitado, exhortándole a que sus trabajos cumplan con las medidas establecidas en el marco legal de la protección civil y con ética profesional; el no cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos, el mal uso y disposición de los materiales descritos, queda bajo su estricta responsabilidad y será objeto de la aplicación de las sanciones legales a que haya lugar.

El presente documento consta de 1 (una) foja, impresa a una cara y por duplicado.

ATENTAMENTE

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

"Protección Civil Somos Todos"

Guadalajara, Jalisco, a 17 de Noviembre de 2017

EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

C. J. TRINIDAD LÓPEZ RIVAS

EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN, VIGILANCIA Y ASESORÍA

EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA PARA INSPECCIONES

ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA

ING. PRISCILIANO GÁNDARA NÚÑEZ

c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.- Edificio.- Para su control.
c.c.p. Expediente [C-8600, 8601]
JTLR/JPVL/PGN*egcc

Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.
Av. 18 de Marzo No. 750, Col. La Nogalera.
C.P. 44470. Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3675-3060
jalisco.gob.mx

Recibo original
24/11/2017