



**LCDO. MIGUEL CONTRERAS CALVILLO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**ESTACIÓN PARQUE INDUSTRIAL DE LAGOS, S. A. DE C. V. PL/21006/EXP/ES/2018**  
**PARÍS N° 403, INTERIOR 2**  
**COLONIA SAN MARCOS,**  
**AGUASCALIENTES, AGUASCALIENTES**  
**TELÉFONO: 01 (449) 111 88 65**

Con fundamento en las atribuciones que se confieren en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracción VII, 40 fracciones I y VIII, de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, así como en el artículo 4 fracción I, del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel, con base en la supervisión realizada en las instalaciones de las medidas de seguridad en materia de Protección Civil y a la documentación recibida en este Organismo, registrada con número de control de Oficialía de Partes: **8498**, se evaluó el expediente de la empresa en cuestión, determinándose que cumple con los lineamientos de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diésel, aplicables en la materia y lo determinado en el Dictamen de Estudio de Riesgos **ER-027-05/2017**, expedido mediante oficio **UEPCB/DG-2701/CSVA-1835/2017**, emitido el **23 de mayo de 2017** y en el **Acta Circunstanciada N° 19-CSVA-0957-08/2018**; por lo que se otorga la **Autorización para Inicio de Operaciones** de la Empresa denominada "**Estación Parque Industrial de Lagos, S.A. de C.V. PL/21006/EXP/ES/2018**", ubicada en **Carretera Lagos de Moreno-San Luis Potosí N° 2045**, en la **Colonia Las Granadillas**, en el Municipio de **Lagos de Moreno**, del Estado de **Jalisco**; donde se plantea la instalación de **2 (dos) tanques nuevos especiales de doble pared, para almacenamiento de combustibles, siendo el primero con capacidad para 100,000 litros de diésel y el segundo tipo bipartido, teniendo en la primera sección un almacenamiento para 80,000 litros de gasolina magna y en la segunda sección una capacidad para 40,000 litros de gasolina premium, siendo un total de 220,000 litros de combustibles, además cinco (5) dispensarios para despacho de combustibles, y uno tipo satélite.**

Se le notifica que este Organismo queda en espera de que se continúe dando seguimiento a lo establecido en la legislación en materia de Protección Civil, en el Dictamen de Estudio de Riesgo antes señalado y lo verificado en la visita domiciliaria para Inicio de Operaciones.

Así mismo, este Organismo se reserva el derecho de cancelar la presente Autorización por el mal uso que se dé a la misma o por incumplimiento a lo solicitado, exhortándole a que sus trabajos cumplan con las medidas establecidas en el marco legal de la Protección Civil y con ética profesional; el no cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos, el mal uso y disposición de los materiales descritos, queda bajo su estricta responsabilidad y será objeto de la aplicación de las sanciones legales a que haya lugar.

El presente documento consta de 1 (una) foja, impresa a una cara y por duplicado. Así se acordó el día de hoy, ordenando se le notifique para los efectos legales a que haya lugar.

Sin otro particular, quedamos de Usted.

**ATENTAMENTE**

**"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta  
y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"**

**"Protección Civil Somos Todos"**

Guadalajara, Jalisco, a 31 de Agosto de 2018

**DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL  
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS**



**C. J. TRINIDAD LOPEZ RIVAS**

**EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,  
VIGILANCIA Y ASESORÍA**

**ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA**

**EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA  
PARA INSPECCIONES**

**ING. ARQ. FELIPE SALVADOR RAMÍREZ SAAVEDRA**

c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos. - Edificio. - Para su control.  
c.c.p. Expediente (C-8498)  
JTLR/JPVL/FSRS/egcc\*

Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.  
Av. 18 de Marzo No. 750, Col. La Nogalera.  
C.P. 44470. Guadalajara, Jalisco, México.  
Tel. 01 (33) 3675-3060  
jalisco.gob.mx

*Recibi Original. Miguel Contreras*

*6 Septiembre 2018*