



C. IRENE GUILLERMINA SALAZAR MÁRQUEZ
PROPIETARIA
IRENE GUILLERMINA SALAZAR MÁRQUEZ, E. S. 6992
AVENIDA LÓPEZ MATEOS N° 152, CARRETERA ARANDAS - TEPATITLÁN
SAN IGNACIO CERRO GORDO, JALISCO
TELÉFONO: 01 348 716 07 15 Y 716 07 17

Con fundamento en las atribuciones que se confieren a esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, en los artículos 38 fracción VII y 40 fracción VIII de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, a la información recibida con número de control **9815** de Oficialía de Partes, se procede a otorgar **el Registro de la Estación de Servicio**, que realiza el manejo y almacenamiento de materiales peligrosos, contando para ello con **3 (tres) tanques cilíndricos, tipo subterráneos con capacidad total para 120,000 litros; el primero para 40,000 litros de gasolina magna, el segundo para 40,000 litros de gasolina premium y el tercer tanque para 40,000 litros de diésel**, alojados en las instalaciones del inmueble de la empresa denominada **IRENE GUILLERMINA SALAZAR MÁRQUEZ, E. S. 6992**, con domicilio en **Avenida López Mateos N° 152, Carretera Arandas - Tepatitlán**, en el Municipio de **San Ignacio Cerro Gordo, Jalisco**.

Se notifica que esta Institución se reserva el derecho de cancelar el presente Registro, por el mal uso que se dé al mismo, exhortándole que sus trabajos cumplan con las medidas establecidas en el marco legal de Protección Civil y con ética profesional; el no cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos, queda bajo su estricta responsabilidad y será objeto de la aplicación de las sanciones legales correspondientes. Así mismo, deberá actualizar cada año la capacitación en materia de Protección Civil en los rubros de: Control y Combate de Incendios, Búsqueda y Rescate, Evacuación, Primeros Auxilios y Atención a Emergencias que involucren el Manejo de Materiales Peligrosos, a todos los trabajadores de la Estación de Servicio, independientemente de las necesidades propias de las actividades efectuadas; y de igual manera se deberá mantener actualizada la Unidad Interna de Protección Civil.

Este registro tiene vigencia de un año a partir de la fecha de emisión, debiendo ser renovado con cinco días de antelación.

Este documento es impreso en una foja y por duplicado. Así se resolvió el día de hoy, ordenando se le notifique para los efectos legales a que haya lugar.


ATENTAMENTE

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

"Protección Civil Somos Todos"

Guadalajara, Jalisco, a 24 de Octubre de 2017

EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS



C. J. TRINIDAD LOPEZ RIVAS

EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN, VIGILANCIA Y ASESORÍA

ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA

c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.- Edificio.- Para su Control.
c.c.p. Expediente (C-9815)
JTLR/JPVL*pcys

*Recibi en Original
Rogelio Orozco Angulo*

[Signature]

02-Dic-2017

Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.
Av. 18 de Marzo No. 750, Col. La Nogalera.
C.P. 44470. Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3675-3060
jalisco.gob.mx