



LIC. MIGUEL CONTRERAS CALVILLO
REPRESENTANTE LEGAL
DALGICO,S.A. DE C.V. E.S. 9384
BLVD. OROZCO Y JIMÉNEZ No. 260
COLONIA EL PANTEÓN
LAGOS DE MORENO, JALISCO
TELÉFONO: (474) 742 31 45

Con fundamento en las atribuciones que se confieren a esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, en los artículos 38 fracción VII y 40 fracción VIII de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, a la información recibida con número de control **2127** de Oficialía de Partes, se procede a otorgar la **Renovación del Registro de la Estación de Servicio, como empresa que realiza el manejo y almacenamiento de materiales peligrosos** (Gasolinas, Magna y Premium y Diesel), contando con ello con **dos tanques cilíndricos, tipo subterráneos siendo; 1 (un) Tanque con capacidad de 100,000 litros de Gasolina Magna y 1(un) tanque bipartido con capacidad para 50,000 litros de Gasolina Premium y 50,000 litros de Diesel, teniendo una capacidad total de almacenamiento para 200,000 litros de combustibles alojados en la fosa de contención existente en las instalaciones de DALGICO,S.A. DE C.V., E.S. 9384 con domicilio en Blvd. Orozco y Jiménez No. 260 Colonia El Panteón, en el municipio Lagos de Moreno, Jalisco.**

Se notifica que esta Institución se reserva el derecho de cancelar el presente Registro, por el mal uso que se dé al mismo, exhortándole que sus trabajos cumplan con las medidas establecidas en el marco legal de Protección Civil y con ética profesional; el no cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos, queda bajo su estricta responsabilidad y será objeto de la aplicación de las sanciones legales correspondientes. Así mismo, deberá actualizar cada año la capacitación en materia de Protección Civil en los rubros de: Control y Combate de Incendios, Búsqueda y Rescate, Evacuación, Primeros Auxilios y Manejo de Emergencias con Gasolinas y Diesel, a todos los trabajadores de la Estación de Servicio, independientemente de las necesidades propias de las actividades efectuadas; y de igual manera se deberá mantener actualizada la Unidad Interna de Protección Civil.

Este registro tiene vigencia de un año a partir de la fecha de emisión, debiendo ser renovado con cinco días de antelación.

Este documento es impreso en una foja y por duplicado. Así se resolvió el día de hoy, ordenando se le notifique para los efectos legales a que haya lugar.


ATENTAMENTE

"Protección Civil Somos Todos"

Guadalajara, Jalisco, a 14 de Abril de 2016

**EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD
ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y
BOMBEROS**

**EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,
VIGILANCIA Y ASESORÍA**


C. J. TRINIDAD LÓPEZ RIVAS


ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA

c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.- Edificio.- Para su Control.
c.c.p. Expediente (C-2127)
JTLR/JPVL/MLVZ/mlvz *

*Recibi Original
Miguel Contreras Calvillo
8 de Julio 2016*

