



C. JOSÉ DE JESÚS VILLALOBOS GÓMEZ
REPRESENTANTE LEGAL
NESTLÉ MÉXICO, S. A. DE C. V.
CALZADA DR. DELGADILLO ARAUJO N° 35
COLONIA LA FLORIDA
OCOTLÁN, JALISCO
TELÉFONO: 01 392 925 03 26, EXT. 3445



Con fundamento en las atribuciones que se confieren a esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, en los artículos 38 fracción VII y 40 fracción VIII de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, a la información recibida con número de control **8647** de Oficialía de Partes, se procede a otorgar **el Registro de la Empresa**, que realiza el manejo y almacenamiento de materiales peligrosos, contando para ello con **8 (ocho) tanques de almacenamiento en el primero 100,000 litros de ácido clorhídrico al 50%, en el segundo 15,000 litros de ácido nítrico al 55%, en el tercero 126,800 litros de gas L. P., en el cuarto 25,000 litros de hidróxido de potasio al 50%, en el quinto 50,000 litros de hidróxido de sodio al 50%, en el sexto 20,000 litros de nitrógeno, en el séptimo 2,990.1035 amoniaco líquido y en el octavo 167.28 amoniaco líquido**, alojados en las instalaciones del inmueble de la empresa denominada **NESTLÉ MÉXICO, S. A. DE C. V.**, con domicilio en **Calzada Dr. Delgadillo Araujo N° 35, Colonia La Florida**, en el Municipio de **Ocotlán, Jalisco**.

Se notifica que esta Institución se reserva el derecho de cancelar el presente Registro, por el mal uso que se dé al mismo, exhortándole que sus trabajos cumplan con las medidas establecidas en el marco legal de Protección Civil y con ética profesional; el no cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos, queda bajo su estricta responsabilidad y será objeto de la aplicación de las sanciones legales correspondientes. Así mismo, deberá actualizar cada año la capacitación en materia de Protección Civil en los rubros de: Control y Combate de Incendios, Búsqueda y Rescate, Evacuación, Primeros Auxilios y Atención a Emergencias que involucren el Manejo de gas L. P., a todos los trabajadores de la Empresa, independientemente de las necesidades propias de las actividades efectuadas; y de igual manera se deberá mantener actualizada la Unidad Interna de Protección Civil.


Este registro tiene vigencia de un año a partir de la fecha de emisión, debiendo ser renovado con cinco días de antelación.

Este documento es impreso en una foja y por duplicado. Así se resolvió el día de hoy, ordenando se le notifique para los efectos legales a que haya lugar.

ATENTAMENTE

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Jalisco y del Natalicio de Juan Rulfo"

"Protección Civil Somos Todos"



**EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,
VIGILANCIA Y ASESORÍA**

ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA

c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.- Edificio.- Para su Control.
 c.c.p. Expediente (C-8647)
 JTLR/JPVL*pcys

*Recibí Original
 José de Jesús Villalobos G.
 06/10/17*

Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.
 Av. 18 de Marzo No. 750, Col. La Nogalera.
 C.P. 44470. Guadalajara, Jalisco, México.
 Tel. 01 (33) 3675-3060
 jalisco.gob.mx