



C. GONZALO COVARRUBIAS VIDRIO
REPRESENTANTE LEGAL
"ESTACIÓN DE SERVICIOS GOMCO, S.A. DE C.V." E.S. 12689
INGENIEROS SUR # 1095
COLONIA CHAPALITA DE OCCIDENTE
ZAPOPAN, JALISCO
TELÉFONO: (33) 2400 2659 CELULAR: 33-1363-6128

Con fundamento en las atribuciones que se confieren en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracción VII, 40 fracción I y VIII, de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, así como en el artículo 4 fracción I, del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, con base en la supervisión realizada en las instalaciones de las medidas de seguridad en materia de protección civil y a la documentación recibida en este Organismo, con el número de oficialía de partes **7374**, se evaluó el expediente de la empresa en cuestión, determinándose que cumple con los lineamientos de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, aplicables en la materia y lo determinado en el Dictamen de Estudio de Riesgos **ER-017-02/2015** con número de oficio **UEPCB/DG-0653/CSVA-0489/2015**, emitido el **16 de Febrero de 2015**; por lo que se otorga la **Autorización de la Estación de Servicio** denominada **"Estación de Servicios Gomco, S.A. de C.V." E.S. 12689**, ubicado en **Avenida Constitución (Camino a Lomas de Tejeda) # 485**, en el Municipio de **Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco**; donde se instalaron, **2 (dos) tanques especiales para almacenamiento de combustibles de tipo horizontal, de doble pared para confinamiento subterráneo, siendo el primero de capacidad 80,000 litros para almacenar gasolina Magna y el segundo de característica bipartido, con su primera sección de 50,000 litros para almacenar gasolina Premium y la segunda sección de 50,000 litros para almacenar Diesel, teniendo una capacidad máxima en las instalaciones de 180,000 litros de combustibles.**

Lo anterior, toda vez que dio cumplimiento a lo requerido durante las visitas de verificación a las instalaciones de la Estación de Servicio y que consta en el acta circunstanciada levantada; con lo que se confirma el acatamiento a los indicadores del Dictamen Condicionado antes referido.

Así mismo, este Organismo se reserva el derecho de cancelar la presente Autorización por el mal uso que se dé a la misma, exhortándole a que sus trabajos cumplan con las medidas establecidas en el marco legal de la protección civil y con ética profesional; el no cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos, el mal uso y disposición de los materiales descritos, queda bajo su estricta responsabilidad y será objeto de la aplicación de las sanciones legales a que haya lugar.

El presente documento consta de 1 (una) foja, impresa a una cara y por duplicado.

ATENTAMENTE
"2015, AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO"

"Protección Civil Somos Todos"
Guadalajara, Jalisco, a 19 de Octubre de 2015
EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

C. J. TRINIDAD LÓPEZ RIVAS

EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN,
VIGILANCIA Y ASESORÍA

ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA

LA PROFESIONISTA ESPECIALISTA PARA
INSPECCIONES

I.Q. CARMEN GÓMEZ GUTIÉRREZ

c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.- Edificio.- Para su control.
c.c.p. Expediente (C-7374)
JTLLR/JPVL/CGG/ ama*

JALISCO
GOBIERNO DEL ESTADO



Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.
Av. 18 de Marzo No. 750, Col. La Nogalera.
C.P. 44470. Guadalajara, Jalisco, México.
Tel. 01 (33) 3675-3060
jalisco.gob.mx