



L.C.P. EDUARDO GARCÍA VALENCIA  
REPRESENTANTE LEGAL  
"GASOEXPRESS EL VERDE, S.A. DE C.V. E.S. 12605"  
CALLE RUSIA N° 1234  
COLONIA MODERNA  
GUADALAJARA, JALISCO  
TELÉFONO: 33-33-59-59-55

INICIO DE OPERACIONES  
N° ES 031-08/2015

UEPCB/DG-3425/CSVA-2325/2015

Con fundamento en las atribuciones que se confieren en los artículos 10 fracción V, 11 fracción XIX, 38 fracción VII, 40 fracción I y VIII, de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, así como en el artículo 4 fracción I, del Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, con base en la supervisión realizada en las instalaciones de las medidas de seguridad en materia de protección civil y a la documentación recibida en este Organismo, con números de oficialía de partes **6058 y 6070**, se evaluó el expediente de la empresa en cuestión, determinándose que cumple con los lineamientos de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco, con lo establecido en el Reglamento de la Ley de Protección Civil del Estado de Jalisco en materia de Seguridad y Prevención de Riesgos en Establecimientos de Venta, Almacenamiento y Autoconsumo de Gasolinas y Diesel, aplicables en la materia y lo determinado en el Dictamen de Estudio de Riesgos **ER-069-07/2015** con número de oficio **UEPCB/DG-2730/CSVA-1872/2015**, emitido el **27 de Julio de 2015**; por lo que se otorga la **AUTORIZACIÓN CONDICIONADA DEL INICIO DE OPERACIONES** de la Estación de Servicio denominada **Gasoexpress el Verde, S.A. de C.V. E.S. 12605**, con ubicación en **Federico Medrano N° 3567**, Colonia **Cantarranas**, Municipio de **Guadalajara** del Estado de **Jalisco**; donde se plantea la instalación de **2 (dos) tanques de almacenamiento nuevos, de doble pared, cilíndricos horizontales de tipo subterráneo, con capacidades de 60,000 litros para gasolina magna y el segundo de tipo bipartido con capacidad en una de sus secciones 40,000 litros de gasolina Premium y en la segunda, 40,000 litros de Diesel, para tener un total de 140,000 litros de combustibles**, quedando condicionado a **5 días Naturales** para presentar lo siguiente de forma contraria se invalidará el presente documento se procederá conforme a derecho:

Lo solicitado en el acta circunstanciada N° 19-CSVA-0499-08/2015, con fecha del 04 de Agosto del 2015 el cual manifiesta lo siguiente:

1. Presentar contenido actualizado de las bitácoras de mantenimiento y de explosividad con su relación de oxígeno ya que solo se muestran fotografía de contar con ellas.
2. Presentar evidencia de haber extraído el agua del interior de los pozos de observación.
3. Carece de señalamiento de riesgo eléctrico en el cuarto destinado para este equipamiento (cuarto eléctrico).
4. Carece de sistema de alertamiento así mismo deberá de contar con su respectivo señalamiento conforme lo establece la NOM-003-SEGOB-2011.

Se le notifica que este Organismo queda en espera de que se continúe dando seguimiento a lo establecido por esta Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, en el Dictamen Condicionado antes señalado y lo verificado en visita domiciliaria para Inicio de Operaciones.

Así mismo, este Organismo se reserva el derecho de cancelar la presente Autorización por el mal uso que se dé a la misma, exhortándole a que sus trabajos cumplan con las medidas establecidas en el marco legal de la protección civil y con ética profesional; el no cumplir con los requerimientos de seguridad establecidos, el mal uso y disposición de los materiales descritos, queda bajo su estricta responsabilidad y será objeto de la aplicación de las sanciones legales a que haya lugar.

El presente documento consta de 1 (una) foja, impresa a una cara y por duplicado.

ATENTAMENTE

"2015 AÑO DEL DESARROLLO SOCIAL Y LOS DERECHOS HUMANOS EN JALISCO"

"Protección Civil Somos Todos"

Guadalajara, Jalisco, a 08 Septiembre de 2015

EL DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD ESTATAL  
DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS

C. J. TRINIDAD LOPEZ RIVAS

EL COORDINADOR DE SUPERVISIÓN, VIGILANCIA Y  
ASESORÍA

EL PROFESIONISTA ESPECIALISTA PARA  
INSPECCIONES

ING. JUAN PABLO VELÁZQUEZ LARA

ING. ARQ. FELIPE SALVADOR RAMÍREZ SAAVEDRA

c.c.p. Dirección General de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos.- Edificio.- Para su control.  
c.c.p. Expediente (C-6058, C-6070)  
JTLLR/JPVL/FSRS/ama

JALISCO  
GOBIERNO DEL ESTADO



Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos Jalisco.  
Av. 18 de Marzo No. 750, Col. La Nogalera.  
C.P. 44470. Guadalajara, Jalisco, México.  
Tel. 01 (33) 3675-3060  
jalisco.gob.mx