



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.cejajalisco.gob.mx



Fecha Pago Anticipo	11/12/2020
Fecha Elab. Compro.	18/12/2020
Nº de Oficio	SCCA / C-0401 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Dec 18 2020 1:05PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua
COMISIONADO:	CRUZ EDUARDO CASTILLO	PUESTO:	Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	CRUZ EDUARDO CASTILLO - Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
14/12/2020	MUNICIPIO Zapotlanejo \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO EN LOCALIDAD DE PUEBLOS DE LA BARRANCA Y ATOTONILCO EL ALTO	Atotonilco el Alto \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
15/12/2020	MUNICIPIO Tapalpa \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE JUANACATLÁN EN EL MUNICIPIO DE TAPALPA	Tapalpa \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
16/12/2020	MUNICIPIO Poncitlán \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 ACTIVIDAD: SUPERVISIÓN DE LA SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRA LA MALEZA ACUÁTICA EN EL RÍO SANTIAGO EN EL TRAMO DE PONCITLÁN, JALISCO Y SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LA PTAR DE OCOTLÁN, JALISCO.	Ocotlán \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)

(*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	JN 61341	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	14/12/2020	VIÁTICOS \$:	869.00	892.00	0.00	\$ -23.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	3	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	107,600.00 Km. / 108,220.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	16/12/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	620.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020			ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO:	360.00	
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 869.00 (OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
EMPLEADO

CARGO CONTABLE	\$ 892.00
MENOS ANTICIPO	\$ 869.00
SALDO	\$ -23.00

COMISIONADO
CRUZ EDUARDO CASTILLO
Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ
Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua

REVIS A COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR
Jefe de Tesorería Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CRUZ EDUARDO CASTILLO N° OFICIO: SCCA / C-0401 / 2020

DEL DÍA: 14/12/2020 AL DÍA: 16/12/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

LUNES 14 DE DICIEMBRE DE 2020


SE ACUDE A REALIZAR SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN EL SITIO EN DONDE SE ESTÁ REALIZANDO LA CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE ZAPOTLANEJO LA CUAL BENEFICIARÁ A VARIAS LOCALIDADES, EN ESTE SITIO SE PUDO OBSERVAR UN AVANCE SIGNIFICATIVO EN LA REALIZACIÓN DE LA OBRA, YA REALIZARON EL CERCADO PERIMETRAL CON MALLA CICLÓNICA, SIN EMBARGO SE PUDO VER QUE FUERA DEL ÁREA QUE FUE CIRCULADO SE ENCONTRABAN RESIDUOS DE MADERA, ESCOMBOS Y ALGUNOS CHATARRAS, POR LO CUAL SE LE INDICO AL RESIDENTE DE LA EMPRESA QUE REALICE EL RETIRO DE ESTOS RESIDUOS A LO CUAL ARGUMENTÓ QUE LA PEDACERA DE MADERA EL DUEÑO DEL TERRENO CON EL QUE COLINDA LA PTAR SE LO SOLICITÓ, POR LO CUAL SE LE PIDE QUE REALICEN EL RETIRO DE TODOS LOS RESIDUOS Y QUE LA PEDACERA DE MADERA DE IGUAL MANERA SE quite del lugar. HACE REFERENCIA EL RESIDENTE QUE EN PRÓXIMOS DÍAS REALIZARÁN LAS VIALIDADES INTERNAS DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO, EN CUANTO A LOS TALUDES QUE QUEDARON DE LOS CORTES QUE REALIZARON PARA EL CAMINO SE CUESTIONO QUE TRATAMIENTO SE LE DARÍAN REFIRIENDO LA EMPRESA QUE NO TIENE CONOCIMIENTO AL RESPECTO, A LO CUAL SE INDICA QUE ESTOS TALUDES TIENEN QUE SER RECUBIERTOS PARA EVITAR LA EROSIÓN DEL TERRENO. EN CUANTO A LOS DEMÁS RESIDUOS DE CONSTRUCCIÓN REFIERE QUE EN LA SEMANA LOS QUITARAN.

ESTE MISMO DÍA SE ACUDE A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE ATOTONILCO EL ALTO EN DONDE SE REALIZARON TRABAJOS DE REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN ESTE SISTEMA DE IGUAL MANERA SE PUEDE APRECIAR QUE LLEVAN UN BUEN AVANCE EN CUENTO A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, SIN EMBARGO EN LA CUESTIÓN DE SUS RESIDUOS, TODAVÍA NO HACEN LA COLOCACIÓN DE TODOS LOS CONTENEDORES PARA LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS, EN CUANTO A LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL EN CUANTO A LAS CAJAS DE TRIPLAY EN LAS QUE VIENEN LOS EQUIPOS, SE PUEDE APRECIAR QUE NO LOS TIENEN DE MANERA ORDENADA, SINO QUE SE ENCUENTRAN AVENTADAS JUNTO AL FILTRO PRENSA POR LO CUAL SE DA LA INDICACIÓN DE DARLE UN ORDEN A ESTOS MATERIALES, ASÍ COMO EL ORDEN DE LOS EQUIPOS Y MATERIALES QUE FUERON RETIRADOS DE LAS ESTRUCTURAS QUE COMPONEN ESTE SISTEMA DE TRATAMIENTO. DE IGUAL MANERA SE DA LA INDICACIÓN PARA QUE TODO EL PERSONAL UTILICE SU EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL COMO SON CASCO, CHALECO Y CUBREBOCAS. Y ALGO QUE ES MUY IMPORTANTE Y QUE LES FUE INDICADO FUE EL DARLE UN ORDEN A LAS SUSTANCIAS QUIMICAS QUE SE TIENE DADO A QUE TIENEN UN AMONTONADERO PRINCIPALMENTE PINTURAS Y ACEITES.

MARTES 15 DE DICIEMBRE DE 2020

EN ESTE DÍA SE ACUDE A REALIZAR SUPERVISIÓN AMBIENTAL A LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS QUE SE ESTÁN REALIZANDO EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE JUANACATLÁN DEL MUNICIPIO DE TAPALPA, JALISCO, EN ESTE LUGAR SE PUDIERON REALIZAR LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

SE ENCUENTRA UN REGUERO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN TODA LA PLANTA Y FUERA DE LA MISMA POR LO CUAL PRIMERAMENTE SE DA LA INDICACIÓN AL ENCARGADO DE LA EMPRESA QUE ESTÁ A CARGO DE LA CONSTRUCCIÓN DE QUE PUSIERA A DOS PERSONAS PARA QUE JUNTARAN TODAS LAS BASURAS Y LAS COLOCARAN EN BOLSAS, EN CUANTO A LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL DE IGUAL MANERA SE ENCONTRO UN DESORDE ENTRE ESCOMBROS, MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, MADERA, ETC. POR LO CUAL SE DA LA INDICACIÓN DE QUE SE REALICEN ÁREAS DE SEPARACIÓN PARA ESTOS MATERIALES, DEBIDAMENTE DELIMITADOS CON VARILLA CINTA O MALLA PLÁSTICA. DE IGUAL MANERA SE PUDO APRECIAR QUE TODO EL PERSONAL QUE SE ENCONTRABA TRABAJANDO DENTRO DE LA OBRA NO PRESENTABA EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, POR LO CUAL SE DIO LA INDICACIÓN AL ENCARGADO DE QUE SE PROPORCIONE A LA BREVEDAD POSIBLE EL CONTAR CON BOTA DE TRABAJO, CHALECO, CASCO Y USO DE CUBREBOCAS, AL IGUAL QUE TENER UN CONTROL EN CUANTO A LOS RSU Y RESIDUOS PELIGROSOS POR LO CUAL SE SOLITARON SEIS CONTENEDORES PARA ESTE FIN DEBIDAMENTE PINTADOS Y ROTULADOS DE ACUERDO AL MARCO LEGAL APLICABLE EN MATERIA AMBIENTAL.




OBSERVACIONES:

MIÉRCOLES 16 DE DICIEMBRE DE 2020

EN ESTE DÍA SE ACUDE PRIMERAMENTE PARA REALIZAR UNA SUPERVISIÓN SOBRE LAS MALEZAS QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES SOBRE EL RÍO SANTIAGO EN EL TRAMO QUE COMPRENDE EL MUNICIPIO DE PONCITLÁN, ESTO DERIVADO DEL INFORME SEMESTRAL QUE SE TIENE QUE PRESENTAR Y EN EL CUAL SE TIENEN QUE COLOCAR EVIDENCIAS DE COMO SE ENCUENTRAN LAS CONDICIONES ACTUALES EN ESTA CUESTIÓN, DE IGUAL MANERA DEBIDO A QUE EN EL PRIMER SEMESTRE DE ESTE AÑO SE REALIZARON ACCIONES DE EXTRACCIÓN DE MALEZA EN ESTA ÁREA, SIN EMBARGO DE ACUERDO A LA SUPERVISIÓN AMBIENTAL REALIZADA SE PUDO OBSERVAR QUE DE NUEVO SE ENCUENTRA CON BASTANTE MALEZA LAS ÁREAS EN LAS CUALES SE REALIZÓ LA LIMPIEZA. PROBABLEMENTE FALTÓ REALIZAR UN SISTEMA PARA QUE YA NO DEJARA PASAR ESTA MALEZA AL LUGAR Y QUE EN LA RETENCIÓN SE PUDIERA EXTRAER EN ESE LUGAR. LA INFORMACIÓN OBTENIDA EN CAMPO SERÁ PLASMADA EN EL INFORME QUE SE PRESENTE EN EL INFORME DE CUMPLIMIENTO QUE SE PRESENTE TANTO A PROFEPA COMO A SEMARNAT.







EN ESTE DÍA SE ACUDE A REALIZAR SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO, EN DONDE SE ESTÁN REALIZANDO O EJECUTANDO TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA REALIZAR LOS NUEVOS BIODIGESTORES Y LA ESFERA DE BIOGÁS, ENCONTRANDO SOLAMENTE A TRES PERSONAS EJECUTANDO ACCIONES EN ESTE SITIO, EN LAS ÁREAS DE TRABAJO NO SE ENCONTRARON CONTENEDORES PARA BASURAS QUE EN LA OTRA SUPERVISIÓN SE LES HABÍA SEÑALADO DE IGUAL MANERA NO SE CUENTA CON UN SITIO ESPECIFICO PARA EL ALMACENAMIENTO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS Y RESIDUOS PELIGROSOS, POR LO CUAL NUEVAMENTE SE VUELVE A REALIZAR LA INDICACIÓN, ASÍ COMO EL USO OBLIGATORIO DEL EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL AL PERSONAL QUE SE ENCUENTRE LABORANDO Y PRINCIPALMENTE EL USO DE CUBREBOCAS.

COMENTARIOS; COMISIÓN REALIZADA, EL DÍA MIÉRCOLES POR LA MAÑANA SE TENÍA PROGRAMADO ASISTIR A LA PLANTA DE SAN MIGUEL DE LA PAZ DE JAMAY, SIN EMBARGO DEBIDO A LA URGENCIA DE TOMAR INFORMACIÓN DE MALEZAS EN EL RÍO SANTIAGO SE TUVO QUE REALIZAR POR LA MAÑANA ESTA ACTIVIDAD.

Handwritten signature and initials in black ink, located at the bottom right of the page. The signature is a cursive script, and the initials 'CM' are written vertically to its right.

3

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
CRUZ EDUARDO CASTILLO	N° OFICIO: SCCA / C-0401 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA 7:16</p> <p>Almacén Vehicular 14/12/20</p> <p>Fecha: <u>Eduardo Cruz</u> Hora: _____</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular 7:57</p> <p>Fecha: <u>Eduardo Cruz</u> Hora: _____</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular 17:12</p> <p>Fecha: <u>Eduardo Cruz</u> Hora: _____</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular 17:12</p> <p>Fecha: <u>Eduardo Cruz</u> Hora: _____</p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA 7:36</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>15/12/20</p> <p>Fecha: <u>Eduardo Cruz</u> Hora: _____</p>	<p><i>[Handwritten signature: Eduardo Cruz]</i></p> <p><i>[Handwritten signature: Eduardo Cruz]</i></p>
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular 18:05</p> <p>15/12/20</p> <p>Fecha: <u>Eduardo Cruz</u> Hora: _____</p>	



OFICIO DE EXTENSIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE COMISIÓN

Oficio: SCCA/C-0401/2020 F

Asunto: Solicitud de modificación de comisión.

Guadalajara, Jalisco, 18 de diciembre 2020.

Comisionado: Cruz Eduardo Castillo

Cargo y/o nombramiento: Jefe de Departamento (Auditor Ambiental).

En seguimiento al oficio de comisión No. SCCA/C-0401/2020 F del C. Cruz Eduardo Castillo con nombramiento de: Jefe de Departamento (Auditor Ambiental) se hace del conocimiento que en este oficio de comisión, se tenía programado para asistir el día 16 de diciembre de 2020 por la mañana a realizar supervisión ambiental en los trabajos de construcción de la planta de tratamiento de aguas residuales de la localidad de San Miguel de la Paz, del municipio de Jamay, sin embargo debido a la urgencia de recabar información y fotografías del Control de Malezas Acuáticas en el Río Santiago, se tuvo que realizar esta actividad por la mañana y posteriormente se acudió a realizar supervisión ambiental en la planta de tratamiento de aguas residuales de Ocotlán, Jalisco., derivado de los trabajos que se están ejecutando en este lugar.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

Atentamente

Ing. Armando Brígido Muñoz Juárez
Subdirector de Cuencas y Cultura del Agua

c.c.p. Ing. Cruz Eduardo Castillo.- Para su conocimiento.



Jalisco

