



Comisión Estatal del
Agua Jalisco

ANEXO 2

COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	27/01/2020
Fecha Elab. Compro.	31/01/2020
N° de Oficio	SCCA / C-0032 / 2020 F
RESUMEN COM	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Jan 31 2020 11:22AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	Subdirector de Cuencas y Cultura del Agua
COMISIONADO:	CRUZ EDUARDO CASTILLO	PUESTO:	Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)
ACOMPANA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	CRUZ EDUARDO CASTILLO - Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLASE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA

FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
-------	----------	--------	------	----------------------

28/01/2020	MUNICIPIO: San Juan de los Lagos \$ 109.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXGE. HOSP:	San Juan de los Lagos \$ 196.00 Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN JUAN DE LOS LAGOS			

30/01/2020	MUNICIPIO: Cuautla \$ 86.00 GD.: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXGE. HOSP:	Cuautla \$ 152.00 Sin Cena. \$ 0.00		Sin Hospedaje. *\$(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN EL SITIO EN DONDE SE CONSTRUYE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA LOCALIDAD DE TIERRAS BLANCAS, MUNICIPIO DE CUAUTLA			

(*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (**). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN	CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	JN 61341	*CON RECARGA
FECHA SALIDA:	28/01/2020	VIÁTICOS \$:	543.00	543.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	F-150 / 6 Cil. / 6.5 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Ford / 2007
DÍA(S) COMISIÓN:	2	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	93,487.00 Km. / 94,129.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	30/01/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	642.00 Km.
HORA DE REGRESO:	18:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020			ANTICIPO - EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0	
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.					GASOLINA POR KM RECORRIDO =	500.00	
JUST. VALES EXCE:						SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00	
						VALES MANIOBRAS ANTICIPO: COMPROBADO:	0.00 - 0.00	
						SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00	
						\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$	

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 543.00 (QUINIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR

CEA

CARGO CONTABLE \$ 543.00

MENOS ANTICIPO \$ 543.00

SALDO \$ 0.00

COMISIONADO
CRUZ EDUARDO CASTILLO
Jefe de Departamento (Auditor Ambiental)

AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN
ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ
Subdirector de Cuencas y Cultura del Agua

REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA
Jefe de Tesorería








VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ
Subdirector de Finanzas

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.



3

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
CRUZ EDUARDO CASTILLO	Nº OFICIO: SCCA / C-0032 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 28/01/20 Hora: 07:34</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 28-01-20 Hora: 17:14</p>
 <p>II AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DIRECCIÓN MUNICIPAL DE AGUA POTABLE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO.</p>	
 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>SALIDA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 30/01/20 Hora: 07:20</p>	 <p>Comisión Estatal del Agua Jalisco</p> <p>ENTRADA</p> <p>Almacén Vehicular</p> <p>Fecha: 30-01-20 Hora: 17:00</p>
 <p>Mónica S. Toro F.</p>	

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

CRUZ EDUARDO CASTILLO N° OFICIO: SCCA / C-0032 / 2020

DEL DÍA: 28/01/2020 AL DÍA: 30/01/2020

RESULTADO DE LA COMISIÓN:

MARTES 28 DE ENERO DE 2020

EN ESTE DÍA SE ACUDE A LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE LOS LAGOS EN EL SITIO EN DONDE SE ENCUENTRA CONSTRUIDA LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SAN JUAN DE LOS LAGOS, JALISCO. EN DONDE SE OBSERVA QUE SE ENCUENTRA SIN OPERAR Y EN LAS INSTALACIONES SE APRECIA QUE FUERON BANDALIZADAS. EN ESTE LUGAR SE REALIZARON LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

- 1.- EN EL LUGAR SE ENCONTRABA EL INGENIERO MARCO ANTONIO ZACUALA SAMPIERE DE LA EMPRESA CORPORACIÓN HIDROINDUSTRIAL, LA CUAL ESTÁ ENCARGADA DE REALIZAR LA REHABILITACIÓN DE ESTE SISTEMA DE TRATAMIENTO Y PONERLO A FUNCIONAR.
- 2.- DENTRO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TAMBIÉN SE ENCONTRÓ A PERSONAL DE SEGURIDAD, EL CUAL ME CUESTIONÓ DE MI VISITA EN LA PLANTA DE TRATAMIENTO, SE LE COMENTA QUE SE ACUDE PARA REALIZAR UNA SUPERVISIÓN AMBIENTAL AL SITIO, PARA VER PRINCIPALMENTE LAS CONDICIONES EN LAS QUE SE ENCUENTRA ESTE SISTEMA DE TRATAMIENTO.
- 3.- AL LLEGAR AL LUGAR SE PERCATÓ DE QUE LA POCA MALEZA QUE PERMANECÍA EN EL LUGAR SE ENCONTRABA PRENDIDA, POR LO CUAL INMEDIATAMENTE SE LE DA LA INDICACIÓN AL INGENIERO MARCO ANTONIO DE LA EMPRESA ENCARGADA DE LOS TRABAJOS, QUE QUEDA PROHIBIDO REALIZAR CUALQUER QUEMA DE MATERIALES, AGREGANDO QUE EL ACABABA DE LLEGAR Y QUE EL NO DIO INDICACIÓN ALGUNA. POR LO CUAL SE LE PIDE QUE APAGUEN ESTA MALEZA.
- 4.- EN ESTE SITIO APENAS VAN A INICIAR ACTIVIDADES DE TRABAJO POR LO CUAL SE LE COMENTA AL INGENIERO MARCO ANTONIO DE QUE SE DEBERÁN COLOCAR CONTENEDORES PARA LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y PELIGROSOS. DE IGUAL MANERA ASIGNAR ÁREAS PARA CONCENTRAR LOS MATERIALES DE MANEJO ESPECIAL, COMO SON CHATARRA, PEDACERA DE MADERA, ESCROMBROS, ETC.
- 5.- SE PUEDE APRECIAR QUE PARTE DE LA MALLA CICLÓNICA QUE SE ENCUENTRA EN EL LUGAR SE ENCUENTRA DAÑADA.
- 6.- LOS SANITARIOS FIJOS QUE SE ENCONTRABAN EN LAS INSTALACIONES FUERON DESMANTELADOS POR EL BANDALISMO, POR LO CUAL SE COMENTA AL INGENIERO MARCON ANTONIO QUE DEBERÁ DE CONTAR CON SANITARIOS MÓVILES DEPENDIENDO DE LA CANTIDAD DE PERSONAS QUE VAYAN A TRABAJAR EN EL LUGAR.
- 7.- TODO LO REFERENTE CASETA DE CONTROLES Y LUMINARIAS DE IGUAL MANERA FUERON EXTRAIDAS POR EL BANDALISMO.
- 8.- REFIERE EL RESIDENTE DE OBRA QUE A PARTIR DEL DÍA 29 DE ENERO DE 2020 INICIARÁN CON ACTIVIDADES EN ESTE SISTEMA DE TRATAMIENTO.

JUEVES 30 DE ENERO DE 2020

ESTE DÍA SE ACUDE A LA LOCALIDAD DE TIERRAS BLANCAS MUNICIPIO DE TIERRAS BLANCAS, PARA REALIZAR SUPERVISIÓN AMBIENTAL EN EL SITIO EN DONDE SE CONSTRUYE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TIPO RURAL, EN DONDE SE REALIZAN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

- 1.- SE OBSERVA QUE LOS RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS YA SE ENCUENTRAN EN TAMBOS Y NO SE ENCONTRÓ REGUERO DE ESTOS

ANTES Y DENTRO DE LA OBRA.

2.- YA SE ENCUENTRA UN ÁREA ASIGNADA PARA CONCENTRA LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL COMO SON LA PEDACERA DE MADERA Y CHATARRA, ESPECIFICAMENTE PEDAZOS DE ALAMBRÓN, ALAMBRE Y CLAVOS USADOS.

3.- EL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN QUE SE EXTENDIO FUERA DE LO QUE SERÁ EL MURO PERIMETRAL, UNA PARTE SE ENCUENTRA CERCANA A DONDE PASA AL ARROYO A ESCASOS TRES METROS POR LO CUAL SE REALIZA LA INDICACIÓN QUE SE LLEVE NUEVAMENTE LA RETROEXCAVADORA PARA JALAR ESTE MATERIAL Y ACOMODARLO EN OTRO LUGAR PARA QUE EN TEMPORAL DE LLUVIAS EN CASO DE ALGUNA FUERTE CRECIENTE ESTE MATERIAL NO SE INCORPORE AL CAUCE.

4.- SE ESTIMA QUE EN DOS O TRES SEMANAS YA SE ENCUENTRE CONCLUIDA ESTA PLANTA, POR LO CUAL SE COMENTA CON EL RESIDENTE DE OBRA, QUE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN QUE SOBREN TENDRÁN QUE SER RETIRADOS DEL ÁREA, ASÍ COMO TODOS LOS RESIDUOS GENERADOS.

5.- LA PLANTA DEBERÁ QUEDAR COMPLETAMENTE LIMPIA Y EN FUNCIONAMIENTO.


6.- FALTA INCORPORAR EL AGUA RESIDUAL A LA P.T.A.R. POR LO CUAL COMENTA QUE EL RESIDENTE QUE SE INTERVENDRÁ UN POZO DE VISITA ANTERIOR Y SE REALIZARÁ EL NUEVO TRAZO, A LO CUAL SE LE COMENTÓ QUE SI ESTO NO SE VERÍA AFECTADO ALGÚN ARBOL, MENCIONANDO QUE NO.

OBSERVACIONES:

7.- DE UNA PEDACERA DE MADERA LA CUAL SE ENCUENTRA TODA ASTILLADA SE ENCONTRÓ A UN LADO DE DONDE SALDRÁ EL AGUA TRATADA, POR LO CUAL SE LE MENCIONA EL RESIDENTE DE OBRA DE LA EMPRESA QUE LO RETIRE, PARA QUE AL MOMENTO DE LA NIVELACIÓN DE ÁREAS NO VAYA A QUEDAR SEPULTADO, DE IGUAL MANERA EN PRÓXIMA VISITA SE REALIZARÁ SONDEO PARA DESCARTAR QUE SE ENCUENTREN MATERIALES QUE NO CORRESPONDAN AL SUELO NATURAL.

8.- DE LA MISMA MANERA SE GIRA LA INDICACIÓN PARA QUE SE REALICE UNA LIMPIEZA EN LAS ÁREAS CERCANAS A LA OBRA.

COMENTARIOS: COMISIÓN REALIZADA

A large handwritten signature, possibly 'C. Santos', is written over several lines of text that have been heavily crossed out with multiple horizontal strokes. To the right of the signature, there is a large, stylized letter 'M'.