



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

# ANEXO 2

## COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS

www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	26/02/2020
Fecha Elab. Compro.	03/03/2020
N° de Oficio	SCCA / C-0113 / 2020 F
RESUMEN COM:	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Mar 3 2020 10:06AM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ	PUESTO:	Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua
COMISIONADO:	HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI	PUESTO:	Coordinador Técnico
ACOMPAÑA A:		PUESTO:	

ELABORÓ DOCUMENTO:	HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI - Coordinador Técnico	STATUS:	Comprobación Autorizada, por Liquidar en Caja
--------------------	--	---------	---

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
02/03/2020	MUNICIPIO Sin Desayuno. \$ 0.00 GD: (1) 0.00	Arandas \$ 196.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Sin Cena. \$ 0.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	SUPERVISIÓN AMBIENTAL A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO			

(\*). Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*). IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHICULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	02/03/2020	VIÁTICOS \$:	305.00	196.00	0.00	\$ 109.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km.
HORA SALIDA:	10:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	02/03/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	17:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPROBADO:	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO:	0.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 305.00 ( TRESCIENTOS CINCO PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 196.00
MENOS ANTICIPO	\$ 305.00
SALDO	\$ 109.00

COMISIONADO HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI Coordinador Técnico	AUTORIZA COMPROBACIÓN COMISIÓN ARMANDO BRIGIDO MUÑOZ JUAREZ Subdirector de Cuentas y Cultura del Agua	REVISAR COMPROBACIÓN COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas
--	---	---	---

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.





## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI N° OFICIO: SCCA / C-0113 / 2020

DEL DÍA: 02/03/2020 AL DÍA: 02/03/2020

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

02 DE MARZO DE 2020

SE REALIZA SUPERVISIÓN AMBIENTAL A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL DE ARANDAS, JALISCO. LA CUAL NO SE ENCUENTRA OPERANDO DESDE HACE TIEMPO Y EN DONDE ACTUALMENTE SE ESTÁN REALIZANDO LOS TRABAJOS DE REHABILITACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE UNIDADES PARA SU AMPLIACIÓN DE CAPACIDAD DE TRATAMIENTO DE 150 LPS A 225 LPS, SU PROCESO SERÁ A BASE DE LODOS ACTIVADOS CON DESINFECCIÓN CON ULTRAVIOLETAS DE ACUERDO AL PROYECTO DE LA EMPRESA. EN ESTE LUGAR SE REALIZAN LAS SIGUIENTES OBSERVACIONES:

- 1.- EN LOS SITIOS EN DONDE SE ESTÁN REALIZANDO EXCAVACIONES POR MEDIO DE LA RETROEXCAVADORA, SE SOLICITA AL ENCARGADO DE OBRA QUE POSTERIORMENTE ENVÍE A ESTA COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA DE JALISCO, LAS EVIDENCIAS DE DONDE SE ESTÁ LLEVANDO Y LA DEBIDA AUTORIZACIÓN PARA DEPOSITARLO, ADEMÁS DE QUE DEBERÁN PRESENTAR BITÁCORA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN.
- 2.- DE LOS ARBOLES QUE FUERON PODADOS, SE DEBERÁ CONCENTRAR EN UN SÓLO PUNTO LA MASA VEGETAL, DEBIDAMENTE DELIMITADA Y CON SU LETRERO.
- 3.- DEL MATERIAL QUE SALIO DE LA LIMPIEZA DE LAS ESTRUCTURAS (LODOS) Y QUE SE ENCUENTRA CONCENTRADO CERCANO A LAS UNIDADES DE PRETRATAMIENTO, SE COMENTA AL ENCARGADO DE LA OBRA, QUE ESTE MATERIAL CUANDO SE ENVÍE A DISPOSICIÓN FINAL SE HAGA DEL CONOCIMIENTO A ESTA COMISIÓN.
- 4.- DEL CABLEADO, TUBERÍAS, TABLEROS, MAMPARAS Y DEMÁS SE ENCUENTRA DEBIDAMENTE ORDENADO Y ALMACENADO EN UNA DE LAS INSTALACIONES Y CONTENEDOR DE RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL.
- 5.- LA TUBERÍA DE DIFUSIÓN DE BURBUJA FINA QUE FUE RETIRADA DE LOS TANQUES DE AEREACIÓN, LA ACOMODARON A UN LADO DE LAS OFICINAS QUE SE ENCUENTRAN AL INGRESO DE LA P.T.A.R.
- 6.- SOLAMENTE ALGUNOS TRABAJADORES PORTAN SU EQUIPO DE PROTECCIÓN PERSONAL, OTROS SOLAMENTE UTILIZAN BOTAS DE TRABAJO Y CAMISA DE MANGA LARGA, FALTANDO CASCO Y CHALECO.
- 7.- LOS CONTENEDORES QUE SE ROTULARON PARA RESIDUOS SE ENCUENTRAN PERFORADOS Y SIN TAPA, AL PARECER ESTOS CONTENEDORES SON LOS QUE SE EMPLEABAN PARA LOS RESIDUOS DE MANEJO ESPECIAL DE LAS HIDROCRIBAS, POR LO CUAL SE HACE EL SEÑALAMIENTO PARA COLOCAR MÁS TAMBOS SIN QUE ESTEN PERFORADOS Y CON TAPA.
- 8.- NO SE APRECIARON SANITARIOS MÓVILES DENTRO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, POR LO CUAL SE REALIZARÁ LA PETICIÓN AL ENCARGADO DE OBRA.
- 9.- LOS CAMIONES QUE SALGAN CON LOS MATERIALES PRODUCTOS DE LA EXCAVACIÓN DEBERÁN CONTAR CON SUS LONAS RESPECTIVAS, PARA EVITAR QUE VAYAN DISPERSANDO MATERIALES POR LA CARRETERA.
- 10.- SE HA RESPETADO LA INDACACIÓN DE EVITAR QUEMAR RESIDUOS DENTRO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.

## OBSERVACIONES:

**COMISIÓN REALIZADA**

**NOTA: NO FUE POSIBLE REALIZAR LA COMISIÓN EL DIA 27 DE FEBRERO DE 2020 COMO SE TENÍA PROGRAMADA DEBIDO A QUE NO HUBO UNIDADES PARA ASISTIR Y LA CAMIONETA QUE ESTABA PROGRAMADA SE ENCONTRABA ENLISTADA PARA ENVIAR A MANTENIMIENTO.**

**NO FUE POSIBLE RECABAR SELLO DEL LUGAR DEBIDO A LA CARGA DE TRABAJO, POR LO CUAL SE JUSTIFICA ESTA COMISIÓN ANEXANDO ALGUNAS FOTOGRAFÍAS DE LA SUPERVISIÓN.**

A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of a large loop followed by a horizontal stroke and a vertical line extending downwards.A horizontal handwritten signature in black ink, consisting of a single, slightly wavy line.

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

HUGO ORLANDO COVARRUBIAS LEGASPI N° OFICIO: SCCA / C-0113 / 2020

COMPROBACIÓN DE VISITA:

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)

NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA

*[Handwritten signature]*

