



Comisión Estatal del  
Agua Jalisco

ANEXO 2  
COMPROBACIÓN DE VIÁTICOS  
www.ceajalisco.gob.mx



Jalisco  
GOBIERNO DEL ESTADO

Fecha Pago Anticipo	13/03/2020
Fecha Elab. Compro.	21/08/2020
N° de Oficio	SVM / C-0020 / 2020 F
RESUMEN COM.	Terminada

FECHA Y HORA DE IMPRESIÓN: Aug 21 2020 12:29PM

SUBDIRECTOR O DIRECTOR:	MA DEL CARMEN RAMOS RODRIGUEZ	PUESTO:	Subdirector de Vinculación Municipal
COMISIONADO:	PEDRO HERNANDEZ LOPEZ	PUESTO:	Jefe de Programas Federalizados
ACOMPAÑA A:	MA DEL CARMEN RAMOS RODRIGUEZ	PUESTO:	Subdirector de Vinculación Municipal
ELABORÓ DOCUMENTO:	PEDRO HERNANDEZ LOPEZ - Jefe de Programas Federalizados	STATUS:	Oficio Comprobado, Pendiente Autorización por el Usuario

DESGLOSE DE ACTIVIDADES Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	DESAYUNO	COMIDA	CENA	HOSPEDAJE COMPROBADO
13/03/2020	MUNICIPIO: Tamazula de Gordiano \$ 109.00 GD: (1) 0.00 GASOLINA: 0.00 JUS. EXCE. HOSP:	Tamazula de Gordiano \$ 196.00	Tamazula de Gordiano \$ 109.00	Sin Hospedaje. *(0.00) - **IVA \$(0.00)
ACTIVIDAD:	Reunión con autoridades municipales respecto a obra de agua potable de la localidad de La Garita			

(\*) Hospedaje Comprobado por el Empleado, (\*\*), IVA: SOLO EN CASO DE PRESENTAR FACTURA, GD: Gastos Diversos.

RESUMEN DE LA COMISIÓN		CONCEPTO	ANTICIPO	COMPROB.	IVA	SALDO	VEHÍCULO - PLACAS:	* Sin unidad.
FECHA SALIDA:	13/03/2020	VIÁTICOS \$:	414.00	414.00	0.00	\$ 0.00	TIPO / CILINDROS / REND:	# / 0 Cil. / 0 Km/l.
HORA SALIDA:	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	MARCA / MODELO:	Sin unidad. /
DÍA(S) COMISIÓN:	1	GASOLINA \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. INICIAL - FINAL:	0.00 Km. / 0.00 Km.
FECHA DE REGRESO:	13/03/2020	PEAJE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	KM. RECORRIDO:	0.00 Km.
HORA DE REGRESO:	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$:	0.00	0.00	0.00	\$ 0.00	COMBUSTIBLE EN COMISIÓN	
TIPO DE COMISIÓN:	Otros	PROGRAMA:	Atención Social 2020 (APARURAL)				ANTICIPO + EXCEDENTE + GAS COMPRO =	0 + 0 + 0 = 0
HORÓMETRO COMPROBACIÓN:	0.00 Hrs.						GASOLINA POR KM RECORRIDO =	0.00
JUST. VALES EXCE:							SALDO EN VALES RECORRIDO =	0.00
							VALES MANIOBRAS ANTICIPO - COMPROBADO:	0.00 - 0.00
							SALDO VALES MANIOBRAS:	0.00
							\$ VALES A REGRESAR:	0.00 \$

RECIBÍ LA CANTIDAD DE \$ 414.00 (CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 MN.)

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARE EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN.

EFFECTIVO A FAVOR
CEA

CARGO CONTABLE	\$ 414.00
MENOS ANTICIPO	\$ 414.00
SALDO	\$ 0.00

COMISIONADO  
PEDRO HERNANDEZ LOPEZ  
Jefe de Programas Federalizados

AUTORIZACIÓN COMISIÓN  
MA DEL CARMEN RAMOS RODRIGUEZ  
Subdirector de Vinculación Municipal

REVISÁ COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA y/o LAURA CRISTINA DE LA TORRE AGUILAR  
Jefe de Tesorería Cajero

VO. BO. COMPROBACIÓN COMISIÓN  
JUAN MANUEL GARCIA DIAZ y/o JAVIER REYES VIRGEN  
Subdirector de Finanzas Jefe de Disciplina Financiera

(1). Nota. Solo se suman los Gastos Diversos Autorizados por el DIRECTOR, SUBDIRECTOR O CAJA.





## INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:

PEDRO HERNANDEZ LOPEZ N° OFICIO: SVM / C-0020 / 2020

DEL DÍA: 13/03/2020 AL DÍA: 13/03/2020

## RESULTADO DE LA COMISIÓN:

13 de marzo del 2020

Acudimos a la cabecera municipal de Tamazula de Gordiano para asistir a reunión de cabildo en presidencia municipal derivado de petición en el oficio de solicitud del C. Ángel Barbosa Madriz Director General del Organismo Operador SIAPATAM, para explicar al cabildo el proyecto de la línea de conducción de agua potable desde los manantiales 1, 2 y 3 ubicados cerca de la localidad de El Zapatero, municipio de Mazamitla así como el procedimiento para el trámite y obtención de servidumbres de paso, derecho de vía y uso de zonas federales.

En la presidencia municipal en la sala de cabildo, ante la presencia de todos los regidores, así como el presidente municipal Dr. Francisco Javier Alvarez Chávez, y el propio Director del SIAPATAM, se explicó el proyecto de la sustitución de la línea de conducción de los manantiales 1, 2 y 3 a la localidad de La Garita, alimentando a su vez en su trayectoria a las localidades de El Veladero, La Cuesta de San Lázaro, El Pedregal y El Guayabo, derivado de la mala condición de las tuberías de asbesto cemento cuya vida útil ya ha sido rebasada, lo que provoca la reparación de fugas constantes y difíciles por la dificultad de encontrar las piezas especiales requeridas, la interrupción del servicio, y la capacidad de volúmenes de conducción, lo que aumenta la escasez del agua además del clandestinaje en el uso indebido en abrevado de ganado y riego a través de su trayectoria.

Ante la insistencia de los regidores de oposición, se recalcó que este proyecto solo incluye la sustitución de la línea de conducción, y que los problemas que se generan en la distribución son objeto de otro proyecto y otra etapa, del cual no se cuenta, siendo necesaria su elaboración, por lo que ese H. Ayuntamiento debe solicitar mediante oficio a la CEAJ su elaboración en alguno de los programas de obras y proyectos. Se da explicación por parte de la Lic. Carmen Ramos que la combinación de recursos para la ejecución de obras y proyectos con recursos federales hasta el 50%, estatales hasta del 30% y municipales del 20%, dentro de estos últimos se puede incluir al Organismo Operador, el municipio y hasta la propia comunidad. El presidente municipal señaló que el municipio podría participar en especie con mano de obra y maquinaria, expliqué al presidente que dentro del programa federal en el cual se incluiría la obra o proyecto permite este tipo de ejecución, donde la federación y el estado aportan los materiales y el municipio acompañado por el Organismo Operador se comprometen a la instalación de éstos como lo indica el proyecto respectivo.

## OBSERVACIONES:

Terminado lo anterior nos trasladamos en compañía del C. Ángel Barbosa Madriz a la localidad de La Garita, donde personal operativo del agua de la Delegación nos guiaron a verificar las captaciones de los manantiales fuentes de abastecimiento del sistema. En la localidad de El Zapatero verificamos la captación del manantial #1 (El Colomo), el cual se ubica en el cauce del arroyo El Zapatero, a escasos 60 metros de la carretera federal 110 Colima-Jiquilpan. Está integrado con caja colectora de mampostería y concreto con remate de tabicón rojo para instalación de marco, contramarco y tapa en medidas aproximadas de 1.50x1.00x1.00 metros. Latapa, marco y contramarco son de fierro, de ángulo estructural con lámina o placa del mismo material con cerradura de candado, y este de seguridad, del cual el personal operativo cuenta con llave. A esta caja se interconecta una más pequeña ubicada a 3 o 4 metros aguas arriba del arroyo, que descarga el agua de otro afloramiento en la caja colectora a 20 cm., del fondo, con tubería de PVC blanca, de 100 mm (4") de diámetro. Aquí se observó que este manantial tiene una aportación del doble de la capacidad de conducción de la tubería de salida, ya que derrama aproximadamente entre 8 y 10 litros por segundo. La tubería de salida es de acero, unida con juntas Gibault de Fo.Fo. de 150 mm (6") de diámetro en al menos doce metros, ya que cruza el cauce rocoso del arroyo, protegida con encoframiento de mampostería junteada con mortero cemento-arena de río, la cual se mantiene en buena condición. Después del cruce la tubería es de asbesto cemento de 150 mm (6") de diámetro.

De aquí nos trasladamos al manantial #2 del camino a la Rosa Amarilla, aguas abajo del arroyo El Zapatero aproximadamente a 500 metros del manantial #1, al cual se ingresa por una terracería dejando la carretera #110 después de recorrer 200 metros aproximadamente, se ingresa a pie en un predio con siembra de zarzamora caminando 150 metros, se ingresa a un predio de cabañas y se llega al lugar donde se ubica la caja captadora justo donde nace el manantial y su respectivo escurrimiento que aguas abajo se integra al flujo del arroyo el zapatero. La caja es de ladrillo rojo del llamado tabicón, más grande y ancho que el normal, mide como 3.00x2.00 metros de la profundidad no se tomó el dato ya que los encargados no traían la llave del candado, tiene salida de 6" de diámetro con tubería de acero y demasías de 4" por donde derrama el excedente




de aproximadamente 2 a 3 litros por segundo.

El manantial #3 se encuentra en el cauce del arroyo el zapatero entre el manantial #1 y el #2, está captado mediante caja de tabicón rojo sin terminar, ya que no cuenta con techo ni aplanchados interiores. De esta caja se conectan ocho mangueras de polietileno de baja densidad, 5 de 2" y 3 de 1" de diámetro, además de la pichanca de una bomba de 2" o 2.5" de diámetro, todas las que se utilizan para diferentes usos como riego abrevado de ganado y doméstico. Con todo esto en la salida de la caja de Fo.Fo. de 8" de diámetro existe una excedencia de 3" de diámetro (5 a 6 ips)






Continuamos en la localidad de La Garta, donde se verificó la existencia de los dos tanques de regulación y su ubicación siendo su capacidad de regularización de 40 metros cúbicos cada uno, lo que supera la capacidad requerida de 45 metros cúbicos con base en los gastos del proyecto. Estas estructuras se encuentran en buenas condiciones y operando.

NOTA: Se hace la aclaración de que esta comprobación se genera hasta esta fecha debido al confinamiento en casa de un servidor Ing. Pedro Hernández López por causa de la pandemia del COVID 19.



## ANEXO 3

INFORME DE ACTIVIDADES POR EL C:	
PEDRO HERNANDEZ LOPEZ	Nº OFICIO: SVM / C-0020 / 2020
COMPROBACIÓN DE VISITA:	

SELLO(S) DE LA(S) LOCALIDAD(ES)	NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DEL SISTEMA
 	  



**ANEXO 1**  
**RECIBO DE ANTICIPO DE VIÁTICOS**

DÍA	MES	AÑO
12	03	2020
<b>N° DE OFICIO</b>		
<b>SVM / C-0020 / 2020 F</b>		





SUBDIRECTOR O DIRECTOR	MA DEL CARMEN RAMOS RODRIGUEZ	PUESTO	Subdirector de Vinculación Municipal
COMISIONADO	PEDRO HERNANDEZ LOPEZ	PUESTO	Jefe de Programas Federalizados
ACOMPANA A	MA DEL CARMEN RAMOS RODRIGUEZ	PUESTO	Subdirector de Vinculación Municipal
ELABORÓ DOCUMENTO	PEDRO HERNANDEZ LOPEZ - Jefe de Programas Federalizados	STATUS	Pendiente Autorización de Anticipo por el Usuario

DETALLE DE CONCEPTOS Y MONTOS POR DÍA				
FECHA	MUNICIPIO	DESAYUNO	COMIDA	CENA
13/03/2020	Tamazula de Gordiano	\$ 109.00	\$ 196.00	\$ 109.00
ACTIVIDAD	Reunión con autoridades municipales respecto a obra de agua potable de la localidad de La Garita			
				NA. \$ 0.00

FECHA SALIDA	13/03/2020	VIÁTICOS \$	414.00	VEHICULO - PLACAS	* Sin unidad.
HORA SALIDA	7:00 Hrs.	GASTOS DIVERSOS \$	0.00	TIPO	#
DÍA(S) PROBABLES(S)	1	GASOLINA \$	0.00	MARCA / MODELO	Sin unidad. /
FECHA PROB. REGRESO	13/03/2020	PEAJE \$	0.00	CILINDRAJE	0
HORA DE REGRESO	20:00 Hrs.	TRANSPORTE \$	0.00	KILÓMETRAJE INICIAL	0.00
TIPO DE COMISIÓN	Otros	PROGRAMA	GASTO CORRIENTE/RECURSOS SHP 2020	EFFECTIVO EN VALES	0.00
JUST. VALES EXCE.				EFE. VALES EXCEDENTE	0
				EFE. VALES MANIOBRA	0

RECIBÍ LA CANTIDAD DE: **\$ 414.00** ( CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 00/100 )

COMO ANTICIPO PARA GASTOS, QUE COMPROBARÉ EN UN PLAZO NO MAYOR DE CINCO DÍAS HÁBILES AL TÉRMINO DE LA COMISIÓN

 COMISIONADO PEDRO HERNANDEZ LOPEZ Jefe de Programas Federalizados	 AUTORIZA COMISIÓN MA DEL CARMEN RAMOS RODRIGUEZ Subdirector de Vinculación Municipal	 REVISÓ COMISIÓN JORGE ALBERTO PEREZ UREÑA Jefe de Tesorería	 VO. BO. COMISIÓN JUAN MANUEL GARCIA DIAZ Subdirector de Finanzas
---	--	---	---







Comisión Estatal del  
**Agua Jalisco**

Au. Francia # 1726,  
Colonia Moderna,  
Guadalajara, Jalisco, México,  
C.P. 44190.

## OFICIO DE COMISIÓN

**Oficio: CEA-SVM-020**

**Asunto: Asistir a reunión**

Guadalajara, Jalisco, 12 de marzo de 2020.

**Comisionado: Pedro Hernández López**

**Cargo y/o nombramiento: Jefe de Programas Federalizados**

Se le informa por este conducto que ha sido usted designado para dar cumplimiento con la **COMISIÓN: SVM/C-0020/2020 F**, para acudir a la cabecera municipal de Tamazula de Gordiano, Jalisco para asistir a reunión en relación a la obra de agua potable de La Garita de este municipio.

Sin otro particular, quedo a sus órdenes para cualquier información y/o aclaración al respecto.

**Atentamente**

LIC. CARMEN RAMOS RODRÍGUEZ  
SUBDIRECTOR DE VINCULACIÓN MUNICIPAL

c.c.p. Subdirector y/o Director. Presente.

**"2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL".**

