



DICTAMEN
LICITACIÓN PÚBLICA SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LP LSC-49/2019 "MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRAINCENDIOS" (2da. Vuelta)

Guadalajara Jal. A 25 de Junio de 2019

PARTIDA		CANTIDAD	ASPECTOS TÉCNICOS		LICITANTES			
			ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS		JPR SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	NO CUMPLE	CUMPLE
1	7	<p>Centro Atención Desarrollo Infantil NO 2</p> <p>1.- Monitoreo del Sistema de Alarma Contra Incendios del mes de Mayo al mes de Diciembre 2019.</p> <p>Incluye servicio técnico, programado, refacciones menores y reinstalaciones, cambio sin costo en equipo y materiales en baterías y transformadores, programación, puesta a punto, pruebas y ajustes mantenimiento general de sistema, deberá de incluir además todas las reorientaciones o reacondicionados de las estaciones manuales y/o detectores de humo no mayores a 15 metros de su ubicación original incluyendo de la misma manera el material necesario para su ejecución (No incluirá tubería de ningún tipo nicalizado) , deberá de llenar una bitácora de mantenimiento y de visitas de manera mensual, misma que será proporcionada en electrónico por la Jefatura de Protección Civil DIF Jalisco, y que se deberá de entregar en la misma manera (mensual) a la Jefatura en mención para que se selle de conformidad y se haga el trámite del pago correspondiente.</p>	X		X			
2	7	<p>2.- Mantenimiento a Red Hidráulica del Sistema Contra Incendios, con visitas periódicas en conjunto con el departamento de Protección Civil de DIF Jalisco para la evaluación de hidrantes, servicio PLC del sistema de bombeo, incluye ampliaciones al sistema menores, cambio sin costo en equipo y materiales menores, no correspondiente.</p> <p>1.- Monitoreo del Sistema de Alarma Contra Incendios del mes de Mayo al mes de Diciembre 2019.</p> <p>Incluye servicio técnico, programado, refacciones menores y reinstalaciones, cambio sin costo en equipo y materiales en baterías y transformadores, programación, puesta a punto, pruebas y ajustes mantenimiento general de sistema, deberá de incluir además todas las reorientaciones o reacondicionados de las estaciones manuales y/o detectores de humo no mayores a 15 metros de su ubicación original incluyendo de la misma manera el material necesario para su ejecución (No incluirá tubería de ningún tipo nicalizado) , deberá de llenar una bitácora de mantenimiento y de visitas de manera mensual, misma que será proporcionada en electrónico por la Jefatura de Protección Civil DIF Jalisco, y que se deberá de entregar en la misma manera (mensual) a la Jefatura en mención para que se selle de conformidad y se haga el trámite del pago correspondiente.</p>	X		X			
3	7	<p>2.- Mantenimiento a Red Hidráulica del Sistema Contra Incendios, con visitas periódicas en conjunto con el departamento de Protección Civil de DIF Jalisco para la evaluación de hidrantes, servicio PLC del sistema de bombeo, incluye ampliaciones al sistema menores, cambio sin costo en equipo y materiales menores, no refacciones mayores</p>	X		X			



DICTAMEN
LICITACIÓN PÚBLICA SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC-49/2019 "MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRAINCENDIOS" (2da. Vuelta)

Guadalajara Jal. A 25 de Junio de 2019

		<p>Centro Atención Desarrollo Humano No 9</p> <p>1.- Monitoreo del Sistema de Alarma Contra Incendios del mes de Mayo al mes de Diciembre 2019.</p> <p>Incluye servicio técnico, programado, relaciones menores y reinstalaciones, cambio sin costo en equipo y materiales en baterías y transformadores, programación, puesta a punto, pruebas y ajustes mantenimiento general de sistema, deberá de incluir además todas las reorientaciones o reacondicionados de las estaciones manuales y/o detectores de humo no mayores a 15 metros de su ubicación original incluyendo de la misma manera el material necesario para su elección (No incluirá tubería de ningún tipo nicalizado) , deberá de llenar una bitácora de mantenimiento y de visitas de manera mensual, misma que será proporcionada en electrónico por la jefatura de Protección Civil DIF Jalisco, y que se deberá de entregar en la misma manera (mensual) a la jefatura en mención para que se selle de conformidad y se haga el trámite del pago correspondiente.</p> <p>2.- Mantenimiento a Red Hidráulica del Sistema Contra Incendios, con visitas periódicas en conjunto con el departamento de Protección Civil de DIF Jalisco para la evaluación de hidrantes, servicio PLC del sistema de Centro Atención Desarrollo Humano No 9</p> <p>3.- Mantenimiento a Red Hidráulica del Sistema Contra Incendios, con visitas periódicas en conjunto con el departamento de Protección Civil de DIF Jalisco para la evaluación de hidrantes, servicio PLC del sistema de Casa Hogar para Mujeres</p> <p>4.- Monitoreo del Sistema de Alarma Contra Incendios del mes de Mayo al mes de Diciembre 2019.</p> <p>Incluye servicio técnico, programado, relaciones menores y reinstalaciones, cambio sin costo en equipo y materiales en baterías y transformadores, programación, puesta a punto, pruebas y ajustes mantenimiento general de sistema, deberá de incluir además todas las reorientaciones o reacondicionados de las estaciones manuales y/o detectores de humo no mayores a 15 metros de su ubicación original incluyendo de la misma manera el material necesario para su elección (No incluirá tubería de ningún tipo nicalizado) , deberá de llenar una bitácora de mantenimiento y de visitas de manera mensual, misma que será proporcionada en electrónico por la jefatura de Protección Civil DIF Jalisco, y que se deberá de entregar en la misma manera (mensual) a la jefatura en mención para que se selle de conformidad y se haga el trámite del pago correspondiente.</p>				
4	7	<p>1.- Monitoreo del Sistema de Alarma Contra Incendios del mes de Mayo al mes de Diciembre 2019.</p> <p>Incluye servicio técnico, programado, relaciones menores y reinstalaciones, cambio sin costo en equipo y materiales en baterías y transformadores, programación, puesta a punto, pruebas y ajustes mantenimiento general de sistema, deberá de incluir además todas las reorientaciones o reacondicionados de las estaciones manuales y/o detectores de humo no mayores a 15 metros de su ubicación original incluyendo de la misma manera el material necesario para su elección (No incluirá tubería de ningún tipo nicalizado) , deberá de llenar una bitácora de mantenimiento y de visitas de manera mensual, misma que será proporcionada en electrónico por la jefatura de Protección Civil DIF Jalisco, y que se deberá de entregar en la misma manera (mensual) a la jefatura en mención para que se selle de conformidad y se haga el trámite del pago correspondiente.</p>	X	X		
5	7	<p>2.- Mantenimiento a Red Hidráulica del Sistema Contra Incendios, con visitas periódicas en conjunto con el departamento de Protección Civil de DIF Jalisco para la evaluación de hidrantes, servicio PLC del sistema de Casa Hogar para Mujeres</p> <p>3.- Mantenimiento a Red Hidráulica del Sistema Contra Incendios, con visitas periódicas en conjunto con el departamento de Protección Civil de DIF Jalisco para la evaluación de hidrantes, servicio PLC del sistema de Casa Hogar para Mujeres</p> <p>4.- Monitoreo del Sistema de Alarma Contra Incendios del mes de Mayo al mes de Diciembre 2019.</p> <p>Incluye servicio técnico, programado, relaciones menores y reinstalaciones, cambio sin costo en equipo y materiales en baterías y transformadores, programación, puesta a punto, pruebas y ajustes mantenimiento general de sistema, bitácora de mantenimiento y de visitas mensuales.</p>	X	X		
6	7	<p>Monitoreo del Sistema de Alarma Contra Incendios del mes de Mayo al mes de Diciembre 2019.</p> <p>Incluye servicio técnico, programado, relaciones menores y reinstalaciones, cambio sin costo en equipo y materiales en baterías y transformadores, programación, puesta a punto, pruebas y ajustes mantenimiento general de sistema, bitácora de mantenimiento y de visitas mensuales.</p>	X	X		
7	7	<p>Monitoreo del Sistema de Alarma Contra Incendios del mes de Mayo al mes de Diciembre 2019.</p> <p>Incluye servicio técnico, programado, relaciones menores y reinstalaciones, cambio sin costo en equipo y materiales en baterías y transformadores, programación, puesta a punto, pruebas y ajustes mantenimiento general de sistema, deberá de incluir además todas las reorientaciones o reacondicionados de las estaciones manuales y/o detectores de humo no mayores a 15 metros de su ubicación original incluyendo de la misma manera el material necesario para su elección (No incluirá tubería de ningún tipo nicalizado) , deberá de llenar una bitácora de mantenimiento y de visitas de manera mensual, misma que será proporcionada en electrónico por la jefatura de Protección Civil DIF Jalisco, y que se deberá de entregar en la misma manera (mensual) a la jefatura en mención para que se selle de conformidad y se haga el trámite del pago correspondiente</p>	X	X		



DICTAMEN
LICITACIÓN PÚBLICA SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LP LSC-49/2019 "MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRAINCENDIOS" (2da. Vuelta)

Guadalajara Jal. A 25 de Junio de 2019

8	<p>7</p> <p>Incluye servicio técnico, programado, reparaciones menores y reinstalaciones, cambio sin costo en equipo y materiales en baterías y transformadores, programación, puesta a punto, pruebas y ajustes mantenimiento general de sistema, deberá de incluir además todas las reorientaciones o reacondicionados de las estaciones manuales y/o detectores de humo no mayores a 15 metros de su ubicación original incluyendo de la misma manera el material necesario para su ejecución (No incluirá tubería de ningún tipo nicalizado) , deberá de llenar una bitácora de mantenimiento y de visitas de manera mensual, misma que será proporcionada en electrónico por la Jefatura de Protección Civil DIF Jalisco, y que se deberá de entregar en la misma manera (mensual) a la jefatura en mención para que se selle de conformidad y se haga el trámite del pago correspondiente</p>			X	
9	<p>7</p> <p>Incluye servicio técnico, programado, reparaciones menores y reinstalaciones, cambio sin costo en equipo y materiales en baterías y transformadores, programación, puesta a punto, pruebas y ajustes mantenimiento general de sistema, deberá de incluir además todas las reorientaciones o reacondicionados de las estaciones manuales y/o detectores de humo no mayores a 15 metros de su ubicación original incluyendo de la misma manera el material necesario para su ejecución (No incluirá tubería de ningún tipo nicalizado) , deberá de llenar una bitácora de mantenimiento y de visitas de manera mensual, misma que será proporcionada en electrónico por la Jefatura de Protección Civil DIF Jalisco, y que se deberá de entregar en la misma manera (mensual) a la jefatura en mención para que se selle de conformidad y se haga el trámite del pago correspondiente</p> <p>Centro de Rehabilitación Integral</p>			X	
10	<p>7</p> <p>Incluye servicio técnico, programado, reparaciones menores y reinstalaciones, cambio sin costo en equipo y materiales en baterías y transformadores, programación, puesta a punto, pruebas y ajustes mantenimiento general de sistema, deberá de incluir además todas las reorientaciones o reacondicionados de las estaciones manuales y/o detectores de humo no mayores a 15 metros de su ubicación original incluyendo de la misma manera el material necesario para su ejecución (No incluirá tubería de ningún tipo nicalizado) , deberá de llenar una bitácora de mantenimiento y de visitas de manera mensual, misma que será proporcionada en electrónico por la Jefatura de Protección Civil DIF Jalisco, y que se deberá de entregar en la misma manera (mensual) a la jefatura en mención para que se selle de conformidad y se haga el trámite del pago correspondiente.</p>			X	
11	<p>7</p> <p>Incluye servicio técnico, programado, reparaciones menores y reinstalaciones, cambio sin costo en equipo y materiales en baterías y transformadores, programación, puesta a punto, pruebas y ajustes mantenimiento general de sistema, deberá de incluir además todas las reorientaciones o reacondicionados de las estaciones manuales y/o detectores de humo no mayores a 15 metros de su ubicación original incluyendo de la misma manera el material necesario para su ejecución (No incluirá tubería de ningún tipo nicalizado) , deberá de llenar una bitácora de mantenimiento y de visitas de manera mensual, misma que será proporcionada en electrónico por la Jefatura de Protección Civil DIF Jalisco, y que se deberá de entregar en la misma manera (mensual) a la jefatura en mención para que se selle de conformidad y se haga el trámite del pago correspondiente</p>			X	



DICTAMEN
LICITACIÓN PÚBLICA SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPJSC-49/2019 "MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRAINCENDIOS" (2da. Vuelta)

Guadalajara Jal. A 25 de Junio de 2019

12	7	<p>Incluye servicio técnico, programado, refacciones menores y reinstalaciones, cambio sin costo en equipo y materiales en baterías y transformadores, programación, puesta a punto, pruebas y ajustes mantenimiento general de sistema, deberá de incluir además todas las reorientaciones o reacomodos de las estaciones manuales y/o detectores de humo no mayores a 15 metros de su ubicación original. Incluyendo de la misma manera el material necesario para su ejecución (No incluirá tubería de ningún tipo nicalizado), deberá de llenar una bitácora de mantenimiento y de visitas de manera mensual, misma que será proporcionada en electrónico por la Jefatura de Protección Civil DIF Jalisco, y que se deberá de entregar en la misma manera (mensual) a la Jefatura en mención para que se selle de conformidad y se haga el trámite del pago correspondiente.</p>	X		X	
13	7	<p>Incluye servicio técnico, programado, refacciones menores y reinstalaciones, cambio sin costo en equipo y materiales en baterías y transformadores, programación, puesta a punto, pruebas y ajustes mantenimiento general de sistema, deberá de incluir además todas las reorientaciones o reacomodos de las estaciones manuales y/o detectores de humo no mayores a 15 metros de su ubicación original. Incluyendo de la misma manera el material necesario para su ejecución (No incluirá tubería de ningún tipo nicalizado), deberá de llenar una bitácora de mantenimiento y de visitas de manera mensual, misma que será proporcionada en electrónico por la Jefatura de Protección Civil DIF Jalisco, y que se deberá de entregar en la misma manera (mensual) a la Jefatura en mención para que se selle de conformidad y se haga el trámite del pago correspondiente.</p>	X		X	
14	7	<p>Incluye servicio técnico, programado, refacciones menores y reinstalaciones, cambio sin costo en equipo y materiales en baterías y transformadores, programación, puesta a punto, pruebas y ajustes mantenimiento general de sistema, deberá de incluir además todas las reorientaciones o reacomodos de las estaciones manuales y/o detectores de humo no mayores a 15 metros de su ubicación original. Incluyendo de la misma manera el material necesario para su ejecución (No incluirá tubería de ningún tipo nicalizado), deberá de llenar una bitácora de mantenimiento y de visitas de manera mensual, misma que será proporcionada en electrónico por la Jefatura de Protección Civil DIF Jalisco, y que se deberá de entregar en la misma manera (mensual) a la Jefatura en mención para que se selle de conformidad y se haga el trámite del pago correspondiente.</p>	X		X	
15	7	<p>Incluye servicio técnico, programado, refacciones menores y reinstalaciones, cambio sin costo en equipo y materiales en baterías y transformadores, programación, puesta a punto, pruebas y ajustes mantenimiento general de sistema, deberá de incluir además todas las reorientaciones o reacomodos de las estaciones manuales y/o detectores de humo no mayores a 15 metros de su ubicación original. Incluyendo de la misma manera el material necesario para su ejecución (No incluirá tubería de ningún tipo nicalizado), deberá de llenar una bitácora de mantenimiento y de visitas de manera mensual, misma que será proporcionada en electrónico por la Jefatura de Protección Civil DIF Jalisco, y que se deberá de entregar en la misma manera (mensual) a la Jefatura en mención para que se selle de conformidad y se haga el trámite del pago correspondiente.</p>	X		X	



DICTAMEN
LICITACIÓN PÚBLICA SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPSC-49/2019 "MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRAINCENDIOS" (2da. Vuelta)

Guadalajara Jal. A 25 de Junio de 2019

16	7	<p>ASILLO LEONIDAS (T.J.A.S.)</p> <p>1.- Monitoreo del Sistema de Alarma Contra Incendios del mes de Mayo al mes de Diciembre 2019.</p> <p>Incluye servicio técnico, programado, refacciones menores y reinstalaciones, cambio sin costo en equipo y materiales en baterías y transformadores, programación, puesta a punto, pruebas y ajustes mantenimiento general de sistema, deberá de incluir además todas las reorientaciones o reacondos de las estaciones manuales y/o detectores de humo no mayores a 15 metros de su ubicación original (incluyendo de la misma manera el material necesario para su elección (No incluirá tubería de ningún tipo nicalizado) , deberá de llenar una bitácora de mantenimiento y de visitas de manera mensual, misma que será proporcionada en electrónico por la jefatura de Protección Civil DIF Jalisco, y que se deberá de entregar en la misma manera (mensual) a la jefatura en mención para que se selle de conformidad y se haga el trámite del pago</p> <p><i>Corresponsable</i></p> <p>1.- Monitoreo del Sistema de Alarma Contra Incendios del mes de Mayo al mes de Diciembre 2019.</p> <p>Incluye servicio técnico, programado, refacciones menores y reinstalaciones, cambio sin costo en equipo y materiales en baterías y transformadores, programación, puesta a punto, pruebas y ajustes mantenimiento general de sistema, deberá de incluir además todas las reorientaciones o reacondos de las estaciones manuales y/o detectores de humo no mayores a 15 metros de su ubicación original (incluyendo de la misma manera el material necesario para su elección (No incluirá tubería de ningún tipo nicalizado) , deberá de llenar una bitácora de mantenimiento y de visitas de manera mensual, misma que será proporcionada en electrónico por la jefatura de Protección Civil DIF Jalisco, y que se deberá de entregar en la misma manera (mensual) a la jefatura en mención para que se selle de conformidad y se haga el trámite del pago correspondiente.</p>	X		X	
17	7	<p>2.- Mantenimiento a Red Hidráulica del Sistema Contra Incendios, con visitas periódicas en conjunto con el departamento de Protección Civil de DIF Jalisco para la evaluación de hidrantes, servicio PLC del sistema de bombeo, incluye ampliaciones al sistema menores, cambio sin costo en equipo y materiales menores, no refacciones mayores</p>	X		X	



DICTAMEN
LICITACIÓN PÚBLICA SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC-49/2019 "MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRAINCENDIOS" (2da. Vuelta)

Guadalajara Jal. A 25 de Junio de 2019

ASPECTOS ECONÓMICOS		LICITANTES			
		PRECIO UNITARIO	IMPORTE	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS Centro Atención Desarrollo Infantil No 2 1.- Monitoreo del Sistema de Alarma Contra Incendios del mes de Mayo al mes de Diciembre 2019. Incluye servicio técnico, programado, refacciones menores y reinstalaciones, cambio sin costo en equipo y materiales en baterías y transformadores, programación, puesta a punto, pruebas y ajustes mantenimiento general de sistema, deberá de incluir además todas las reorientaciones o reacomodos de las estaciones manuales y/o detectores de humo no mayores a 15 metros de su ubicación original incluyendo de la misma manera el material necesario para su ejecución (No incluirá tubería de ningún tipo nicalizado) , deberá de llenar una bitácora de mantenimiento y de visitas de manera mensual, misma que será proporcionada en electrónico por la jefatura de Protección Civil DIF Jalisco, y que se deberá de entregar en la misma manera (mensual) a la jefatura en mención para que se selle de conformidad y se haga el trámite del pago correspondiente. 2.- Mantenimiento a Red Hidráulica del Sistema Contra Incendios, con visitas periódicas en conjunto con el departamento de Protección Civil de DIF Jalisco para la evaluación de hidrantes, servicio PLC del sistema de monitoreo del Sistema de Alarma Contra Incendios del mes de Mayo al mes de Diciembre 2019. Incluye servicio técnico, programado, relaciones menores y reinstalaciones, cambio sin costo en equipo y materiales en baterías y transformadores, programación, puesta a punto, pruebas y ajustes mantenimiento general de sistema, deberá de incluir además todas las reorientaciones o reacomodos de las estaciones manuales y/o detectores de humo no mayores a 15 metros de su ubicación original incluyendo de la misma manera el material necesario para su ejecución (No incluirá tubería de ningún tipo nicalizado) , deberá de llenar una bitácora de mantenimiento y de visitas de manera mensual, misma que será proporcionada en electrónico por la jefatura de Protección Civil DIF Jalisco, y que se deberá de entregar en la misma manera (mensual) a la jefatura en mención para que se selle de conformidad y se haga el trámite del pago correspondiente. 2.- Mantenimiento a Red Hidráulica del Sistema Contra Incendios, con visitas periódicas en conjunto con el departamento de Protección Civil de DIF Jalisco para la evaluación de hidrantes, servicio PLC del sistema de monitoreo del Sistema de Alarma Contra Incendios del mes de Mayo al mes de Diciembre 2019. Incluye servicio técnico, programado, relaciones menores y reinstalaciones, cambio sin costo en equipo y materiales en baterías y transformadores, programación, puesta a punto, pruebas y ajustes mantenimiento general de sistema, deberá de incluir además todas las reorientaciones o reacomodos de las estaciones manuales y/o detectores de humo no mayores a 15 metros de su ubicación original incluyendo de la misma manera el material necesario para su ejecución (No incluirá tubería de ningún tipo nicalizado) , deberá de llenar una bitácora de mantenimiento y de visitas de manera mensual, misma que será proporcionada en electrónico por la jefatura de Protección Civil DIF Jalisco, y que se deberá de entregar en la misma manera (mensual) a la jefatura en mención para que se selle de conformidad y se haga el trámite del pago correspondiente.		JPR SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.		
1	7	975.00	6,825.00	1,210.00	8,470.00
2	7	975.00	6,825.00	1,210.00	8,470.00



DICTAMEN
LICITACIÓN PÚBLICA SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LP/SC-49/2019 "MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRAINCENDIOS" (2da. Vuelta)

Guadalajara Jal. A 25 de Junio de 2019

3	<p>7</p> <p>Centro Atención Desarrollo Infantil No 7</p> <p>1.- Monitoreo del Sistema de Alarma Contra Incendios del mes de Mayo al mes de Diciembre 2019.</p> <p>Incluye servicio técnico, programado, relaciones menores y reinstalaciones, cambio sin costo en equipo y materiales en baterías y transformadores, programación, puesta a punto, pruebas y ajustes mantenimiento general de sistema, deberá de incluir además todas las reorientaciones o reacomodos de las estaciones manuales y/o detectores de humo no mayores a 15 metros de su ubicación original. Incluyendo de la misma manera el material necesario para su ejecución (No incluirá tubería de ningún tipo nicalizado) , deberá de llenar una bitácora de mantenimiento y de visitas de manera mensual, misma que será proporcionada en electrónico por la jefatura de Protección Civil DIF Jalisco, y que se deberá de entregar en la misma manera (mensual) a la jefatura en mención para que se selle de conformidad y se haga el trámite del pago correspondiente.</p> <p>2.- Mantenimiento a Red Hidráulica del Sistema Contra Incendios, con visitas periódicas en conjunto con el departamento de Protección Civil de DIF Jalisco para la evaluación de hidrantes, servicio PLC del sistema de</p>	975.00	6,825.00	1,210.00	8,470.00
4	<p>7</p> <p>1.- Monitoreo del Sistema de Alarma Contra Incendios del mes de Mayo al mes de Diciembre 2019.</p> <p>Incluye servicio técnico, programado, relaciones menores y reinstalaciones, cambio sin costo en equipo y materiales en baterías y transformadores, programación, puesta a punto, pruebas y ajustes mantenimiento general de sistema, deberá de incluir además todas las reorientaciones o reacomodos de las estaciones manuales y/o detectores de humo no mayores a 15 metros de su ubicación original. Incluyendo de la misma manera el material necesario para su ejecución (No incluirá tubería de ningún tipo nicalizado) , deberá de llenar una bitácora de mantenimiento y de visitas de manera mensual, misma que será proporcionada en electrónico por la jefatura de Protección Civil DIF Jalisco, y que se deberá de entregar en la misma manera (mensual) a la jefatura en mención para que se selle de conformidad y se haga el trámite del pago correspondiente.</p> <p>2.- Mantenimiento a Red Hidráulica del Sistema Contra Incendios, con visitas periódicas en conjunto con el departamento de Protección Civil de DIF Jalisco para la evaluación de hidrantes, servicio PLC del sistema de</p>	975.00	6,825.00	1,210.00	8,470.00
5	<p>7</p> <p>1.- Monitoreo del Sistema de Alarma Contra Incendios del mes de Mayo al mes de Diciembre 2019.</p> <p>Incluye servicio técnico, programado, relaciones menores y reinstalaciones, cambio sin costo en equipo y materiales en baterías y transformadores, programación, puesta a punto, pruebas y ajustes mantenimiento general de sistema, deberá de incluir además todas las reorientaciones o reacomodos de las estaciones manuales y/o detectores de humo no mayores a 15 metros de su ubicación original. Incluyendo de la misma manera el material necesario para su ejecución (No incluirá tubería de ningún tipo nicalizado) , deberá de llenar una bitácora de mantenimiento y de visitas de manera mensual, misma que será proporcionada en electrónico por la jefatura de Protección Civil DIF Jalisco, y que se deberá de entregar en la misma manera (mensual) a la jefatura en mención para que se selle de conformidad y se haga el trámite del pago correspondiente.</p> <p>2.- Mantenimiento a Red Hidráulica del Sistema Contra Incendios, con visitas periódicas en conjunto con el departamento de Protección Civil de DIF Jalisco para la evaluación de hidrantes, servicio PLC del sistema de</p>	975.00	6,825.00	1,210.00	8,470.00



DICTAMEN
LICITACION PÚBLICA SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPSC-49/2019 "MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIOS" (2da. Vuelta)

Guadalajara Jal. A 25 de Junio de 2019

6	7	<p>Casa Hogar para Mujeres Servicio de Mantenimiento y Monitoreo de Sistema de Alarma de Detección Contra Incendios que incluya: Monitoreo del Sistema de Alarma Contra Incendios del mes de Mayo al mes de Diciembre 2019.</p>	975.00	6,825.00	1,210.00	8,470.00
7	7	<p>Centro de Día Eduardo Montano Monitoreo del Sistema de Alarma Contra Incendios del mes de Mayo al mes de Diciembre 2019.</p>	975.00	6,825.00	1,210.00	8,470.00
8	7	<p>Centro de Día Bugambillas Monitoreo del Sistema de Alarma Contra Incendios del mes de Mayo al mes de Diciembre 2019.</p>	975.00	6,825.00	1,210.00	8,470.00

Incluye servicio técnico, programado, refacciones menores y reinstalaciones, cambio sin costo en equipo y materiales en baterías y transformadores, programación, puesta a punto, pruebas y ajustes mantenimiento general de sistema, deberá de incluir además todas las reorientaciones o reacomodos de las estaciones manuales y/o detectores de humo no mayores a 15 metros de su ubicación original incluyendo de la misma manera el material necesario para su ejecución (No incluirá tubería de ningún tipo nicalizado) , deberá de llenar una bitácora de mantenimiento y de visitas de manera mensual, misma que será proporcionada en electrónico por la Jefatura de Protección Civil DIF Jalisco, y que se deberá de entregar en la misma manera (mensual) a la jefatura en mención para que se selle de conformidad y se haga el trámite del pago correspondiente



DICTAMEN
LICITACIÓN PÚBLICA SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LP/SC-49/2019 "MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIOS" (2da. Vuelta)

Guadalajara Jal. A 25 de Junio de 2019

9	7	<p>Clinica de Atención Especial Monitoreo del Sistema de Alarma Contra Incendios del mes de Mayo al mes de Diciembre 2019.</p> <p>Incluye servicio técnico, programado, refacciones menores y reinstalaciones, cambio sin costo en equipo y materiales en baterías y transformadores, programación, puesta a punto, pruebas y ajustes mantenimiento general de sistema, deberá de incluir además todas las reorientaciones o reacomodos de las estaciones manuales y/o detectores de humo no mayores a 15 metros de su ubicación original (incluyendo de la misma manera el material necesario para su ejecución (No incluirá tubería de ningún tipo nicalizado) , deberá de llenar una bitácora de mantenimiento y de visitas de manera mensual, misma que será proporcionada en electrónico por la Jefatura de Protección Civil DIF Jalisco, y que se deberá de entregar en la misma manera (mensual) a la jefatura en mención para que se selle de conformidad y se haga el trámite del pago correspondiente</p>	1.-	975.00	6,825.00	1,210.00	8,470.00
10	7	<p>Centro de Mantenimiento Integral</p> <p>1.- Monitoreo del Sistema de Alarma Contra Incendios del mes de Mayo al mes de Diciembre 2019.</p> <p>Incluye servicio técnico, programado, refacciones menores y reinstalaciones, cambio sin costo en equipo y materiales en baterías y transformadores, programación, puesta a punto, pruebas y ajustes mantenimiento general de sistema, deberá de incluir además todas las reorientaciones o reacomodos de las estaciones manuales y/o detectores de humo no mayores a 15 metros de su ubicación original (incluyendo de la misma manera el material necesario para su ejecución (No incluirá tubería de ningún tipo nicalizado) , deberá de llenar una bitácora de mantenimiento y de visitas de manera mensual, misma que será proporcionada en electrónico por la Jefatura de Protección Civil DIF Jalisco, y que se deberá de entregar en la misma manera (mensual) a la jefatura en mención para que se selle de conformidad y se haga el trámite del pago correspondiente.</p> <p>2.- Mantenimiento a Red Hidráulica del Sistema Contra Incendios, con visitas periódicas en conjunto con el departamento de Protección Civil de DIF Jalisco para la evaluación de hidrantes, servicio PLC del sistema de bomberos, <i>incluye amoblamiento al sistema manobra, zanahia, sin costo en equipo y materiales manobra, no</i></p>		975.00	6,825.00	1,210.00	8,470.00
11	7	<p>Desarrollo de Habilidades para la Vida</p> <p>1.- Monitoreo del Sistema de Alarma Contra Incendios del mes de Mayo al mes de Diciembre 2019.</p> <p>Incluye servicio técnico, programado, refacciones menores y reinstalaciones, cambio sin costo en equipo y materiales en baterías y transformadores, programación, puesta a punto, pruebas y ajustes mantenimiento general de sistema, deberá de incluir además todas las reorientaciones o reacomodos de las estaciones manuales y/o detectores de humo no mayores a 15 metros de su ubicación original (incluyendo de la misma manera el material necesario para su ejecución (No incluirá tubería de ningún tipo nicalizado) , deberá de llenar una bitácora de mantenimiento y de visitas de manera mensual, misma que será proporcionada en electrónico por la Jefatura de Protección Civil DIF Jalisco, y que se deberá de entregar en la misma manera (mensual) a la jefatura en mención para que se selle de conformidad y se haga el trámite del pago correspondiente</p>		975.00	6,825.00	1,210.00	8,470.00



DICTAMEN
LICITACIÓN PÚBLICA SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LP/SC-49/2019 "MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRA INCENDIOS" (2da. Vuelta)

Guadalajara Jal. A 25 de Junio de 2019

12	7	<p>Centro de Atención para Niños y Niñas con Discapacidad Intelectual</p> <p>1.- Monitoreo del Sistema de Alarma Contra Incendios del mes de Mayo al mes de Diciembre 2019.</p> <p>Incluye servicio técnico, programado, refacciones menores y reinstalaciones, cambio sin costo en equipo y materiales en baterías y transformadores, programación, puesta a punto, pruebas y ajustes mantenimiento general de sistema, deberá de incluir además todas las reorientaciones o reacomodos de las estaciones manuales y/o detectores de humo no mayores a 15 metros de su ubicación original (incluyendo de la misma manera el material necesario para su ejecución (No incluirá tubería de ningún tipo nicalizado) , deberá de llenar una bitácora de mantenimiento y de visitas de manera mensual, misma que será proporcionada en electrónico por la Jefatura de Protección Civil DIF Jalisco, y que se deberá de entregar en la misma manera (mensual) a la Jefatura en mención para que se selle de conformidad y se haga el trámite del pago correspondiente.</p> <p>2.- Mantenimiento a Red Hidráulica del Sistema Contra incendios, con visitas periódicas en conjunto con el departamento de Protección Civil de DIF Jalisco para la evaluación de hidrantes, servicio PLC</p>	975.00	6,825.00	1,210.00	8,470.00
13	7	<p>Centro Especializado para La Educación de las Conducias Violentas hacia las Mujeres</p> <p>1.- Monitoreo del Sistema de Alarma Contra Incendios del mes de Mayo al mes de Diciembre 2019.</p> <p>Incluye servicio técnico, programado, refacciones menores y reinstalaciones, cambio sin costo en equipo y materiales en baterías y transformadores, programación, puesta a punto, pruebas y ajustes mantenimiento general de sistema, deberá de incluir además todas las reorientaciones o reacomodos de las estaciones manuales y/o detectores de humo no mayores a 15 metros de su ubicación original (incluyendo de la misma manera el material necesario para su ejecución (No incluirá tubería de ningún tipo nicalizado) , deberá de llenar una bitácora de mantenimiento y de visitas de manera mensual, misma que será proporcionada en electrónico por la Jefatura de Protección Civil DIF Jalisco, y que se deberá de entregar en la misma manera (mensual) a la Jefatura en mención para que se selle de conformidad y se haga el trámite del pago correspondiente</p>	975.00	6,825.00	1,210.00	8,470.00
14	7	<p>Centro de Atención a las Mujeres Hijos e Hijas Estancia Temporal</p> <p>1.- Monitoreo del Sistema de Alarma Contra Incendios del mes de Mayo al mes de Diciembre 2019.</p> <p>Incluye servicio técnico, programado, refacciones menores y reinstalaciones, cambio sin costo en equipo y materiales en baterías y transformadores, programación, puesta a punto, pruebas y ajustes mantenimiento general de sistema, deberá de incluir además todas las reorientaciones o reacomodos de las estaciones manuales y/o detectores de humo no mayores a 15 metros de su ubicación original (incluyendo de la misma manera el material necesario para su ejecución (No incluirá tubería de ningún tipo nicalizado) , deberá de llenar una bitácora de mantenimiento y de visitas de manera mensual, misma que será proporcionada en electrónico por la Jefatura de Protección Civil DIF Jalisco, y que se deberá de entregar en la misma manera (mensual) a la Jefatura en mención para que se selle de conformidad y se haga el trámite del pago correspondiente.</p>	975.00	6,825.00	1,210.00	8,470.00



DICTAMEN
LICITACIÓN PÚBLICA SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LP LSC-49/2019 "MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRAINCENDIOS" (2da. Vuelta)

Guadalajara Jal. A 25 de Junio de 2019

15	7	<p>Procuraduría de Protección de Niños y Adolescentes del Estado de Jalisco</p> <p>1.- Monitoreo del Sistema de Alarma Contra Incendios del mes de Mayo al mes de Diciembre 2019.</p> <p>Incluye servicio técnico, programado, refacciones menores y reinstalaciones, cambio sin costo en equipo y materiales en baterías y transformadores, programación, puesta a punto, pruebas y ajustes mantenimiento general de sistema, deberá de incluir además todas las reorientaciones o reacondicionados de las estaciones manuales y/o detectores de humo no mayores a 15 metros de su ubicación original. Incluyendo de la misma manera el material necesario para su ejecución (No incluirá tubería de ningún tipo nicalizado), deberá de llenar una bitácora de mantenimiento y de visitas de manera mensual, misma que será proporcionada en electrónico por la Jefatura de Protección Civil DIF Jalisco, y que se deberá de entregar en la misma manera (mensual) a la Jefatura en mención para que se selle de conformidad y se haga el trámite del pago correspondiente.</p> <p>2.- Mantenimiento a Red Hidráulica del Sistema Contra incendios, con visitas periódicas en conjunto con el departamento de Protección Civil de DIF Jalisco para la evaluación de hidrantes, servicio PLC del sistema de bomberos. Incluye ampliaciones al sistema manosear, cambio sin costo en acople y materiales manosear no</p>	<p align="right">975.00</p> <p align="right">6,825.00</p> <p align="right">1,210.00</p> <p align="right">8,470.00</p>		
16	7	<p>Asilo Leonidas (I J A S)</p> <p>1.- Monitoreo del Sistema de Alarma Contra Incendios del mes de Mayo al mes de Diciembre 2019.</p> <p>Incluye servicio técnico, programado, refacciones menores y reinstalaciones, cambio sin costo en equipo y materiales en baterías y transformadores, programación, puesta a punto, pruebas y ajustes mantenimiento general de sistema, deberá de incluir además todas las reorientaciones o reacondicionados de las estaciones manuales y/o detectores de humo no mayores a 15 metros de su ubicación original. Incluyendo de la misma manera el material necesario para su ejecución (No incluirá tubería de ningún tipo nicalizado), deberá de llenar una bitácora de mantenimiento y de visitas de manera mensual, misma que será proporcionada en electrónico por la Jefatura de Protección Civil DIF Jalisco, y que se deberá de entregar en la misma manera (mensual) a la Jefatura en mención para que se selle de conformidad y se haga el trámite del pago correspondiente.</p>	<p align="right">975.00</p> <p align="right">6,825.00</p> <p align="right">1,210.00</p> <p align="right">8,470.00</p>		
17	7	<p>Criticas Centrales</p> <p>1.- Monitoreo del Sistema de Alarma Contra Incendios del mes de Mayo al mes de Diciembre 2019.</p> <p>Incluye servicio técnico, programado, refacciones menores y reinstalaciones, cambio sin costo en equipo y materiales en baterías y transformadores, programación, puesta a punto, pruebas y ajustes mantenimiento general de sistema, deberá de incluir además todas las reorientaciones o reacondicionados de las estaciones manuales y/o detectores de humo no mayores a 15 metros de su ubicación original. Incluyendo de la misma manera el material necesario para su ejecución (No incluirá tubería de ningún tipo nicalizado), deberá de llenar una bitácora de mantenimiento y de visitas de manera mensual, misma que será proporcionada en electrónico por la Jefatura de Protección Civil DIF Jalisco, y que se deberá de entregar en la misma manera (mensual) a la Jefatura en mención para que se selle de conformidad y se haga el trámite del pago correspondiente.</p> <p>2.- Mantenimiento a Red Hidráulica del Sistema Contra incendios, con visitas periódicas en conjunto con el departamento de Protección Civil de DIF Jalisco para la evaluación de hidrantes, servicio PLC del sistema de bomberos. Incluye ampliaciones al sistema manosear, cambio sin costo en acople y materiales manosear no</p>	<p align="right">975</p> <p align="right">6,825.00</p> <p align="right">1,210.00</p> <p align="right">8,470.00</p>		
		<p align="right">SUBTOTAL</p> <p align="right">IVA</p> <p align="right">TOTAL</p>	<p align="right">116,025.00</p> <p align="right">18,564.00</p> <p align="right">134,589.00</p>	<p align="right">SUBTOTAL</p> <p align="right">IVA</p> <p align="right">TOTAL</p>	<p align="right">143,990.00</p> <p align="right">23,038.40</p> <p align="right">167,028.40</p>




DICTAMEN
LICITACIÓN PÚBLICA SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC-49/2019 "MANTENIMIENTO DE EQUIPO CONTRAINCENDIOS" (2da. Vuelta)

Guadalajara Jal. A 25 de Junio de 2019

NÚMERO	DOCUMENTOS	LICITANTES			
		JPR SOLUCIONES INTEGRALES S.A. DE C.V.	EQUIPOS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD PRIVADA S.A. DE C.V.	CUMPLE	NO CUMPLE
1	ANEXO 5 (PROPUESTA TÉCNICA)	X		X	
2	ANEXO 8 (INTERVENIR EN ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS)	X		X	
3	ANEXO 4 (ACREDITACIÓN)	X		X	
4	CARTA DE NO IMPEDIMENTO DE PARTICIPACIÓN	X		X	
5	ANEXO 9 (CARTA DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD)	X		X	
6	ANEXO 6 (OFERTA ECONÓMICA)	X		X	
7	ANEXO 10 (CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS)	X		X	


ING. IVÁN GONZÁLEZ NERI
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DIVERSOS
 ÁREA REQUERIMIENTO


LIC. SAMIRO ALBERTO MORA GÓMEZ
 REPRESENTANTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO Y SERVICIOS
 TURÍSTICOS DE GUADALAJARA
 INTEGRANTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA DIF JALISCO


LIC. IVÁN ALEJANDRO BRAVO REZA
 DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
 REPRESENTANTE DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE