DICTAMEN
LICITACIÓN PÚBLICA LOCAL SIN CONCURRENCIA DE COMITÉ
LPLSC-82/2019 "SERVICIO PREVENTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA" (1ra. Vuelta)

Guadalajara Jal. A 06 de Septiembre de 2019

ASPECTOS TÉCNICOS			LICITANTES											
			ALFREDO LORETO VALLE		DANIEL MARTÍN LÓPEZ MACIAS		DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE TLAQUEPAQUE S.A. DE C.V.		MARIANA LÓPEZ ROMERO		RAÚL VARGAS CANIZAL		EDGAR FERNANDO ROBLES NERI	
PARTIDA	CANTIDAD	ESPECIFICACIONES DE LOS BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	1	SERVICIO PREVENTIVO A PLANTAS DE EMERGENCIA; 1 EN CAMHET CON DOMICILIO CONOCIDO TLAJOMULCO; 1 EN ALBERGUE 100 CORAZONES, CON DOMICILIO VALLE DE ATEMAJAC N° 2458 COL. FRACC. JARDINES , ZAPOPAN; 2 EN EL EDIFICIO DE CIUDAD NIÑEZ, CON DOMICILIO AV. AMERICAS No. 599 COL. LADRON DE GUEVARA; 1 EN OFICINAS CENTRALES, CON DOMICILIO AV. ALACALDE # 1220, COL. MIRAFLORES; 1 EN EL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL (CRI), CON DOMICILIO AV. ALCALDE # 1831, COL. MIRAFLORES; 1 EN CENTRO DE ATENCION ESPECIAL (CAE): 1 PLANTA DE EMERGENCIA MOVIL EN OFICINAS CENTRALES; EL SERVICIO CONSTA DE CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS, CAMBIO DE ANTICONGELANTE, CAMBIO DE BATERIAS, REAPRIETE DE CONEXIONES ELECTRICAS Y MECANICAS, PRUEBA DE PROTECCIONES, PRUEBA EN MANUAL, AUTOMATICO EN VACIO Y CON CARGA. TABLERO DE TRANSFERENCIA, REVISION DE OPERACION (SENSOR DE VOLTAJE, TIEMPOS DE TRANSFERENCIA, ARRANQUE Y PARO). SIMULACION DE FALLAS (BAJA PRESION DE ACEITE, ALTA TEMPERATURA DE ANTICONGELANTE SOBRE VELOCIDAD Y TIEMPO DE ARRANQUE). AJUSTE DE TEMPORIZADOR DE TRANSFERENCIA Y RETRANSFERENCIA. LIMPIEZA DE TABLEROS, REAPRIETE DE CONEXIONES. MANTENIMIENTO DE GENERADOR, REVISION VISUAL DE FIJACION Y POSICIONAMIENTO DE ACCESORIOS, REVISION DEL NIVEL DE TENSION DE SALIDA DEL GENERADOR, CHEQUEO DE CABLES SUELTOS, FLOJOS, PELADOS O QUEMADOS, REVISIO DE TERMINALES FLOJAS Y ROTAS, VERIFICACION DE RUIDOS ANORMALES, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE INDICADORES LUMINOSOS, MEDICION DE VOLTAJE, FRECUENCIA Y AMPERAJE, CHEQUEO, LIMPIEZA Y PRUEBA DE INTERRUPTORES AUTOMATICO. (ELABORACION DE BITACORA DE MANTENIMIENTO).	X		X		X		X		X		X	

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS		LICITANTES											
		ALFREDO LORETO VALLE		DANIEL MARTÍN LÓPEZ MACIAS		DISTRIBUIDORA ELÉCTRICA DE TLAQUEPAQUE S.A. DE C.V.		MARIANA LÓPEZ ROMERO		RAÚL VARGAS CANIZAL		EDGAR FERNANDO ROBLES NERI	
NÚMERO	DOCUMENTOS	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
1	ANEXO 5 (PROPUESTA TÉCNICA)	X		X		X		X		X		X	
2	ANEXO 8 (INTERVENIR EN ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS)	X		X		X		X		X		X	
3	ANEXO 4 (ACREDITACIÓN)	X		X		X		X		X		X	
4	CARTA DE NO IMPEDIMENTO DE PARTICIPACIÓN	X		X		X		X		X		X	
5	ANEXO 9 (CARTA DE DECLARACIÓN DE INTEGRIDAD)	X		X		X		X		X		X	
6	ANEXO 6 (OFERTA ECONÓMICA)	X		X		X		X		X		X	
7	ANEXO 10 (CONSTANCIA DE RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS)	X		X		X		X		X		X	

ARQ. JORGE ALEJANDRO BENCHE MORALES
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO
AREA REQUIRENTE

LIC. RAMIRO ALBERTO MORA GÓMEZ
REPRESENTANTE DE LA CÁMARA NACIONAL DE COMERCIO Y SERVICIOS TURÍSTICOS DE GUADALAJARA
INTEGRANTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DEL SISTEMA DIF JALISCO

LIC. IVÁN ALEJANDRO BRAVO REZA
DIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES
REPRESENTANTE DE LA UNIDAD CENTRALIZADA DE COMPRAS